

Tomáš Strnad

Senior park Šatovka, Praha 6

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / ZS 2018-2019

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	1,0					
rozsah práce	1,0					
úplnost	1,0					
věcná správnost technického řešení a detailů	1,0					
věcná správnost návrhu dispozice						
grafika zpracování						

další poznámky a hodnocení

v garážích by bylo vhodné naznačit a okótovat jednotlivá parkovací stání

bylo by vhodné navrhnout skladbu s kročejovou izoací i na mezipodesty schodiště (P6)

koukněte do ČSN na zábradlí prostor od madla ke stěně

ve zvoleném řešení prefabrikovaného exteriérového schodiště nad m.č 1.01, kdy rameno schodiště tvoří rovněž střešní konstrukci místnosti, by asi nebylo možné kvalitně, nebo řekněme s dostatečnou jistotou, zaizolovat boční spáry vůči dešťové vodě

ve výkresech požárně bezpečnostního řešení by bylo vhodné zobrazit číslování a tabulku místností

31.1.2019

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení A – výborně

1,0