

POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student/ka **Tomáš Strnad**

název práce **Senior park Šatovka**

Podkladem pro bakalářský projekt byla studie areálu usedlosti Šatovka v Šáreckém údolí v Praze, zadáním bakalářské práce byla čtyřpodlažní novostavba v západní části areálu.

Architektonická studie je ve stavebním projektu respektována.

Práce je prezentována v obvyklém rozsahu.
Stavební řešení obsahuje všechny předepsané části a náležitosti.

V projektu lze nalézt určité drobné dílčí nedostatky, a to:

- v půdorysech by mohla být tabulka místností podrobnější, co se týká povrchů stěn, podlah a stropů
- v detailu 2 – osazení okna je v nadpraží tepelný most
- ve skladbách podlah P1 – P5 je chybně uvedena deska Isover N, což je minerální kročejová izolace, nikoliv XPS. V těchto skladbách by byl vhodnější namísto Isoveru N podlahový polystyren /PPS/, protože při použití minerálních desek tl. 40 + 50 mm, bude docházet během provozu k velkému stlačení a tím také k možnému narušení vrchních skladeb podlah.
- U skladby obvodového pláště S2 – kamenná stěna – by kamenné zdivo mělo být přikotveno k nosné betonové stěně.

Projekt interiéru řeší návrh prostoru klubovny, zejména atypické stěny. Vše je zdokumentováno v dostatečném rozsahu, a to jak z hlediska architektonického – vizualizace a barevné řešení, tak i z hlediska konstrukčního.

Část technických zařízení budovy je zpracována v požadovaném rozsahu.

Návrh klasifikace **A – výborně**

V Praze 10. 2. 2019

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

