

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Konverze elektrárny Holešovice
Jméno autora:	Bc. Barbora Uhlířová
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Vedoucí práce:	Prof. Tomáš Šenberger
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury FSv

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno
Zadání diplomové práce je splněno	

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	D - uspokojivě
Diplomantka pracovala samostatně, ale s velkou prodlevou aktivity v první etapě návrhu. Malá aktivita a pragmatický přístup k rozsahu práce i podrobnosti řešení, měl vliv na výslednou kvalitu předložené práce.	

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	D - uspokojivě
Osvědčený koncept pro konverze halových objektů – vložené prvky v podobě vestavěných dispozičních boxů – využila diplomantka pro kombinovaný program sportovně_kulturně_výukový. Velikost vložených prvků přizpůsobila velikosti dispozice (kino, šatny, výukové prostory), na volných plochách realizovala volné veřejné plochy – sportovní nebo gastronomické. Celkový koncept, vlastní návrh vložených boxů, stejně jako přenesení interiérového konceptu do exteriéru je prvoplánové a zasloužilo by si jistě větší pozornosti.	

Kvalita technického řešení	B - velmi dobře
Navržené konstrukční řešení vestavěných boxů bez závažnějších chyb, koncept statického řešení i TZB v normě.	

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	D - uspokojivě
Elaborát je co do počtu příloh kompletní, uspořádaný předepsaným způsobem. Celková grafická úroveň je průměrná. Řada výkresů (půdorysy, řezy) se zdá nedopracovaná, nebo tak alespoň působí, grafika často nekorigovaná (písmo ve zprávě). Vizualizace na dobré úrovni.	

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Průměrná diplomová práce, bez velkých architektonických ambicí, s minimalizovanou prezentací. Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 23.5.2019

Podpis: