

Vypracoval: Karolína Trnovská
Vedoucí bakalářské práce: Radek Lampa
Název bakalářské práce: Administrativní budova v areálu letiště Praha
Atelier: Lampa

Hodnocení:

Rozsah předložené bakalářské práce splňuje požadavky plynoucí ze zadání.

Práce má několik závažných nedostatků.

Stavba nemá zateplený obvodový plášť (půdorys, řez, detail atiky). Výkresy jsou málo okotované, některé místnosti neoznačené (wc), schodiště nedostatečně popsáno. V řezech chybí nášlapné vrstvy. Ve výkresu fasád chybí koty, popis povrchu a výplní.

Kam můžou zasahovat dveře do chráněné únikové cesty (schody)?

Jak se vejde VZT potrubí 760x760 mm do podhledu výšky 200 mm?


Jak podejdu středové schodiště v řezu A-A?

Doporučená známka:

Jedinou polehčující okolností práce je velký rozsah řešeného a složitého objektu.

Doporučuji hodnocení E.

S pozdravem
V Praze 15.6.2019



doc. Ing. arch. Radek Lampa

