



Legenda:

- R Redukce průměru DN 20 na DN 15
- EN Expanzní nádoba 10 l
- PV Pojistný ventil otevírací přetlak 300 kPa
- F Filtr
- Č Oběhové čerpadlo
- 3-CV Trojcestný ventil se servopohonem
- WK Vypouštěcí kulový kohout
- KK Kulový kohout
- WV Vyuvažovací ventil
- TRV Termostatický ventil
- Regulace
- Otopná voda – zpátečka
- Otopná voda – přívod
- Plyn
- Voda
- Teplá voda (TV)
- Označení otopného hadu

Revize:		Č. paré:	
Kreslil:	Martin Kejmar		
Kontroloval:			
VP:			
Místo stavby:	Praha		
Investor:			
Akce:	Rodinný dům		
Část:	Příloha IV	Formát:	
Výkres:	D.1.1.4 - Schéma technické místnosti	Datum:	06/2019
		Stupeň:	
		Měřítko:	-
		Část PD	
		Č. výkresu	D.1.1.4