



LEGENDA VZT

- PŘIVÁDĚNÝ (UPRAVENÝ) VZDUCH
- - - DOPOJENÍ POMOCÍ PRUŽNÉ HADICE
- ODVÁDĚNÝ (POUŽITÝ) VZDUCH
- ČERSTVÝ VZDUCH
- ODPADNÍ VZDUCH
- - - - - TEPELNÁ IZOLACE
- +100
-100 VÝMĚNA VZDUCHU - PŘÍVOD
- 100
+100 VÝMĚNA VZDUCHU - ODVOD
- ODVOD VZDUCHU
- ← PŘÍVOD VZDUCHU
- ✳ ODVODNÍ ANEMOSTAT DQJ-Q-SQ
SCHAKO V= 315 m³/h
- ▬▬▬ ODVODNÍ MŘÍŽKA 1025x325-TROX
V= 450 m³/h
- DISA-601-H-B SCHAKO 3000x617x245
CHLADICÍ VÝKON: 2092 W
MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU: 117 m³/h
- P-SH +2962 PŘÍVODNÍ POTRUBÍ-SPODNÍ HRANA-VÝŠKA SPODNÍ HRANY
- O-SH +2657 ODVODNÍ POTRUBÍ-SPODNÍ HRANA-VÝŠKA SPODNÍ HRANY
- VZT JEDNOTKA
- SERVISNÍ PROSTOR

	VYPRACOVAL MICHAL BAJTALON	KONTROLOVAL Ing. Miloš Lát, Ph.D.	FORMÁT 7 A4
	STAVBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SYSTÉMU 2.	DATUM 6.6.2019	SKOLNÍ ROK 2018/2019
FAKULTA STROJNÍ ČVUT	OBSAH INDUKČNÍ JEDNOTY - ROZVODY VZT	ÚSTAV MĚŘITKO	TŽP ČÍSLO VÝKRESU 3
1:50			