

Projekt:	Bakalářská práce - Michal Bajtalon			
Profese:	System 1 - Rozvody vzduchotechniky			
	Rozpočet vzduchotechniky			
Položka	Popis	MJ	Množství	Cena
[-]	[-]		[-]	[kč]
	Zařízení č. 1: Větrání typického patra			
1.00	Vzduchotechnické jednotky			
1.01a	Vzduchotechnická jednotka Systemair - Geniox Go 18DR, V = 10 000 m ³ /h, P = 400 Pa, Rozměr 1882x2864x2100	ks	1	750000,00
2	Distribuční prvky			
2.1	Vířivý anemostat přívodní vel. 400 pro průtok 180 m ³ /h Včetně napojovacího boxu - Schako DQJ – Q-SR-400	ks	15	20355,00
2.2	Vířivý anemostat přívodní vel. 500 pro průtok 315 m ³ /h Včetně napojovacího boxu - Schako DQJ – Q-SR-500	ks	1	1601
2.3	Vířivý anemostat odvodní vel. 310 pro průtok 315 m ³ /h Včetně napojovacího boxu - Schako DQJ – Q-SR-310	ks	1	1150
2.4	Odvodní vyústka jednořadá s regulací 1025x325 pro průtok 450 m ³ /h Trox, x-Grille Basic AG	ks	6	13602,00
3	Koncový prvek			
3.1	Protidešťová žaluzie	ks	2,00	4584,00
	Potrubní rozvody			
4	Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu Včetně závěsů, spojovacího materiálu	m ²	18,00	4860,00
5	Spiro potrubí z ocelového pozinkovaného plechu Včetně tvarovek, závěsů, spojovacího materiálu	m ²	33,80	8382,40
6	Flexo potrubí s útlumem hluku	m	20,00	4800,00
	Izolace			
7	Tepelná, zvuková izolace	m ²	5,00	1170,00
		Celková cena		807753,40