

Objemové průtoky - Souhrn						
Patro	Číslo místnosti	Název	Objemový průtok	Objemový průtok - přívod	Objemový průtok - odvod	
-	-	-	m3/h	m3/h	m3/h	
1.NP	Zařízení č.1.					
	S1.1.25	OPERAČNÍ SÁL	2400	2600	2400	
				2600	2400	
1.NP	Zařízení č.2.					
	S1.1.22	ŠP. PRÁDLO, ÚKLID	60	0	60	
	S1.1.23	PŘÍPRAVA,DOSPÁVÁNÍ	640	640	470	
	S1.1.24	STERILIZACE	200	200	200	
	S1.1.26	MYTÍ LÉKAŘŮ	60	0	60	
	S1.1.27	CHODBA	50	0	50	
			840	840		
1.NP	Zařízení č.3.					
	S1.1.2	CHODBA	160	160	0	prefuk do s1.1.43 a 44
	S1.1.3	CHODBA	100	100	0	prefuk do s1.1.38
	S1.1.5	VSTUP ZAMĚSTNANCI	140	140	0	prefuk do s1.1.43 a 44
	S1.1.7	STERILIZACE STOMAT.	160	160	160	
	S1.1.8	OČNÍ ORDINACE 1	160	160	160	
	S1.1.9	OČNÍ ORDINACE 2	160	160	160	
	S1.1.10	SKLAD	230	230	230	
	S1.1.11	DENNÍ MÍSTNOST	180	180	180	
	S1.1.12	CALL CENTRUM	160	160	160	
	S1.1.13	CHODBA	60	60	0	prefuk do s1.1.18 a 19
	S1.1.14	ŠATNA	600	600	0	
	S1.1.15	KABINA	100	0	100	
	S1.1.16	KABINA	100	0	100	
	S1.1.17	KABINA	100	0	100	
	S1.1.18	SPRCHA	180	0	180	prefuk z s1.1.13
	S1.1.19	SPRCHA	180	0	180	prefuk z s1.1.13
	S1.1.20	ODPAD	200	0	200	prefuk z s1.1.21
	S1.1.21	CHODBA	200	200	0	prefuk do s1.1.20
	S1.1.28	CHODBA	350	350	0	prefuk do s1.1.29 az do 32
	S1.1.29	SKLAD	80	0	80	z nad tim
	S1.1.30	SKLAD	50	0	50	z nad tim
	S1.1.31	SKLAD	140	0	140	z nad tim
	S1.1.32	WC	80	0	80	z nad tim
	S1.1.33	SPOLEČENSKÁ MÍST	180	180	180	
	S1.1.35	ŠATNA	180	180	180	
	S1.1.36	CHODBA	100	100	0	prefuk do s1.1.37
	S1.1.37	WC/ÚKLID	100	0	100	prefuk z s1.1.36
	S1.1.38	PŘEDSÍŇ WC	50	150	50	prefuk z s1.1.3
	S1.1.39	WC MUŽI	50	0	50	
S1.1.40	WC MUŽI	50	0	50		
S1.1.41	WC ŽENY	50	0	50		
S1.1.42	WC ŽENY	50	0	50		
S1.1.43	TECHNOLOGIE STOMAT.	50	0	50		
S1.1.44	BIOLOG. ODPAD	250	0	250		
2.NP	1.1.2	RECEPCE/ČEKÁRNA	360	360	0	
	1.1.5	ÚKLID	150	0	150	prefuk z recepce
	1.1.6	KONZUKTAČNÍ MÍSTN.	80	80	80	
	1.1.7	WC PŘEDSÍŇ	30	0	30	prefuk z recepce az po bezbarier
	1.1.9	WC MÍŠA	50	0	50	
	1.1.10	WC MUŽI	80	0	80	
	1.1.11	WC PŘEDSÍŇ	30	0	30	
	1.1.12	WC BEZBARIEROVÉ	80	0	80	
	1.1.14	ZUBNÍ ORDINACE 1	160	160	160	
	1.1.15	ZUBNÍ ORDINACE 2	160	160	160	
	1.1.16	OVLADOVNA RTG	40	40	40	
	1.1.17	RTG	50	50	50	
1.1.18	CHODBA	60	60	0	prefuk do recepce	
1.1.19	ZUBNÍ ORDINACE 3	160	160	160		
1.1.20	ZUBNÍ ORDINACE 4	160	160	160		
2.1.3	CHODBA	290	290	210	prefuk na zachody pro zamestnar	
2.1.15	VYŠETŘOVNA/PŘEVAZY	230	230	190	prefuk do skladu	

3.NP	2.1.16	SKLAD	40	0	40	prefuk z vysetrovny
	2.1.17	DERMAT. ORDINACE 1	160	160	160	
	2.1.18	DERMAT. ORDINACE 2	160	160	160	
	2.1.19	DERMAT. ORDINACE 3	160	160	160	
	2.1.20	DERMAT. ORDINACE 4	160	160	160	
	2.1.21	DERMAT. ORDINACE 5	160	160	160	
	2.1.22	DERMAT. ORDINACE 6	160	160	160	
	2.1.23	WC ZAMĚŠTNANCI	30	0	30	prefuk z chodby
2.1.24	WC ZAMĚŠTNANCI	50	0	50	prefuk z chodby	
				5980	5980	
	Zařízení č.4.					
1.NP	S1.1.4	ODPAD POLIKLINIKA	200	0	200	
				0	200	
	Zařízení č.5.					
3.NP	2.1.2	ÚKLID	100	0	100	prefuk od sestry
	2.1.10	CHODBA/SESTRA	220	220	120	prefuk do uklidu
	2.1.11	POKOJ - 2L	230	230	0	
	2.1.12	KOUPELNA	230	0	230	
	2.1.13	POKOJ - 2L	230	230	0	
	2.1.14	KOUPELNA	230	0	230	
				680	680	