

Příloha č. 1 - Tabulka vybraných FM činností z normy ČSN EN 15221-4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Počet činností/rok	Cena/rok [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

1.3.3 - PROVOZ A ÚDRŽBA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TZB)

1.3.3.1 - Zařízení pro dopravu vzduchu (VZT)

1.3.3.1.1 Ventilátory

1	PÚ	1.3.3.1.1.1	Kontrola zanesení, nepoškození, koroze a pevnosti	ks	27		0	1	0
2	PÚ	1.3.3.1.1.12	Čištění	ks	27		0	1	0

1.3.3.4 - Zvlhčovače

1.3.3.4.1 Zvlhčovače vodní

3	PÚ	1.3.3.4.1.1	Kontrola zanesení, nepoškození a koroze	ks	6		0	4	0
4	PÚ	1.3.3.4.1.2	Kontrola funkce napájecího a rozprašovacího zařízení	ks	6		0	4	0
5	PÚ	1.3.3.4.1.3	Kontrola výšky hladiny vody	ks	6		0	4	0
6	PÚ	1.3.3.4.1.7	Kontrola funkce odpadu a přepadu	ks	6		0	4	0
7	PÚ	1.3.3.4.1.8	Kontrola zanesení vodního filtru	ks	6		0	4	0
8	PÚ	1.3.3.4.1.13	Kontrola hladiny oleje	ks	6		0	12	0
9	PÚ	1.3.3.4.1.14	Výměna oleje	ks	6		0	4	0
10	PÚ	1.3.3.4.1.15	Kontrola těsnění a ventilů	ks	6		0	4	0

1.3.3.4.3 Zvlhčovače parní s vyvíječem páry

11	PÚ	1.3.3.4.3.1	Kontrola zanesení, nepoškození a koroze	ks	1		0	1	0
12	PÚ	1.3.3.4.3.2	Kontrola funkce napájení a výše hladiny	ks	1		0	1	0
13	PÚ	1.3.3.4.3.3	Kontrola zanesení, nepoškození a koroze vodního filtru-lapače nečistot	ks	1		0	1	0
14	PÚ	1.3.3.4.3.4	Kontrola funkce solenoidového ventilu	ks	1		0	1	0

15	PÚ	1.3.3.4.3.11	Kontrola těsnosti a nepoškození parního a kondenzačního potrubí včetně armatur	ks	1		0	1	0
16	PÚ	1.3.3.4.3.13	Výměna těsnění ve vyvíjecí nádobě	ks	1		0	1	0
		1.3.3.4.5	Vyvíječ páry						
17	PÚ	1.3.3.4.5.4	Kontrola funkce topných těles	ks	1		0	1	0

1.3.3.22 - Sestavná vzduchotechnická jednotka (odvod+přívod)

		1.3.3.22.1	Plášť						
18	PÚ	1.3.3.22.1.1	Čištění	ks	16		0	4	0
19	PÚ	1.3.3.22.1.2	Kontrola těsnění revizních dvířek	ks	16		0	1	0
		1.3.3.22.2	Filtr						
20	PÚ	1.3.3.22.2.1	Kontrola tlakové ztráty a nutnosti výměny filtru	ks	16		0	4	0
		1.3.3.22.3	Uhlíkový filtr						
21	PÚ	1.3.3.22.3.1	Všeobecná kontrola	ks	16		0	4	0
22	PÚ	1.3.3.22.3.2	Výměna válce, uhlíku nebo kazety	ks	16		0	2	0
		1.3.3.22.4	Klapka						
23	PÚ	1.3.3.22.4.1	Kontrola funkce a těsnění	ks	16		0	3	0
24	PÚ	1.3.3.22.4.2	Výměna těsnění	ks	16		0	1	0
		1.3.3.22.5	Rotační rekuperátor						
25	PÚ	1.3.3.22.5.1	Všeobecná kontrola	ks	16		0	4	0
26	PÚ	1.3.3.22.5.2	Kontrola těsnění	ks	16		0	4	0
27	PÚ	1.3.3.22.5.3	Vyčištění rotoru	ks	16		0	2	0
28	PÚ	1.3.3.22.5.4	Kontrola zařízení pro monitorování chodu	ks	16		0	1	0
		1.3.3.22.6	Deskový rekuperátor						
29	PÚ	1.3.3.22.6.1	Všeobecná kontrola	ks	16		0	4	0
30	PÚ	1.3.3.22.6.2	Kontrola funkce klapky	ks	16		0	4	0
31	PÚ	1.3.3.22.6.3	Vyčištění komory rekuperátoru	ks	16		0	2	0

32	PÚ	1.3.3.22.6.4	Vyčištění klapky odtoku a opláštění	ks	16		0	1	0
1.3.3.22.7			Ohřívač vzduchu, chladič vzduchu, vodní výměník, elektrický ohřev vzduchu						
33	PÚ	1.3.3.22.7.1	Všeobecná kontrola	ks	16		0	4	0
34	PÚ	1.3.3.22.7.2	Vyčištění žebrového tělesa	ks	16		0	2	0
35	PÚ	1.3.3.22.7.3	Vyčištění odvodňovací vany a opláštění	ks	16		0	1	0
1.3.3.22.8			Zvlhčovač						
36	PÚ	1.3.3.22.8.1	Kontrola opláštění, vložky zvlhčovače, odlučovače kapek, vodního filtru, vany, rozstřikovací trubky, průtoku vody, ventilu konstantního průtoku	ks	16		0	4	0
1.3.3.22.9			Ventilátor						
37	PÚ	1.3.3.22.9.1	Všeobecná kontrola	ks	16		0	4	0
38	PÚ	1.3.3.22.9.2	Kontrola napnutí řemene	ks	16		0	2	0
39	PÚ	1.3.3.22.9.3	Vyčištění oběžného kola, krytu a opláštění	ks	16		0	1	0
40	PÚ	1.3.3.22.9.4	Kontrola stavu ložisek	ks	16		0	1	0
1.3.3.22.10			Ventilátor pro instalaci do přetlakové komory						
41	PÚ	1.3.3.22.10.1	Všeobecná kontrola	ks	16		0	2	0
42	PÚ	1.3.3.22.10.2	Vyčištění oběžného kola, krytu a opláštění	ks	16		0	1	0
43	PÚ	1.3.3.22.10.3	Kontrola stavu ložisek	ks	16		0	1	0
1.3.3.22.11			Tlumič hluku						
44	PÚ	1.3.3.22.11.1	Čištění	ks	16		0	4	0

1.3.3.22 - Sestavná vzduchotechnická jednotka (odvod)

1.3.3.22.9			Ventilátor						
45	PÚ	1.3.3.22.9.1	Všeobecná kontrola	ks	5		0	4	0
46	PÚ	1.3.3.22.9.2	Kontrola napnutí řemene	ks	5		0	2	0
47	PÚ	1.3.3.22.9.3	Vyčištění oběžného kola, krytu a opláštění	ks	5		0	1	0
48	PÚ	1.3.3.22.9.4	Kontrola stavu ložisek	ks	5		0	1	0

49	PÚ	1.3.3.22.9.5	Namazání ložisek	ks	5		0	1	0
----	----	--------------	------------------	----	---	--	---	---	---

1.3.3.23 - Úpravna vody pro zvlhčovače

1.3.3.23.1 Mechanický předfiltr

50	PÚ	1.3.3.23.1.1	Kontrola těsnosti vodních spojů	ks	1		0	365	0
51	PÚ	1.3.3.23.1.2	Kontrola zanesení filtrační patrony	ks	1		0	365	0
52	PÚ	1.3.3.23.1.3	Čištění	ks	1		0	365	0

1.3.3.23.2 Duplexní změkčovací filtr

53	PÚ	1.3.3.23.2.1	Kontrola těsnosti vodních spojů	ks	1		0	365	0
54	PÚ	1.3.3.23.2.2	Kontrola stavu regenerační soli v solné nádobě	ks	1		0	365	0
55	PÚ	1.3.3.23.2.3	Kontrola kvality výstupní vody	ks	1		0	365	0

1.3.3.23.3 Reverzní osmóza

56	PÚ	1.3.3.23.3.1	Kontrola těsnosti vodních spojů	ks	1		0	365	0
57	PÚ	1.3.3.23.3.2	Kontrola kvality výstupní vody	ks	1		0	365	0
58	PÚ	1.3.3.23.3.3	Kontrola tlaku vody na vstupu	ks	1		0	365	0
59	PÚ	1.3.3.23.3.4	Kontrola vstupních mechanických filtrů	ks	1		0	12	0

1.3.3.23.4 Podružný elektrorozvaděč

60	PÚ	1.3.3.23.4.1	Kontrola stavu kabeláže	ks	1		0	365	0
----	----	--------------	-------------------------	----	---	--	---	-----	---

1.3.3.23.5 Zásobník upravené vody

61	PÚ	1.3.3.23.5.1	Kontrola těsnosti vodních spojů	ks	1		0	365	0
----	----	--------------	---------------------------------	----	---	--	---	-----	---