

DIMENZE POTRUBÍ [mm]	TLOUŠTKA TEPELNÉ IZOLACE [mm]
DN 15	25
DN 18	25
DN 22	40
DN 28	40
DN 35	50
DN 42	80


POZNÁMKA: Veškeré potrubí izolováno izolací ROCKWOOL PIP0.  
Tloušťka tepelné izolace je dle následující tabulky.

#### LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ, měděné 55°C
- - - - - VRATNÉ POTRUBÍ, měděné 45°C

#### TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
1.01	HALA	151,61
1.02	KAVÁRNA	123,16
1.03	TECH. MÍSTNOST	25,25
1.04	SKLAD	8,21
1.05	ŠATNA	15,57
1.06	PŘEDSÍŇ	2,64
1.07	WC	2,09
1.08	KOUPELNA	2,53
1.09	KANCELÁŘ	12,24
1.10	CHODBA	8,19
1.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,91
1.12	WC ŽENY	9,88
1.13	WC MUŽI	11,17
1.14	WC INVALIDA	3,97



Zpracoval Zuzaanaa Vachudová	Vedoucí diplomové práce Ing. Eduard Hromada, Ph.D.	Školní rok 2019-2020	Fakulta stavební <b>ČVUT</b>
Diplomové práce - K. ekonomiky a řízení ve stavebnictví			Datum 10 / 2019
Název: Využití multikriteriální analýzy pro hodnocení systémů vytápění multifunkčního objektu			Meřítko M 1:150
Příloha: Půdorys 1 NP			Číslo výkresu 1
			Konzultant Ing. Eduard Hromada, Ph.D.