Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
	Před začátkem			
1 REGBOZ	PŘED ZAČÁTKEM STAVBY Před začátkem	Nahlášení na OIP	0,3	1 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi,	4,5	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, z	5,4	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zranění u nevhodné manipulace s materiálem	1,8	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v	6,0	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při vystupování/sestupování ze	5,4	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	5,4	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti	2,7	19 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk	4,5	19 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Úraz el proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, porušení izolace	3,0	82 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí	3,0	410 0
2 REGBOZ	VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty	Zasažení bleskem	3,0	19 0
	SO01 - Přeložky			
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Přeložky	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Přeložky	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Přeložky	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Přeložky	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Přeložky	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO01 - Přeložky	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	5,4	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího	3,6	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	4,8	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	5,4	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Prašnost u bourání	3,6	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	1 0
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	1 0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Přeložky	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	1 0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Přeložky	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Přeložky	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	1 0
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - Přeložky	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
302	ČERPÁNÍ VODY SO01 - Přeložky	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	1 0
302	ČERPÁNÍ VODY SO01 - Přeložky	Zranění elektrickým proudem	6,0	1 0
302	ČERPÁNÍ VODY SO01 - Přeložky	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	1 0
501	PAŽENÍ SO01 - Přeložky	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
501	PAŽENÍ SO01 - Přeložky	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 0



Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
501	PAŽENÍ SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Přeložky	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen	6,0	1 0
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Přeložky	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 0
701	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 - Přeložky	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - Přeložky	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - Přeložky	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - Přeložky	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - Přeložky	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - Přeložky	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	15 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	15 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	15 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	15 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 // SO01 - Přeložky	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 // SO01 - Přeložky	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 // SO01 - Přeložky	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
3859	PŘESUN HMOT TE 3 // SO01 - Přeložky	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - Přeložky	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - Přeložky	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - Přeložky	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
6278	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - Přeložky	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	5 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	5 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS // SO01 - Přeložky	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS // SO01 - Přeložky	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	5 0
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS // SO01 - Přeložky	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS // SO01 - Přeložky	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS // SO01 - Přeložky	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	5 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
6456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO01 - Přeložky	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	5 0
6456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO01 - Přeložky	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	1 0
6456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO01 - Přeložky	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
6456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO01 - Přeložky	Zranění u maliířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO01 - Přeložky	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO01 - Přeložky	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO01 - Přeložky	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO01 - Přeložky	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO01 - Přeložky	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
6508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO01 - Přeložky	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
9108 //	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
9301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
9301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
9301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 - Přeložky	Poškození a narušení podzemních vedení	6,0	5 0
9401	ZÁSYPY SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
9401	ZÁSYPY SO01 - Přeložky	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
9605	ODPAŽENÍ SO01 - Přeložky	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
9605	ODPAŽENÍ SO01 - Přeložky	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
9605	ODPAŽENÍ SO01 - Přeložky	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
9859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO01 - Přeložky	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
9859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO01 - Přeložky	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
9859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO01 - Přeložky	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
9859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO01 - Přeložky	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
9859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO01 - Přeložky	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
9980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Přeložky	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
9980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Přeložky	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
9980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Přeložky	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
SO02 Kan. připoj				
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 Kan. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 Kan. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 Kan. přípoj	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 Kan. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 Kan. přípoj	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
10201	ČERPÁNÍ VODY SO02 Kan. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
10201	ČERPÁNÍ VODY SO02 Kan. přípoj	Zranění elektrickým proudem	6,0	1 0
10201	ČERPÁNÍ VODY SO02 Kan. přípoj	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	1 0
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
10301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO02 Kan. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
10301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO02 Kan. přípoj	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
10301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
10301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO02 Kan. přípoj	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
10501	PAŽENÍ SO02 Kan. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
10501	PAŽENÍ SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	15 0
10501	PAŽENÍ SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	15 0
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO02 Kan. přípoj	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen	6,0	1 0
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO02 Kan. přípoj	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 0
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. přípoj	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	10 0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. přípoj	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	10 0
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. přípoj	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
13203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. přípoj	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
13203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. přípoj	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	2 0
13203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	35 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	35 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	35 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	35 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	2 0
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
13859 //	PŘESUN HMOT TE 3 SO02 Kan. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
13859 //	PŘESUN HMOT TE 3 SO02 Kan. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
13859 //	PŘESUN HMOT TE 3 SO02 Kan. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
13859 //	PŘESUN HMOT TE 3 SO02 Kan. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
16278	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
16278	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 0
16278	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
16278	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
16278	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	5 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	5 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
16409 //	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO02 Kan. přípoj	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	5 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	5 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	5 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	1 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
16456 //	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO02 Kan. přípoj	Zranění u maillířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO02 Kan. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO02 Kan. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO02 Kan. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO02 Kan. přípoj	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Sesuv svahových výkopů	6,0	5 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 Kan. přípoj	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
19301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
19301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
19301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO02 Kan. přípoj	Poškození a narušení podzemních vedení	6,0	5 0
19401	ZÁSYPY SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	15 0
19401	ZÁSYPY SO02 Kan. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly: činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly: nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
19605	ODPAŽENÍ SO02 Kan. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
19605	ODPAŽENÍ SO02 Kan. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
19605	ODPAŽENÍ SO02 Kan. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
19859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO02 Kan. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
19859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO02 Kan. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 / 0
19859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO02 Kan. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
19859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO02 Kan. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 / 0
19859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO02 Kan. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
19980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 Kan. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
19980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 Kan. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 / 0
19980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 Kan. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
SO03 vod. přípoj				
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 vod. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 vod. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 vod. přípoj	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 / 0
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 vod. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 vod. přípoj	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 / 0
20159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
20159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO03 vod. přípoj	Únik nebezpečné látky	1,2	1 / 0
20201	ČERPÁNÍ VODY SO03 vod. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 / 0
20201	ČERPÁNÍ VODY SO03 vod. přípoj	Zranění elektrickým proudem	6,0	1 / 0
20201	ČERPÁNÍ VODY SO03 vod. přípoj	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	1 / 0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 / 0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 / 0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. přípoj	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 / 0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 / 0
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. přípoj	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
20501	PAŽENÍ SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
20501	PAŽENÍ SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
20501	PAŽENÍ SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO03 vod. přípoj	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťování zavěšených břemen	6,0	1 / 0
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO03 vod. přípoj	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 / 0
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 / 0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. přípoj	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 / 0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. přípoj	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 / 0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. přípoj	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
23808 /	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
23859 /	PŘESUN HMOT TE 3 SO03 vod. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
23859 /	PŘESUN HMOT TE 3 SO03 vod. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
23859 /	PŘESUN HMOT TE 3 SO03 vod. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
23859 /	PŘESUN HMOT TE 3 SO03 vod. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. přípoj	Sesuv svahových výkopů	6,0	5 0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Sesuv svahových výkopů	6,0	5 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. přípoj	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
26178	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	5 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	5 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
26259 /	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO03 vod. přípoj	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	5 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	5 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	5 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	1 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
26506 /	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO03 vod. přípoj	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 vod. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 vod. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 vod. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 vod. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 vod. přípoj	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
29301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
29301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
29301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO03 vod. přípoj	Poškození a narušení podzemních vedení	6,0	5 0
29501	ZÁSYPY SO03 vod. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
29501	ZÁSYPY SO03 vod. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
29859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO03 vod. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
29859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO03 vod. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
29859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO03 vod. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
29859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO03 vod. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
29859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO03 vod. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
29980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO03 vod. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
29980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO03 vod. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
29980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO03 vod. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
SO04 par. přípoj				
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 par. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 par. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 par. přípoj	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 par. přípoj	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO04 par. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
30301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO04 par. přípoj	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
30301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO04 par. přípoj	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
30301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO04 par. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
30301	HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY SO04 par. přípoj	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO04 par. přípoj	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen	6,0	1 0
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO04 par. přípoj	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 0
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY SO04 par. přípoj	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 0
33102	ZÁKLADY IS SO04 par. přípoj	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	5 0
33102	ZÁKLADY IS SO04 par. přípoj	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	1 0
33102	ZÁKLADY IS SO04 par. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
33503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
33503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
33503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	5 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	5 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	2,7	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Zranění el proudem u svařování	4,8	1 0
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. přípoj	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
33859	PŘESUN HMOT TE 3 SO04 par. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
33859	PŘESUN HMOT TE 3 SO04 par. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
33859	PŘESUN HMOT TE 3 SO04 par. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	10 0
33859	PŘESUN HMOT TE 3 SO04 par. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	2 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Sesuv svahových výkopů	6,0	5 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ SO04 par. přípoj	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	5 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	5 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	5 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	1 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 0
36406	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 par. přípoj	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 par. přípoj	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 par. přípoj	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 par. přípoj	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
36508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 par. přípoj	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
36607	NÁTĚRY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	5 0
36607	NÁTĚRY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
36607	NÁTĚRY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
36607	NÁTĚRY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Zachycení ruky mísícími lopatkami míchačky, kontakt končetiny s rotujícím	3,0	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	5,4	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. přípoj	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
36859	PŘESUN HMOT TE 6 SO04 par. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
36859	PŘESUN HMOT TE 6 SO04 par. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
36859	PŘESUN HMOT TE 6 SO04 par. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
36859	PŘESUN HMOT TE 6 SO04 par. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
36859	PŘESUN HMOT TE 6 SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	15 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	15 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	15 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	3 0
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO04 par. přípoj	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	3 0
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO04 par. přípoj	Poškození a narušení podzemních vedení	6,0	5 0
39705	ZÁSYPY SO04 par. přípoj	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
39705	ZÁSYPY SO04 par. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
39859	PŘESUN HMOT TE 9 SO04 par. přípoj	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
39859	PŘESUN HMOT TE 9 SO04 par. přípoj	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
39859	PŘESUN HMOT TE 9 SO04 par. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
39859	PŘESUN HMOT TE 9 SO04 par. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
39859	PŘESUN HMOT TE 9 SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO04 par. přípoj	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO04 par. přípoj	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO04 par. přípoj	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
SO05 NN přípojka				
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 NN přípojka	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 NN přípojka	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 NN přípojka	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 NN přípojka	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 NN přípojka	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 NN přípojka	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN přípojka	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN přípojka	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN přípojka	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN přípojka	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN přípojka	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO05 NN přípojka	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťování zavěšených břemen	6,0	1 0
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO05 NN přípojka	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 0
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 NN přípojka	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN přípojka	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN přípojka	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN přípojka	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 / 0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN přípojka	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN přípojka	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 / 0
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN přípojka	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 / 0
43403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN přípojka	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 / 0
43403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN přípojka	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 / 0
43403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN přípojka	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
43859	PŘESUN HMOT TE 3 SO05 NN přípojka	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
43859	PŘESUN HMOT TE 3 SO05 NN přípojka	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 / 0
43859	PŘESUN HMOT TE 3 SO05 NN přípojka	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
43859	PŘESUN HMOT TE 3 SO05 NN přípojka	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 / 0
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN přípojka	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 / 0
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN přípojka	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN přípojka	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 / 0
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN přípojka	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 / 0
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN přípojka	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	1 / 0
46601	ZÁSYPY SO05 NN přípojka	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
46601	ZÁSYPY SO05 NN přípojka	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 NN přípojka	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energii	1,8	1 / 0
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 NN přípojka	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 NN přípojka	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 / 0
46859	PŘESUN HMOT TE 6 SO05 NN přípojka	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
46859	PŘESUN HMOT TE 6 SO05 NN přípojka	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 / 0
46859	PŘESUN HMOT TE 6 SO05 NN přípojka	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
46859	PŘESUN HMOT TE 6 SO05 NN přípojka	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 / 0
46859	PŘESUN HMOT TE 6 SO05 NN přípojka	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
49859	PŘESUN HMOT TE 9 SO05 NN přípojka	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
49859	PŘESUN HMOT TE 9 SO05 NN přípojka	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 / 0
49859	PŘESUN HMOT TE 9 SO05 NN přípojka	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
49859	PŘESUN HMOT TE 9 SO05 NN přípojka	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 / 0
49859	PŘESUN HMOT TE 9 SO05 NN přípojka	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 NN přípojka	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 / 0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 NN přípojka	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 / 0
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 NN přípojka	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
SO06 hl. objekt				
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a	6,0	1 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 / 0
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	10 / 0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	2 / 0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	5,4	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího	3,6	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	4,8	15 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	5,4	15 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými	3,6	15 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	15 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt	Prašnost u bourání	3,6	15 / 0
50501	PAŽENÍ SO06 hl. objekt	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
50501	PAŽENÍ SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
50501	PAŽENÍ SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO06 hl. objekt	Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen	6,0	1 / 0
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO06 hl. objekt	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	4 / 0
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 / 0
50802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO06 hl. objekt	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	2 / 0
50802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO06 hl. objekt	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	2 / 0
50802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO06 hl. objekt	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	2 / 0
50802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	25 / 0
50802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO06 hl. objekt	Sesuv svahových výkopů	6,0	25 / 0
51352	VRTY PRO PILOTY SO06 hl. objekt	Pád do hloubky	0,3	1 / 0
51402	PILOTY SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	5 / 0
51402	PILOTY SO06 hl. objekt	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	2 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	15 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	15 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	3 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	1 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	1 / 0
51405	ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 / 0

Studentská verze

Plánované kontroly: činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly: nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 / 0
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	10 / 0
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 / 0
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	10 / 0
51406	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO06 hl. objekt	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 / 0
51408	KANALIZACE LEŽATÁ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	2 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	30 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	6 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	2 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	2 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	2 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	2 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Zranění u ohýbaček ocelí	5,4	1 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Zranění u nůžek betonářské oceli	4,8	1 / 0
51409	SLOUPY A PILÍŘE SO06 hl. objekt	Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka	1,8	30 / 0
51415	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO06 hl. objekt	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 / 0
51415	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO06 hl. objekt	Dopravní nehody	5,4	1 / 0
51415	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO06 hl. objekt	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	20 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	2 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	10 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	1 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	1 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Dopravní nehody	5,4	1 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Poranění u práce s ocelí	5,4	2 / 0
51420	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 / 0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	10 / 0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	10 / 0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	2 / 0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 / 0
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 / 0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	20 / 0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	20 / 0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	20 / 0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	1 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt	Popálení horkou živicí	4,2	1 / 0
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	4,2	1 / 0
52453	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 / 0
52453	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	10 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Sesuv svahových výkopů	6,0	10 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 / 0
52508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	10 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při	3,0	2 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	1 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Popálení horkou živicí	4,2	1 / 0
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	1 / 0
53103	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 / 0
53103	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 / 0
53103	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	2 / 0
53103	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 / 0
53103	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Dopravní nehody	5,4	1 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	2 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	10 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	2 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	10 / 0
53203	STĚNY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	3 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	15 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	1 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	6,0	1 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	3 / 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	1 / 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	1 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů	3,6	3 0
53304	STROPY SO06 hl. objekt	Poranění u práce s ocelí	5,4	3 0
53354	SCHODIŠTĚ SO06 hl. objekt	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 0
53354	SCHODIŠTĚ SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 0
53354	SCHODIŠTĚ SO06 hl. objekt	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	1 0
53354	SCHODIŠTĚ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
53354	SCHODIŠTĚ SO06 hl. objekt	Poranění u práce s ocelí	5,4	2 0
53354	SCHODIŠTĚ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Poranění u práce s ocelí	5,4	2 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	2,7	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
53400	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt	Zranění el proudem u svařování	4,8	1 0
53503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
53503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
53503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	20 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	20 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	2,7	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Zranění el proudem u svařování	4,8	1 0
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
53809 /	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
53809 /	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO06 hl. objekt	Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího	5,4	10 0
53809 /	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
53809 /	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONST SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	8 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	40 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	2 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	2 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	2 0
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘE SO06 hl. objekt	Zranění el proudem u svařování	4,8	2 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Prašnost u bourání	3,6	10 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	10 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	10 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
54259 /	ÚPRAVY VĚTRACÍCH OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1 0
54357	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	2 0
54357	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
54357	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
54407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
54407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	30 0
54407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	6 0
54407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO06 hl. objekt	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	2 0
54407	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	10 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	2 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
54507	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	45 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	9 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	9 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	3 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Popálení horkou živicí	4,2	3 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	3 0
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	9 0
54707 /	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
54707 /	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO06 hl. objekt	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 0
54707 /	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO06 hl. objekt	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,	3,0	1 0
54707 /	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO06 hl. objekt	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	10 0
54707 /	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
54707 /	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	2 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	2 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	10 0
54757	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
54807 /	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO06 hl. objekt	Zranění u maliířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
54807 /	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO06 hl. objekt	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	2 0
54807 /	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	10 0
54807 /	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	20 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	4 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	4 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	20 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	20 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55160	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55167	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	10 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	10 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	10 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	2 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
55286	VÝPLNĚ OTVORŮ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
55286	VÝPLNĚ OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	5,4	1 0
55286	VÝPLNĚ OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
55286	VÝPLNĚ OTVORŮ SO06 hl. objekt	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	10 0
55286	VÝPLNĚ OTVORŮ SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	40 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	2 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	2 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	2 0
55307	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO06 hl. objekt	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	2 0
55327	TRUHLÁŘI OKNA SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
55327	TRUHLÁŘI OKNA SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
55327	TRUHLÁŘI OKNA SO06 hl. objekt	Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách	5,4	10 0
55327	TRUHLÁŘI OKNA SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55452	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	6,0	1 0
55452	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55452	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 0
55507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55527	VODOVOD ROZV A ARMATUR\ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
55527	VODOVOD ROZV A ARMATUR\ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
55600	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	15 0
55600	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	15 0
55600	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
55600	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55600	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	3 0
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	3 0
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	3 0
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	3 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
55607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	3 0
55627	ARMATURY ÚT SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	2 0
55627	ARMATURY ÚT SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
55627	ARMATURY ÚT SO06 hl. objekt	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	2 0
55647	OTOPNÁ TĚLESA SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
55647	OTOPNÁ TĚLESA SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	25 0
55657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	2 0
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ / SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	55 0
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ / SO06 hl. objekt	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	55 0
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ / SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	3 0
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ / SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	3 0
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ / SO06 hl. objekt	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	11 0
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ / SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
55727	SILNOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
55727	SILNOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	2 0
55727	SILNOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	8 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
55747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE / SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	3,0	1 0
55767	SLABOPROUD TRUBKY / SO06 hl. objekt	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1 0
55767	SLABOPROUD TRUBKY / SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
55767	SLABOPROUD TRUBKY / SO06 hl. objekt	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	10 0
55767	SLABOPROUD TRUBKY / SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 0
55767	SLABOPROUD TRUBKY / SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55787	SLABOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
55787	SLABOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
55787	SLABOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
55787	SLABOPROUD VODIČE / SO06 hl. objekt	Zásah statickou elektřinou	1,8	1 0
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	30 0
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	30 0
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	30 0
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	60 0
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	3 0
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	60 0
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
56306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	3 0
56407	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	10 0
56407	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
56407	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	1 0
56407	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt	Popálení horkou živicí	4,2	1 0
56407	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	1 0
56700	NÁTĚRY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	10 0
56700	NÁTĚRY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
56700	NÁTĚRY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
56700	NÁTĚRY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
56709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
56709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1 0
56709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
56709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
56709	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
56806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	2 0
56806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	2 0
56806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	Poranění u práce s ocelí	5,4	5 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Zranění el proudem u svařování	4,8	1 0
57107	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHI SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	10 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	15 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	15 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	3 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	1 / 0
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 / 0
57307	OBKLADY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 / 0
57307	OBKLADY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 / 0
57307	OBKLADY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	30 / 0
57307	OBKLADY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	2 / 0
57307	OBKLADY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	2 / 0
57507	PODLAHY SYNTETICKÉ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	15 / 0
57507	PODLAHY SYNTETICKÉ SO06 hl. objekt	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	15 / 0
57607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO06 hl. objekt	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	25 / 0
57607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2 / 0
57607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	25 / 0
57607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO06 hl. objekt	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	5 / 0
57607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO06 hl. objekt	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	2 / 0
57607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	25 / 0
57657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	10 / 0
57657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	10 / 0
57657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 / 0
57657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
57657	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 / 0
57707	MALBY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	35 / 0
57707	MALBY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké	2,4	7 / 0
57707	MALBY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	2 / 0
57707	MALBY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 / 0
57707	MALBY VNITŘNÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	2 / 0
57807	PODLAHY POVLAKOVÉ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	25 / 0
57807	PODLAHY POVLAKOVÉ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	25 / 0
57807	PODLAHY POVLAKOVÉ SO06 hl. objekt	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	4,2	2 / 0
57807	PODLAHY POVLAKOVÉ SO06 hl. objekt	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	25 / 0
57810	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
57810	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
57810	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	10 / 0
57811	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
57811	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO06 hl. objekt	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	10 / 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 / 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO06 hl. objekt	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	2,7	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
58257	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO06 hl. objekt	Zranění el proudem u svařování	4,8	1 0
58307	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
58307	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	15 0
58307	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
58307	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO06 hl. objekt	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	1 0
58407	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1 0
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
58707 /	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
58707 /	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
58707 /	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO06 hl. objekt	Zásah statickou elektřinou	1,8	1 0
58757 /	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	30 0
58757 /	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
58757 /	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 0
58757 /	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	2 0
58757 /	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče	3,0	2 0
58757 /	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	2 0
58800	PODLAHY TEXTILNÍ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10 0
58800	PODLAHY TEXTILNÍ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	10 0
58800	PODLAHY TEXTILNÍ SO06 hl. objekt	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	10 0
58800	PODLAHY TEXTILNÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
58809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 / 0
58809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2 / 0
58809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO06 hl. objekt	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	2 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	10 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	10 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	2 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	2 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	10 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	10 / 0
59109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	20 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	20 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	20 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	4 / 0
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	4 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	10 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a používaní	6,0	10 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	10 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	2 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké	2,4	2 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou	4,5	1 / 0
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 / 0
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 / 0
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1 / 0
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Oslnění, zánět spojivek	1,2	2 / 0
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	2 / 0
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 / 0
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO06 hl. objekt	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 / 0
59307 /	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 / 0
59307 /	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO06 hl. objekt	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	2 / 0
59307 /	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO06 hl. objekt	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10 / 0
59307 /	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 / 0
59307 /	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 / 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	10 0
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	2 0
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1 0
59357 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	2 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	3 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	60 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	60 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	12 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	3 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3 0
59557	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	3 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	10 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku v	5,4	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení	2,7	1 0
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO06 hl. objekt	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1 0
59701	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
59701	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	10 0
59701	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Poškození a narušení podzemních vedení	6,0	10 0
59800	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO06 hl. objekt	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	2 0
59859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO06 hl. objekt	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
59859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO06 hl. objekt	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	15 0
59859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	15 0
59859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO06 hl. objekt	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3 0
59859 /	PŘESUN HMOT TE 9 SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
59980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO06 hl. objekt	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
59980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO06 hl. objekt	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
59980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO06 hl. objekt	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
SO07 zpev. ploch				
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a	6,0	1 0
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	5,4	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího	3,6	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	4,8	5 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	5,4	5 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými	3,6	5 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	5 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Prašnost u bourání	3,6	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů	5,4	1 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího	3,6	1 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce	4,8	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání	5,4	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými	3,6	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Prašnost u bourání	3,6	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při nezajištění	6,0	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO07 zpev. ploch	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen	6,0	1 0
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO07 zpev. ploch	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 0
60701 //	NÁSYPY A SKLÁDKY SO07 zpev. ploch	Zavalení pracovníka zeminou ze skládky zeminy	0,3	1 0
60751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO07 zpev. ploch	Převrácení, ztráta stability, mimo komunikaci, náraz, převrácení rýpadla	5,4	2 0
60751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
60802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYP\ SO07 zpev. ploch	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	5 0
60802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYP\ SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
60802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYP SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
60802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYP SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
63101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
63101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
63101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO07 zpev. ploch	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	5 0
63155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
63155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
63155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
63155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	5 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	6,0	1 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	5 0
63359 //	SILNIČNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch	Únik nebezpečné látky	1,2	1 0
63509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
63509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
63509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
63509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
63509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím kotoučem) při	6,0	1 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	5 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
63708 //	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	5 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	1 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Zranění u ohýbaček oceli	5,4	1 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Poranění u práce s ocelí	5,4	1 0
65000	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
66105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
66105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
66105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
66205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
66205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním	5,4	1 0
66205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	1 0
66255 /	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
66255 /	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
66255 /	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	1 0
66255 /	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	5 0
66255 /	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
66255 /	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
66305	DLAŽBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
66305	DLAŽBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
66305	DLAŽBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	5 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Sesuv svahových výkopů	6,0	5 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	1 0
66409 //	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	1 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	5 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla	1,8	1 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Zasažení el. proudem při dotyku nebo přiblížení výložníku k vodičům	6,0	1 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části stavby či	4,8	5 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Popálení horkou živicí	4,2	1 0
66809 //	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKA SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla	1,8	1 0
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	5 0

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.
69309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
69309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO07 zpev. ploch	Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných	5,4	5 0
69309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
69309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO07 zpev. ploch	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
69405 //	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1 0
69405 //	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
69405 //	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
69405 //	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
69405 //	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Dopravní nehody	5,4	1 0
69405 //	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
69551	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
69551	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních	2,4	1 0
69551	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
69551	ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO07 zpev. ploch	Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem	4,8	5 0
69601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1 0
69601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5 0
69601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO07 zpev. ploch	Poškození a narušení podzemních vedení	6,0	5 0
69709 //	ČISTĚNÍ USAZENIN SO07 zpev. ploch	Otrava, udušení osoby po vstupu do výkopu, výbuch hořlavých par nebo plynů	6,0	1 0
69709 //	ČISTĚNÍ USAZENIN SO07 zpev. ploch	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1 0
69709 //	ČISTĚNÍ USAZENIN SO07 zpev. ploch	Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí	4,5	1 0
69709 //	ČISTĚNÍ USAZENIN SO07 zpev. ploch	Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5 0
69759 //	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORO SO07 zpev. ploch	Zranění u mailířských prací, chemické povahy	3,0	1 0
69759 //	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORO SO07 zpev. ploch	Zranění malířským strojním vybavením	3,6	1 0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI SO07 zpev. ploch	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	15 0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI SO07 zpev. ploch	Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji	5,4	1 0
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI SO07 zpev. ploch	Únik nebezpečné látky	1,2	1 0
69859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO07 zpev. ploch	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1 0
69859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO07 zpev. ploch	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5 0
69859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
69859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO07 zpev. ploch	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
69859 //	PŘESUN HMOT TE 9 SO07 zpev. ploch	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0
69980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO07 zpev. ploch	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích	4,5	5 0
69980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO07 zpev. ploch	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1 0
69980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO07 zpev. ploch	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1 0



Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.