

31.10.19

SO01 - P elfky

Index Po et	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 26.7.19
101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361..., SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 26.7.19
101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	9.8.19 9.8.19
101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkum a vyhodn.lab a terénních zkou-ek Podpis kontrolora/Datum:	2.8.19 2.8.19
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 2.8.19
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 2.8.19
302 1	ERPÁNÍ VODY SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 9.8.19
501 1	PAĚENÍ SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	PAĚICÍ A PODP RNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 2.8.19
601 1	EMÍST NÍ VÝKOPKU SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	SILNI NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30...	Techn.prohl. vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 16.8.19
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 16.8.19
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	26.7.19 16.8.19
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUĚ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámcova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO01 - P elfky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19

31.10.19

SO01 - P elofky

Index Po et	Název innosti	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípu stný
3408 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	PROVÁD ĚNÍ STOK A KANALIZA ĚNÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
3408 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ěELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
3408 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ĚSNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ění odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
3408 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ACHTY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1917, t ídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102...12...; ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	SKUTE ĚNÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zam ění skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
6278 2	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ĚSNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ění odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJ Ě TLAK TRUB SYSTĚM Z TERMOPLAST	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 712	Vystavení spoj p s. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	PROVÁD ĚNÍ STOK A KANALIZA ĚNÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	SVA ĚVANÉ SPOJE PLAST	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12814,13100; t ídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 13.9.19
6409 1	DROBNĚ P ĚDM A ZA ĚZ IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD ĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
6409 1	DROBNĚ P ĚDM A ZA ĚZ IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ěB ĚKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t íd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
6409 1	DROBNĚ P ĚDM A ZA ĚZ IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ěELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
6409 1	DROBNĚ P ĚDM A ZA ĚZ IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	BETON ĚRSTVÝ,ZTVRDĹY A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
6456 1	ÚPRAVA POVRCH VN ĚZ IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ění, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19

31.10.19

SO01 - P elofky

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
6456 1	ÚPRAVA POVRCH VN J <sup>1</sup> Š IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+ +	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...; SN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6456 1	ÚPRAVA POVRCH VN J <sup>1</sup> Š IS SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	VN J <sup>1</sup> Š OMÍTÁNÍ	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13914-1; T ídicí znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6508 1	ARMATURY,DOPL KY <sup>1</sup> ACHET SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PR MYSLOVÉ	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12266, SN ISO 15848;t .znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6508 1	ARMATURY,DOPL KY <sup>1</sup> ACHET SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ěELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6508 1	ARMATURY,DOPL KY <sup>1</sup> ACHET SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ M ÍěE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 124	Kontrolní zkou-ka, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6508 1	ARMATURY,DOPL KY <sup>1</sup> ACHET SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	SDRUěENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍT	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13941,253,448 488,489;t .zn:38337.	Kontrolní zkou-ky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6508 1	ARMATURY,DOPL KY <sup>1</sup> ACHET SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ěEB ÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ <sup>1</sup> ACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t ídicí znak:13 6352,3	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
6508 1	ARMATURY,DOPL KY <sup>1</sup> ACHET SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	VODOT SNOST VN J <sup>1</sup> ŠCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉM	+ T+	A,Z Rev.zpr..záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6670, SN 75 5911	Prom n.tlakem vody, vzduchu,zm ny teplot Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	VODOT SNOST STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 75 6909	Zkou-ky vodot snosti Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1671; t ídicí znak:756111	Zkou-ky tlakového systému spla-k.vod Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
9301 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
9301 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 27.9.19
9401 1	ZÁSYPY SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19
9401 1	ZÁSYPY SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19

31.10.19

SO01 - P elofky

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji:		Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštný
			HSV Spec.	PSV Zku-				
9401 1	ZÁŠYPY SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra .zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 4.10.19
9605 1	ODPAŘENÍ SO01 - P elofky Zhodnocení kontroly:	PAŘICÍ A PODP RNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 11.10.19
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - P elofky // Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T řdicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 11.10.19

31.10.19

SO02 Kan. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípučný
10101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361..., SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkum a vyhodn.lab Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10201 1	ERPÁNÍ VODY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10501 2	PAŤENÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PAŤICÍ A PODP RNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10501 2	PAŤENÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	LEŤENÍ PODP RNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8101,07,zn:08 SN EN 12812,39,74	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 16.8.19
10601 1	EMÍST NÍ VÝKOPKU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SILNÍ NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30...	Techn.prohl. vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 30.8.19
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 30.8.19
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	16.8.19 30.8.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŤ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.; SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19

31.10.19

SO02 Kan. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 23.8.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŕ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámceva zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ODLU OVA ELEHÝCH KAPALIN	+ T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:75 6510 SN EN 858	Kontrolní zkou-ky v rámcí ízení jakostí Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 11.10.19
13203 2	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 30.8.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 30.8.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 20.9.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 30.8.19
13203 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INÍ.SÍT	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,14844; t íd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 30.8.19
13408 1	ŕACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
13408 1	ŕACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŕELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
13408 3	ŕACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
13408 1	ŕACHTY NA POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŕACHTY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1917, t ídicí znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 6.9.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KAMENINOVÉ TROUBY TVAROVKY A SPOJE TRUB	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 295-2 - 7; 72 5123,4,5200,01,53	Vstupní kontrola; zku-ební vzorky Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 1.11.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 1.11.19

31.10.19

SO02 Kan. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SKUTE NÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Zam ení skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 1.11.19
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 1.11.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102...12..., ISO 1347.:zn:75.... Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 25.10.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SKUTE NÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Zam ení skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 1.11.19
16278 3	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 25.10.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJ TLAK TRUB SYSTÉM Z TERMOPLAST	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 712 Podpis stavbyved./Datum:	Vystavení spoj p s. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 1.11.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 25.10.19
16278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SVA OVANÉ SPOJE PLAST	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12814,13100; t ídicí znak:05682. Podpis stavbyved./Datum:	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 25.10.19
16409 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 8.11.19
16409 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// STUPADLA A ňEB ÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ňAČHTY	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t íd.znak:13 6352,3 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 8.11.19
16409 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// BETONOVÉ A ňELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231.. Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 8.11.19
16409 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3 Podpis stavbyved./Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 8.11.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCH VN JÍŠ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+ +	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82 Podpis stavbyved./Datum:	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCH VN JÍŠ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321..; SN EN 43,1504,12192,13395. Podpis stavbyved./Datum:	Chemické rozbory, fyzikální zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
16456 1	ÚPRAVA POVRCH VN JÍŠ IS SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	// VN JÍŠ OMÍTÁNÍ	+ +	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13914-1; T ídicí znak:733710 Podpis stavbyved./Datum:	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19



31.10.19

SO02 Kan. p ípoj

Index Po et	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
16508 1	ARMATURY,DOPL SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET ARMATURY PR MYSLOVÉ	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12266, SN ISO 15848;t .znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
16508 1	ARMATURY,DOPL SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET BETONOVÉ A ěLEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
16508 1	ARMATURY,DOPL SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET POKLOPY A VTKOVÉ M ěie PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 124	Kontrolní zkou-ka, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
16508 1	ARMATURY,DOPL SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET SDRUĚNÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍT	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13941,253,448 488,489;t .zn:38337.	Kontrolní zkou-ky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
16508 1	ARMATURY,DOPL SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET STUPADLA A ěB ĚKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ TACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t ídící znak:13 6352,3	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
16508 1	ARMATURY,DOPL SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídící znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 29.11.19
16559 1	OTEV ĚNÉ STOKY A ěLABY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ěLABY BETONOVÉ A ěLEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 29.11.19
16559 1	OTEV ĚNÉ STOKY A ěLABY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ěLABY PROVÁD ĚNÍ STOK A KANALIZA ĚNÍCH P ĚPOJEK	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t ídící znak:756114,5	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 29.11.19
16559 1	OTEV ĚNÉ STOKY A ěLABY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ěLABY PR TOK KAPALIN V OTEV ĚNÝCH KORYTECH	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak:2593..; SN ISO 748,1088,...	M ení pomocí n kolika metod Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 29.11.19
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ VODOT SNOST STOK A KANALIZA ĚNÍCH P ĚPOJEK	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 75 6909	Zkou-ky vodot snosti Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 15.11.19
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1671; t ídící znak:756111	Zkou-ky tlakového systému spla-k.vod Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 15.11.19
19301 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ ZHUTN ĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
19301 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ ZEMNÍ PRÁCE	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 15.11.19
19401 1	ZÁSYPY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY ZHUTN ĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 22.11.19
19401 1	ZÁSYPY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY ZEMNÍ PRÁCE	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 6.12.19



31.10.19

SO02 Kan. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji:		Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
			HSV Spec.	PSV Zku-				
19401 1	ZÁŠYPY SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra .zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 22.11.19
19605 1	ODPAŘENÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PAŘICÍ A PODP RNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 6.12.19
19605 1	ODPAŘENÍ SO02 Kan. p ípoj Zhodnocení kontroly:	LEPENÍ PODP RNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8101,07.zn:08 SN EN 12812,39,74	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 6.12.19
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 Kan. p ípoj // Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T řídící znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 13.12.19

31.10.19

SO03 vod. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
20101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361..., SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkum a vyhodn.lab Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20159 1	EZÁNÍ VOZOVEK SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BEZPE NOST P I FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	+ S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 500-2	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20159 1	EZÁNÍ VOZOVEK SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302...; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20201 1	ERPÁNÍ VODY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20501 1	PAĚENÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PAĚICÍ A PODP RNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
20501 1	PAĚENÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	LEĚENÍ PODP RNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8101,07,zn:08 SN EN 12812,39,74	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 13.9.19
20601 1	EMÍST NÍ VÝKOPKU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SILNI NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	23.8.19 6.9.19
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUĚ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 8.11.19

31.10.19

SO03 vod. p ípoj

Index Po et	Název innosti	Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípu stný
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.; SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 8.11.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 8.11.19
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 8.11.19
23808 1	TRACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	/	BETONOVÉ A ěELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
23808 1	TRACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	/	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
23808 1	TRACHTY NA POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	/	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ TRACHTY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1917, t ídicí znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 15.11.19
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		LITINOVÉ TRUBKY TVAROVKY A P ÍSLUĚNSTVÍ POTRUBÍ	+	Z,D Záznam,atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 545,598,877, t .zn. SN 13 8101,10	odb.posouzení spoj , vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		SKUTE NÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zam ení skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26158 1	POTRUBÍ LITINOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		ZKOUŠKA POSTUPU SVA OVÁNÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 15614; t ídicí znak:050313	Sva ování zku-kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ Ě	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		SKUTE NÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zam ení skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		OCHRANA PROTI KOROZI OCELOVÝCH POTRUBÍ	+ T+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 03 8376	Kontrolní m ení ochrany proti korozi Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19

31.10.19

SO03 vod. p ípoj

Index Po et	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZM R EZ P I EZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 9013,7287 t ídicí znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SVARY OCEL TLAK SVA POTR NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN ISO 9764	Ultrazvukem Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVA OVÁNÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 15614; t ídicí znak:050313	Sva ování zku--kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 22.11.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SKUTE NÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zam ení skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJ TLAK TRUB SYSTÉM Z TERMOPLAST	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 712	Vystavení spoj p s. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
26178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SVA OVANÉ SPOJE PLAST	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12814,13100; t ídicí znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 22.11.19
26259 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26259 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŤEB ÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŤAČHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t íd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26259 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŤELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26259 1	DROBNÉ P EDM A ZA ÍZ IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCH VN JÍŠ IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 29.11.19
26506 1	ÚPRAVA POVRCH VN JÍŠ IS SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321.; SN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 29.11.19

31.10.19

SO03 vod. p ípoj

Index Po et	Název innosti	Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípu stný
26506 1	ÚPRAVA POVRCH SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	VN J P ÍS /	VN J P ÍM ÍTÁNÍ	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13914-1; T ídicí znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 29.11.19
26608 1	ARMATURY,DOPL SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET	ARMATURY PR MYSLOVÉ	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12266, SN ISO 15848;t .znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26608 1	ARMATURY,DOPL SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET	BETONOVÉ A ĚELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26608 1	ARMATURY,DOPL SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET	POKLOPY A VTKOVÉ M ÍĚE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 124	Kontrolní zkou-ka, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26608 1	ARMATURY,DOPL SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET	STUPADLA A ĚEB ÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ TACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t íd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
26608 1	ARMATURY,DOPL SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY TACHET	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 13.12.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		VODOT SNOST VN J P ÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉM	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6670, SN 75 5911	Prom n.tlakem vody, vzduchu,zm ny teplot Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 29.11.19
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1671; t ídicí znak:756111	Zkou-ky tlakového systému spla-k.vod Podpis kontrolora/Datum:	15.11.19 29.11.19
29301 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 6.12.19
29301 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 6.12.19
29501 1	ZÁSYPY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 13.12.19
29501 1	ZÁSYPY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 13.12.19
29501 1	ZÁSYPY SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:		GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra .zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 13.12.19
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO03 vod. p ípoj Zhodnocení kontroly:	/	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19

31.10.19

SO04 par. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštný
30101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361... SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkum a vyhodn.lab a terénních zkou-ek Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30601 1	EMÍST NÍ VÝKOPKU SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SILNI NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30....	Techn.prohl. vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	30.8.19 13.9.19
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 27.9.19
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 27.9.19
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŤ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.; SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19

31.10.19

SO04 par. p ípoj

Index Po et	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19
33102 1	ZÁKLADY IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,14991, t ídicí znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 1.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŕ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ODLU OVA E LEHKÝCH KAPALIN	+ T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:75 6510 SN EN 858	Kontrolní zkou-ky v rámci ízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 22.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INÍ.SÍT	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,14844; t íd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 15.11.19
33607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 29.11.19
33607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 29.11.19
33607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 29.11.19
33607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; t ídicí znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 29.11.19
33607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZM R EZ P I EZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 9013,7287 t ídicí znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 29.11.19



31.10.19

SO04 par. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštný
33607 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	OCELOVÁ KONSTRUKCE	ZKOUŠKA POSTUPU SVA OVÁNÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 15614; t ídicí znak:050313	Sva ování zku-kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 29.11.19
33758 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 29.11.19
33758 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	GEOMETRICKÁ P ESNOŠT VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 29.11.19
33758 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ TRUBNÍ	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1917, t ídicí znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 29.11.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102..12...; ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘE	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zam ení skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 3 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	GEOMETRICKÁ P ESNOŠT VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	OCHRANA PROTI KOROZI OCELOVÝCH POTRUBÍ	+ T+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 03 8376	Kontrolní m ení ochrany proti korozi Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 3 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ ŠÍT	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13941,253,448 488,489;t .zn:38337.	Kontrolní zkou-ky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	JAKOST A TOLER ROZM ER EZ P I EZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 9013,7287 t ídicí znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	PEPRAVNÍ PLYNOVOD	+ T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:38 64..	Tlaková zkou-ky, revize Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	SVARY OCEL TLAK SVA POTR NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN ISO 9764	Ultrazvukem Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36168 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ OCELOVÉ	ZKOUŠKA POSTUPU SVA OVÁNÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 15614; t ídicí znak:050313	Sva ování zku-kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 6.12.19
36406 1 SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	ÚPRAVA POVRCH VNÍŠNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 27.12.19

31.10.19

SO04 par. p ípoj

Index Po et	Název innosti	Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštění
36406 1	ÚPRAVA POVRCH SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	VN J <sup>1</sup> IS	VÝROBKÝ A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+ +	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321..; SN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 27.12.19
36406 1	ÚPRAVA POVRCH SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	VN J <sup>1</sup> IS	VN J <sup>1</sup> OMÍTÁNÍ	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13914-1; T ídicí znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 27.12.19
36508 1	ARMATURY,DOPL SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY <sup>1</sup> ACHET	ARMATURY PR MYSLOVÉ	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12266, SN ISO 15848;t .znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19
36508 1	ARMATURY,DOPL SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY <sup>1</sup> ACHET	BETONOVÉ A ěELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19
36508 1	ARMATURY,DOPL SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY <sup>1</sup> ACHET	POKLOPY A VTOKOVÉ M ÍĚ PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 124	Kontrolní zkou-ka, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19
36508 1	ARMATURY,DOPL SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY <sup>1</sup> ACHET	SDRUĚNÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍT	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13941,253,448 488,489;t .zn:38337.	Kontrolní zkou-ky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19
36508 1	ARMATURY,DOPL SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:	KY <sup>1</sup> ACHET	STUPADLA A ěEB ÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ <sup>1</sup> ACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13101,14396; t íd. znak:13 6352,3	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.12.19 20.12.19
36607 3	NÁT RY POTRUBÍ SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		NAT RA SKÉ PRÁCE	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.12.19 27.12.19
36607 1	NÁT RY POTRUBÍ SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 12944-6,7 SN ISO 8501-1,2	Zk.um lým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	27.12.19 27.12.19
36607 1	NÁT RY POTRUBÍ SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		DEGRADACE NÁT R	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 4628	Klasifikace defekt a zm n vzhledu Podpis kontrolora/Datum:	27.12.19 27.12.19
36607 1	NÁT RY POTRUBÍ SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		FYZIKÁLN MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁT R	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 2808,4624 SN ISO 2409,2815	Kontrola tlou- ky, tvrdosti,p ilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	27.12.19 27.12.19
36709 1	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ A ěELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.12.19 27.12.19
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1671; t ídicí znak:756111	Zkou-ky tlakového systému spla-k.vod Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 13.12.19
39207 1	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		PROVÁD NÍ VN J <sup>1</sup> CH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉM	+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2529	Odborné posouzení dí ích procedur Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 20.12.19
39207 5	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> SO04 par. p ípoj Zhodnocení kontroly:		TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 7212, 7213; SN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 27.12.19

31.10.19

SO04 par. p ípoj

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín mofný p ípušný
39207 1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> ř	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 054/5/6/7., SN 72 70., 64 3510	M ení -í ení tepla Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 20.12.19
39207 1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> ř	TEPELN IZOLA NÍ VÝROBKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 826, 1602-9, 12085-91, SN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 20.12.19
39207 1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> ř	fiÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 993,1402; t ídicí znak:7260..	Fyz.zk dle p edeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	29.11.19 20.12.19
39401 1 Zhodnocení kontroly:	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	3.1.20 3.1.20
39401 1 Zhodnocení kontroly:	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	3.1.20 3.1.20
39705 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	10.1.20 10.1.20
39705 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	10.1.20 10.1.20
39705 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁSYPY	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra .zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	10.1.20 10.1.20
39980 1 Zhodnocení kontroly:	VÝSTUPNÍ KONTROLA	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.;; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.1.20 10.1.20

31.10.19

SO05 NN p ípojka

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštný
40101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením  Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40101 1	ÍPRAVNÉ A P IDR PRÁCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkum a vyhodn.lab Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením  Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40601 1	EMÍST NÍ VÝKOPKU SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	SILNI NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.9.19 20.9.19
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 4.10.19
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 4.10.19
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŤ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 29.11.19
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.; SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 29.11.19
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+ T+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 29.11.19
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 29.11.19
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŤ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19

31.10.19

SO05 NN p ípojka

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštný
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INÍ.SÍT	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,14844; t íd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
46207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:33....; SN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 27.12.19
46207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	PR B ěINÁ ZKOUŠKA NAP TÍM	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:347028; SN EN 62230	Vytvo ení doporu ené hladiny nap tí Podpis kontrolora/Datum:	22.11.19 27.12.19
46601 1	ZÁSYPY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	3.1.20 3.1.20
46601 1	ZÁSYPY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	10.1.20 10.1.20
46601 1	ZÁSYPY SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra .zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	3.1.20 3.1.20
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 17.1.20
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361... SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 17.1.20
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOŠT VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 17.1.20
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 NN p ípojka Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOŠT VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.1.20 24.1.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 27.9.19
50201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 27.9.19
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
50409 1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.9.19 11.10.19
50501 1	PAĚENÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PAĚICÍ A PODP RNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 27.9.19
50501 1	PAĚENÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LEĚENÍ PODP RNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8101,07,zn:08 SN EN 12812,39,74	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 27.9.19
50601 1	P EMÍST NÍ VÝKOPKU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SILNI NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30....	Techn.prohl. vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	13.9.19 27.9.19
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 18.10.19
50701 4	NÁSYPY A SKLÁDKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 11.10.19
50802 1	POLĚÁ ZÁKLAD SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.9.19 4.10.19
51352 1	VRTY PRO PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkou a vyhodn.lab a terénních zkou-ek Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 8.11.19
51352 2	VRTY PRO PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.10.19 8.11.19
51402 1	PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkou a vyhodn.lab a terénních zkou-ek Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19
51402 3	PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUĚ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 22.11.19

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
51402 2	PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19
51402 3	PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z	Zn:7324., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 22.11.19
51402 2	PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M	T ídící znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 15.11.19
51402 2	PILOTY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD ĚNÍ	+ +	Z,A	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 22.11.19
51405 2	ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUĚ PROVEDENÍ	+ S+	A	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 25.10.19
51405 1	ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 25.10.19
51405 3	ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z	Zn:7324., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 25.10.19
51405 2	ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M	T ídící znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 25.10.19
51405 1	ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 25.10.19
51405 1	ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+ +	D	SN EN 13369,14991, t ídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.19 25.10.19
51408 1	KANALIZACE LEĚIATÁ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT ĚNÍ KANALIZACE	+ T+	A,Z	SN 75 6760 noveliz.	Zkou-ky vodot snosti a plynutí snosti Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 8.11.19
51408 1	KANALIZACE LEĚIATÁ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+ +	D	SN EN 102.,12..., Certifik.,atest ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 25.10.19
51408 1	KANALIZACE LEĚIATÁ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNIT ĚNÍ KANALIZACI	+ +	D	SN EN 13564-2,12380 t .znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.19 25.10.19
51408 1	KANALIZACE LEĚIATÁ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+ +	M	SN EN 1267; t ídící znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 8.11.19
51408 3	KANALIZACE LEĚIATÁ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A ST ĚPNÍ VTOKY	+ T+	Z	SN EN 1253-2; t ídící znak:136366	Kontrolní zkou-ky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	25.10.19 1.11.19



31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
51409 1	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.19 13.12.19
51409 2	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
51409 1	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+ +	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321.; SN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
51409 5	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD ĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
51409 2	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
51409 1	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.19 6.12.19
51409 1	SLOUPY A PILÍ E SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPE NOST PODP R KONSTR ZA ÍZ NA POZEM KOM	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12767; t ídící znak:737085	Zkou-ky a hodnocení absorb ních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	6.12.19 10.1.20
51415 4	NÁSYPY ZHUTN ĚNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTN ĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 17.1.20
51415 17	NÁSYPY ZHUTN ĚNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra .zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	13.12.19 17.1.20
51420 1	ZAST ĚPENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 17.1.20
51420 1	ZAST ĚPENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY SPECIÁLNÍ ST ĚPNÍ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13693, t .znak:73 3001,3050	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 17.1.20
51420 1	ZAST ĚPENÍ Z BETONU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	17.1.20 17.1.20
51452 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUĚ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	31.1.20 31.1.20
51452 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	31.1.20 31.1.20
51452 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTN ĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	31.1.20 31.1.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
51452 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 4505	M ení tvaru,static. kontr.zkou-ka vlast. Podpis kontrolora/Datum:	31.1.20 31.1.20
51452 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.20 31.1.20
51452 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.. SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	31.1.20 31.1.20
51607 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7306.. SN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 21.2.20
51607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	P SOBENÍ RADONU A ZÁ ENÍ GAMA	+ S+	M Záznam o m ení Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0601, SN 73 0602	M ení pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 21.2.20
51607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLA NÍ PÁSY A FÓLIE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13375; t ídicí znak:7276..	Fyzikální zkou-ky stanovených t les Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 21.2.20
51607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 918,963,9862, t ídicí znak:8061..	Fyzikální zkou-ky stanovených t les Podpis kontrolora/Datum:	21.2.20 21.2.20
52453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	6.3.20 3.4.20
52453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	6.3.20 3.4.20
52453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.. SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.3.20 3.4.20
52453 1	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A ST EPNÍ VTKY	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1253-2; t ídicí znak:136366	Kontrolní zkou-ky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	6.3.20 3.4.20
52508 1	DOMOVNÍ VACHTICE ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZDÍCÍ PRVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobu,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 30.4.20
52508 1	DOMOVNÍ VACHTICE ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.. SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 30.4.20
52508 1	DOMOVNÍ VACHTICE ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.. SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 30.4.20
52607 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7306.. SN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 19.6.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	P SOBENÍ RADONU A ZÁ ENÍ GAMA	S+	M Záznam o m ení Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0601, SN 73 0602	M ení pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 19.6.20
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLA NÍ PÁSY A FÓLIE	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13375; t ídicí znak:7276..	Fyzikální zkou-ky stanovených t les Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 19.6.20
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 918,963,9862, t ídicí znak:8061..	Fyzikální zkou-ky stanovených t les Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 19.6.20
53103 2	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.; SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
53103 2	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
53103 1	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 27.3.20
53103 1	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
53103 1	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
53103 2	ZDI NOSNÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 20.3.20
53203 1	ST NY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 10.4.20
53203 1	ST NY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 3.4.20
53203 1	ST NY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ST NOVÉ PANELY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,14992, t ídicí znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 3.4.20
53203 1	ST NY NOSNÉ MONTOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 3.4.20
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŕ PROVEDENÍ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LEPENÍ PODP RNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8101,07,zn:08 SN EN 12812,39,74	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 17.4.20
53304 5	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SP AĚENÉ STROPY	+ S+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13747, t ídicí znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53304 1	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ĚEBROVÉ STROPNÍ	+ S+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13224, t .znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53304 2	STROPY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 3.4.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠŤ	+ S+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,14843, t ídicí znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 30.4.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 30.4.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 30.4.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 7.5.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 30.4.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1065,13377; t .znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 30.4.20
53354 1	SCHODIŠŤ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LEPENÍ PODP RNÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8101,07,zn:08 SN EN 12812,39,74	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 30.4.20
53400 1	ZÁME NÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
53400 1	ZÁME NÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁŔÍ ZÁME NICKÝCH VÝROBK	+	A	SN 73 3630; projektu Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20
53400 1	ZÁME NÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+	Z,A	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090 Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20
53400 1	ZÁME NÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+	A,Z	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 7.8.20
53400 1	ZÁME NÍCI KONSTR PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D	Dokladu o jakosti Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 31.7.20
53503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŔÍ PROVEDENÍ	+	A	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269 Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Posouzení dle SN, trámceva zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 10.4.20
53503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	M	T řídící znak 7302...; SN ISO 7077,7737 Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 10.4.20
53503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	Z	SN EN 12350,90,504; ř íd.znak:731302,3 Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 10.4.20
53503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	A,M,Z	Zn:7324... SN 732011 SN P ENV 13670-1 Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 10.4.20
53503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODP RNÉ NOSNÍKY	+	A,Z,D	SN EN 1065,13377; ř ídící znak:738115,8122 Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 10.4.20
53607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+	A,Z	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517 Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 24.4.20
53607 3	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	M	T řídící znak 7302...; SN ISO 7077,7737 Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 3.4.20
53607 3	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+	Z,A	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090 Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 3.4.20
53607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+	D	Dokladu o jakosti; ř ídící znak:4203.. Atest Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 3.4.20
53607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZM R EZ P I EZÁNÍ KYSLÍKEM	+	A,M	SN EN ISO 9013,7287 ř ídící znak:0534.. Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 24.4.20
53607 2	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVA OVÁNÍ	+	A,Z	SN EN ISO 15614; ř ídící znak:050313 Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Sva ování zku-kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 10.4.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
53809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DO ASNÉ OCHRANY VOLNÉHO OKRAJE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13374; t ídící znak:738125	Vstupní kontrola,zk. shody s pořad.na zat Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 30.4.20
53809 5	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ	+ +	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8106,8114; SN EN 1263-1	Vstup.kontrola,mech. zkou-ky a odb.posouz Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 30.4.20
54157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST E™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.6.20 26.6.20
54157 14	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST E™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
54157 7	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST E™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD ĚNÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 15.5.20
54157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST E™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+ +	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; t ídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20
54157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST E™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZM R EZ P I EZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 9013,7287 t ídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.6.20 26.6.20
54157 7	OCELOVÁ KONSTRUKCE ST E™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVA OVÁNÍ	+ T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 15614; t ídící znak:050313	Sva ování zku--kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 29.5.20
54259 13	ÚPRAVY V TRACÍCH OTVOR SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
54259 1	ÚPRAVY V TRACÍCH OTVOR SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+ +	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
54357 1	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT ĚNÍ KANALIZACE	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 75 6760 noveliz.	Zkou-ka vodot snosti a plynot snosti Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 10.7.20
54357 1	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODV TRÁVACÍ ZA ÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 10.7.20
54357 1	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+ +	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102..,12..., ISO 1347.;zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
54407 3	TEPELNÁ IZOLACE ST ECH SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 054/5/6/7., SN 72 70.., 64 3510	M ení -í ení tepla Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20
54407 1	TEPELNÁ IZOLACE ST ECH SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELN IZOLA NÍ VÝROBKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 826, 1602-9, 12085-91, SN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 3.7.20



31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
54507 1	ZÁME NÍCI ST EPNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁfi ZÁME NICKÝCH VÝROBK	+	A	SN 73 3630; Záznam o kontr. projektu Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
54507 1	ZÁME NÍCI ST EPNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+	Z,A	SN 73 2601-3,11; Záznam o kontr. SN P ENV 1090 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
54507 1	ZÁME NÍCI ST EPNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	S+	A,Z	SN EN 1412-8,1289, Záznam o kontr. 1435,12062,12517 Podpis stavbyved./Datum:	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 21.8.20
54507 1	ZÁME NÍCI ST EPNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SV TLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SV TLÍKY	+	D	SN EN 1013,1873, Certifikát 14963,zn:747707,16,7 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 14.8.20
54607 29	POVLAKOVÉ KRYTINY ST ECH SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT ST ECH	+	A	SN EN 13111; Záznam o kontr. t ídicí znak:7276.. Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.9.20
54607 12	POVLAKOVÉ KRYTINY ST ECH SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	fiIVI NÉ SM SI A ASFALTY	+	D,Z	T ídicí znak:7361.. Protokol,záznam SN EN 12697,12970 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola, Marshallova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
54607 1	POVLAKOVÉ KRYTINY ST ECH SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLA NÍ PÁSY A FÓLIE	+	D	SN EN 13375; Certifikát t ídicí znak:7276.. Podpis stavbyved./Datum:	Fyzikální zkou-ky stanovených t les Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 28.8.20
54707 1	HROMOSVOD STREPNÍ ÁST SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANA P ED BLESKEM	S+	A,M	SN EN 62305; Revizní zpráva t ídicí znak:341390 Podpis stavbyved./Datum:	Revize Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 18.12.20
54757 1	KLEMPÍ I ST EPNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍ SKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBK	+	A,D	SN 73 3610; Atest, záznam o k projektu Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 16.10.20
54757 1	KLEMPÍ I ST EPNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+	D,Z	SN EN 517,612,1462; Certifikát t ídicí znak:7477.. Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 23.10.20
54807 2	NÁT RY ST EPNÍCH PRVK SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	NAT RA SKÉ PRÁCE	+	A	SN EN ISO 12944-7, Záznam o kontr. projektu Podpis stavbyved./Datum:	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 31.12.20
54807 1	NÁT RY ST EPNÍCH PRVK SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	A,Z	SN EN ISO 12944-6,7 Záznam o kontr. SN ISO 8501-1,2 Podpis stavbyved./Datum:	Zk.um lým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 31.12.20
54807 1	NÁT RY ST EPNÍCH PRVK SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLN MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁT R	S+	A	SN EN ISO 2808,4624 Záznam o kontr. SN ISO 2409,2815 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola tlou- ky, tvrdosti,p ílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 8.1.21
55123 1	P Í KY A ST NY VÝPL OVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+	M	T ídicí znak 7302.. Záznam, zápis SN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
55123 1	P Í KY A ST NY VÝPL OVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	A,Z	T .znak:732061,232.. Záznam o kontr. SN EN 1052,projektu Podpis stavbyved./Datum:	Zat ílování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20



31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
55123 1	P Í KY A ST NY VÝPL OVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 054/5/6/7., SN 72 70..., 64 3510	M ení -í ení tepla  Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 22.5.20
55123 1	P Í KY A ST NY VÝPL OVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40; SN EN 20140-2,ISO 140,717,	M ení v budovách  Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 22.5.20
55123 1	P Í KY A ST NY VÝPL OVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZDÍCÍ PRVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
55160 1	ZA P EDM TY ZABUDOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	+ S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
55160 1	ZA P EDM TY ZABUDOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT NÍ VODOVOD	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 806, SN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zku-ební p etlak Podpis kontrolora/Datum:	24.4.20 7.5.20
55160 1	ZA P EDM TY ZABUDOVANÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZA IZOVACÍ P EDM TY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 274-2-3,12541 t .znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	17.4.20 30.4.20
55189 1	LEHKÉ PROSTOROVÉ LE ENÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LE ENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 8107,8173; SN EN 39,74,12810	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 17.7.20
55189 1	LEHKÉ PROSTOROVÉ LE ENÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LE ENÍ POJÍZDNÁ A VOLN STOJÍCÍ	+ S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T .zn:7381...; SN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 17.7.20
55286 1	VÝPLN OTVOR SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBN	+ +	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 6501	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.8.20
55286 3	VÝPLN OTVOR SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302...; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.8.20
55286 1	VÝPLN OTVOR SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkou-ky odolnosti proti více vliv m Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.8.20
55307 8	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁfi ZÁME NICKÝCH VÝROBK	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3630; projektu	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 14.8.20
55307 1	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁ™	+ S+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat v trem,tlakem pr vzd,náraz,vodot s Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.8.20
55307 1	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+ +	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.8.20
55307 1	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ™ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	DVE E ODOLN J™ PROTI VLOUPÁNÍ	+ +	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	26.6.20 25.9.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
55307 1	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40; SN EN 20140-2,ISO 140,717, Podpis stavbyved./Datum:	M ení v budovách 26.6.20 25.9.20 Podpis kontrolora/Datum:
55307 4	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	G+	+	M Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí 7.5.20 7.8.20 Podpis kontrolora/Datum:
55307 4	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD ĚNÍ		+	Z,A Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení 29.5.20 28.8.20 Podpis kontrolora/Datum:
55307 4	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznám ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 054/5/6/7., SN 72 70.,, 64 3510 Podpis stavbyved./Datum:	M ení -í ení tepla 7.5.20 7.8.20 Podpis kontrolora/Datum:
55307 4	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR		+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86., Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky odolnosti proti více vliv m 15.5.20 14.8.20 Podpis kontrolora/Datum:
55307 19	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,zázn.o k. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466.. Podpis stavbyved./Datum:	Zk.pevnosti,pr vzdu- odol.proti více vliv 29.5.20 28.8.20 Podpis kontrolora/Datum:
55307 1	ZÁME VÝPL OTV,OBV PLÁ <sup>TM</sup> SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701.; SN EN 1063 SN EN ISO 12543-4 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola 7.5.20 7.8.20 Podpis kontrolora/Datum:
55327 1	TRUHLÁ I OKNA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁ SKÉ PRÁCE		+	A Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3130; projektu Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení 7.5.20 18.9.20 Podpis kontrolora/Datum:
55327 1	TRUHLÁ I OKNA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	T SNOST D EV NÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVE Í		+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 6184, SN 74 6185 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ka vodot snosti a pr vzdu-nosti 15.5.20 25.9.20 Podpis kontrolora/Datum:
55327 1	TRUHLÁ I OKNA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	D EV NÉ SOU ÁSTI STAVEBN TRUHLÁ SKÝCH VÝROBK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN 49 2105; projektu Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola 7.5.20 18.9.20 Podpis kontrolora/Datum:
55327 1	TRUHLÁ I OKNA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR		+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86., Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky odolnosti proti více vliv m 7.5.20 18.9.20 Podpis kontrolora/Datum:
55452 1	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3 Podpis stavbyved./Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky 10.4.20 23.10.20 Podpis kontrolora/Datum:
55452 1	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,, SN 732011 SN P ENV 13670-1 Podpis stavbyved./Datum:	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení 10.4.20 23.10.20 Podpis kontrolora/Datum:
55452 1	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB		+	M Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí 10.4.20 23.10.20 Podpis kontrolora/Datum:
55452 1	DROBNÉ ZÁKLADY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŤ PROVEDENÍ		+	A Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269 Podpis stavbyved./Datum:	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka 10.4.20 23.10.20 Podpis kontrolora/Datum:

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
55507 1	KANALIZACE VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT NÍ KANALIZACE	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 75 6760 noveliz.	Zkou-ky vodot snosti a plynot snosti Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 24.7.20
55507 1	KANALIZACE VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 10.7.20
55507 1	KANALIZACE VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNIT NÍ KANALIZACI	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13564-2,12380 t .znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 10.7.20
55507 1	KANALIZACE VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 24.7.20
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT NÍ VODOVOD	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 806, SN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zku-ební p etlak Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
55527 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVOD	S+	M Záznam o m ení Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 3822 t ídicí znak:730536	Zkou-ky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	26.6.20 3.7.20
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 7.5.20
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13828; t ídicí znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	30.4.20 7.5.20
55527 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
55557 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZA ÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY VNIT NÍCH VODOVOD	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:75 546. SN EN 13443	Revize Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 24.7.20
55600 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 31.7.20
55600 5	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 31.7.20
55600 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJ TLAK TRUB SYSTÉM Z TERMOPLAST	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 712	Vystavení spoj p s. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 7.8.20
55600 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVA OVANÉ SPOJE PLAST	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12814,13100; t ídicí znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 7.8.20
55607 1	ROZVODY ÚT VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 06 0310,EN 1264; t ídicí znak:0603..	Topné zkou-ky, zkou-ky t snosti Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 2.10.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
55607 1	ROZVODY ÚT VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 2.10.20
55607 1	ROZVODY ÚT VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+ +	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 31.7.20
55627 1	ARMATURY ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 06 0310,EN 1264; t ídicí znak:0603..	Topné zkou-ky, zkou-ky t snosti Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 23.10.20
55627 1	ARMATURY ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ	+ +	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 25.9.20
55627 3	ARMATURY ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+ +	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 23.10.20
55647 1	OTOPNÁ T LESA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ T LESA	+ +	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 442-2, t ídicí znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 2.10.20
55647 1	OTOPNÁ T LESA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 06 0310,EN 1264; t ídicí znak:0603..	Topné zkou-ky, zkou-ky t snosti Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 9.10.20
55657 5	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 7212, 7213; SN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 9.10.20
55657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELN IZOLA NÍ VÝROBKY PRO TZB A PR M.INSTALACE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 14706,14707; t ídicí znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 2.10.20
55687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 06 0310,EN 1264; t ídicí znak:0603..	Topné zkou-ky, zkou-ky t snosti Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 12.2.21
55687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+ +	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funk ní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 5.2.21
55687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODV TRÁVACÍ ZA ÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 12.2.21
55707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁfi SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:33....; SN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 25.9.20
55727 1	SILNOPROUD VODI E SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:33....; SN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 9.10.20
55747 1	SILNOPROUD ROZVÁD E SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+ +	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:33....; SN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 31.12.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípuštný
55747 1	SILNOPROUD ROZVÁD E SO06 hl. objekt /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 23.12.20
55747 1	SILNOPROUD ROZVÁD E SO06 hl. objekt /	SK ÍN PRO ROZVÁDÉ E	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 23.12.20
55767 1	SLABOPROUD TRUBKY SO06 hl. objekt /	SD LOVACÍ INSTAL-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:34...; SN 33 40...34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 14.8.20
55787 1	SLABOPROUD VODÍ E SO06 hl. objekt /	SD LOVACÍ INSTAL-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:34...; SN 33 40...34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 9.10.20
56109 7	LEHKÉ POMOCNÉ LEĚENÍ SO06 hl. objekt /	LEĚENÍ POÍZDNÁ A VOLN STOJÍCÍ	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T .zn:7381...; SN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.5.20 21.8.20
56306 8	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ SO06 hl. objekt /	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 21.8.20
56306 4	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ SO06 hl. objekt /	VNIT NÍ OMÍTÁNÍ	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13914-2; SN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 21.8.20
56306 1	ÚPRAVA POVRCH VNIT NÍ SO06 hl. objekt /	KOVOVÉ PLETIVO A LIPTY	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13658-1; t ídicí znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.7.20 14.8.20
56407 2	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt /	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7306...; SN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
56407 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO06 hl. objekt /	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 9.10.20
56700 11	NÁT RY POTRUBÍ SO06 hl. objekt /	NAT RA SKÉ PRÁCE	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 20.11.20
56700 3	NÁT RY POTRUBÍ SO06 hl. objekt /	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 12944-6,7 SN ISO 8501-1,2	Zk.um lým stárutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 20.11.20
56700 3	NÁT RY POTRUBÍ SO06 hl. objekt /	DEGRADACE NÁT R	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 4628	Klasifikace defekt a zm n vzhledu Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 20.11.20
56700 3	NÁT RY POTRUBÍ SO06 hl. objekt /	FYZIKÁLN MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁT R	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 2808,4624 SN ISO 2409,2815	Kontrola tlou- ky, tvrdosti,p ilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 27.11.20
56709 1	DROBNÉ DOPL KY VNIT NÍ SO06 hl. objekt /	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 20.11.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
56709 1 Zhodnocení kontroly:	DROBNÉ DOPL KY VNIT NÍ SO06 hl. objekt	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 20.11.20
56806 2 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324., SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 23.10.20
56806 4 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 16.10.20
56806 2 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	BETONÁ SKÁ VÝZTUŕ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 732400,1201,0511 SN EN 12269	Posouzení dle SN, trámcova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 23.10.20
56806 4 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	PODLAHY	+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 4505	M ení tvaru,static. kontr.zkou-ka vlast. Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 16.10.20
56806 2 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 16.10.20
56806 16 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 16.10.20
56806 1 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO06 hl. objekt	POT ROVÉ MATERIÁLY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13892,13454-2 t ídící znak 72 248.	Fyzikální zkou-ky zku-ebních t les Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 16.10.20
57107 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁME ST NY,P Í KY,PODHL SO06 hl. objekt	MONTÁŕ ZÁME NICKÝCH VÝROBK	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3630; projektu	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 20.11.20
57107 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁME ST NY,P Í KY,PODHL SO06 hl. objekt	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 20.11.20
57107 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁME ST NY,P Í KY,PODHL SO06 hl. objekt	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 20.11.20
57107 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁME ST NY,P Í KY,PODHL SO06 hl. objekt	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 27.11.20
57107 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁME ST NY,P Í KY,PODHL SO06 hl. objekt	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+ S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40; SN EN 20140-2,ISO 140,717,	M ení v budovách  Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 27.11.20
57107 1 Zhodnocení kontroly:	ZÁME ST NY,P Í KY,PODHL SO06 hl. objekt	SKLO VE STAVEBNICTVÍ	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701.; SN EN 1063 SN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 20.11.20
57127 1 Zhodnocení kontroly:	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 054/5/6/7., SN 72 70., 64 3510	M ení - ení tepla  Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 6.11.20



31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný	
57127 2	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T řídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 6.11.20
57127 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 14190,13963; t řídicí znak 72 249.	Fyzikální zkou-ky zku-ebních t les Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 6.11.20
57127 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUK NÍ SYSTÉMY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkou-ky zku-ebních t les Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 6.11.20
57127 1	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 14496, t řídicí znak 72 2492	Fyzikální zkou-ky zku-ebních t les Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 6.11.20
57307 1	OBKLADY VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ KERAMICKÝCH OBKLAD A DLAřEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3450, SN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 13.11.20
57307 1	OBKLADY VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	T .zn:7251.; SN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 13.11.20
57307 1	OBKLADY VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1323,24,48; t řídicí znak:722462,3,6	Kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 13.11.20
57307 1	OBKLADY VNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 13.11.20
57507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 4507	Stanovení sou .smyk. t ení rovinným m . Podpis kontrolora/Datum:	4.12.20 11.12.20
57507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.11.20 4.12.20
57507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVNÍ UZAV ENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1222.,3.,616, 15122;t .zn.:73 59..	Nárazy,um lé stárn., p sobení p ř.vliv Podpis kontrolora/Datum:	27.11.20 4.12.20
57607 1	PODLAHY Z DLAřIDIC VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 18.12.20
57607 1	PODLAHY Z DLAřIDIC VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	T .zn:7251.; SN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 18.12.20
57607 1	PODLAHY Z DLAřIDIC VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ KERAMICKÝCH OBKLAD A DLAřEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3450, SN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 18.12.20
57607 1	PODLAHY Z DLAřIDIC VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 4507	Stanovení sou .smyk. t ení rovinným m . Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 23.12.20



31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
57607 1	PODLAHY Z DLAŇÍ DNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1323,24,48; t íd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 18.12.20
57657 2	NÁT RY DNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	NAT RA SKÉ PRÁCE	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 8.1.21
57657 1	NÁT RY DNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 12944-6,7 SN ISO 8501-1,2	Zk.um lým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 8.1.21
57657 1	NÁT RY DNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLN MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁT R	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 2808,4624 SN ISO 2409,2815	Kontrola tlou- ky, tvrdosti,p ilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 15.1.21
57707 3	MALBY DNIT NÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 13.11.20
57807 1	PODLAHY POVLAKOVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:9178..; SN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.11.20 4.12.20
57807 3	PODLAHY POVLAKOVÉ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1372,3,1902,3 t .zn.: 66 8625-8,33	Zkou-ky odlepováním, smykové,rozm.zm n Podpis kontrolora/Datum:	27.11.20 4.12.20
57810 1	KANALIZACE P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODV TRÁVACÍ ZA ÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 18.12.20
57810 1	KANALIZACE P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT NÍ KANALIZACE	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 75 6760 noveliz.	Zkou-ky vodot snosti a plynot snosti Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 18.12.20
57810 1	KANALIZACE P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNIT NÍ KANALIZACI	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13564-2,12380 t .znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 11.12.20
57810 1	KANALIZACE P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 18.12.20
57811 1	VODOVOD P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVOD	+ S+	M Záznam o m ení Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 3822 t ídicí znak:730536	Zkou-ky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 18.12.20
57811 1	VODOVOD P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT NÍ VODOVOD	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 806, SN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zku-ební p etlak Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 18.12.20
57811 1	VODOVOD P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13828; t ídicí znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 11.12.20
57811 1	VODOVOD P ÍSLUŇENSTVÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PR TOKOVÉ ZTRÁTY	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1267; t ídicí znak:133010	M ení tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	29.5.20 18.12.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
58109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN 27 4007; SN EN 81	Odborné zkou-ky, inspek ní prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 15.1.21
58109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+ T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funk ní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 8.1.21
58257 1	ZÁME NÍCI DOPL KY VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	DVE E ODOLN JÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+ +	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	23.12.20 15.1.21
58257 1	ZÁME NÍCI DOPL KY VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁfi ZÁME NICKÝCH VÝROBK	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.12.20 8.1.21
58257 1	ZÁME NÍCI DOPL KY VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+ +	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.12.20 8.1.21
58257 1	ZÁME NÍCI DOPL KY VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.12.20 8.1.21
58257 1	ZÁME NÍCI DOPL KY VNIT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	DVE E ODOLN JÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+ +	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	23.12.20 15.1.21
58307 3	TRUHLÁ I DVE E,VYBAVENÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁ SKÉ PRÁCE	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	31.12.20 8.1.21
58307 2	TRUHLÁ I DVE E,VYBAVENÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVOR	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkou-ky odolnosti proti více vliv m Podpis kontrolora/Datum:	31.12.20 8.1.21
58407 3	ZA IZOVACÍ P EDM TY ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	+ S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	18.12.20 23.12.20
58407 1	ZA IZOVACÍ P EDM TY ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VNIT NÍ VODOVOD	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 806, SN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zku-ební p etlak Podpis kontrolora/Datum:	23.12.20 31.12.20
58407 1	ZA IZOVACÍ P EDM TY ZTI SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZA IZOVACÍ P EDM TY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 274-2-3,12541 t .znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.12.20 23.12.20
58607 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	+ S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 06 0310,EN 1264; t ídíci znak:0603..	Topné zkou-ky, zku-ky t snosti Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 31.12.20
58607 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+ T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funk ní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 23.12.20
58607 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ODV TRÁVACÍ ZA ÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+ T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	16.10.20 31.12.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
58707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZA ÍZ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZA NÍ A ÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV	S+	+	A,Z,D Revizní zpráva t .znak:738521,25,30 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	4.12.20 12.2.21
58707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZA ÍZ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.11.20 5.2.21
58707 1	SLABOPROUD KOMPLET.ZA ÍZ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA P ED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI	S+	+	M Revizní zpráva T ídicí znak:3679..; SN EN 5036..,62209.. Podpis stavbyved./Datum:	M ení intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	4.12.20 12.2.21
58757 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSV TLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. SN 73 0580; projektu Podpis stavbyved./Datum:	Funk ní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	5.2.21 12.2.21
58757 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva T ídicí znak:33...; SN 33 1500 Podpis stavbyved./Datum:	Revize Podpis kontrolora/Datum:	5.2.21 12.2.21
58757 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.12.20 8.1.21
58757 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	OSV TLENÍ VNIT NÍCH PROSTOR	S+	+	M Revizní zpráva SN EN 12193,464, SN 36 0011;zn:3600. Podpis stavbyved./Datum:	M ení specifických hodnot osv tlení Podpis kontrolora/Datum:	5.2.21 12.2.21
58757 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	ÚDRŮBA VNIT NÍCH OSV TLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. TNI 36 0451; t ídicí znak:360451 Podpis stavbyved./Datum:	Funk ní zkou-ka dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	5.2.21 12.2.21
58757 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. SN EN 60598; t ídicí znak:360600 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.12.20 8.1.21
58800 1	PODLAHY TEXTILNÍ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY TEXTILNÍ		+	D Protokol, cert. T ídicí znak:8044..; SN EN 985,1814,1963 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.1.21 5.2.21
58800 1	PODLAHY TEXTILNÍ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. SN EN 1372,3,1902,3 t .zn.: 66 8625-8,33 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky odlepováním, smykové,rozm.zm n Podpis kontrolora/Datum:	29.1.21 5.2.21
58809 2	VY IST NÍ OBJEKTU SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŮEB		+	A Zápis, protokol SN EN 13549; t ídicí znak:018101 Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.1.21 22.1.21
59109 2	LEHKÉ ADOVÉ LEŮENÍ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	LEŮENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	S+	+	A,Z Zápis, záznam SN 73 8107,8173; SN EN 39,74,12810 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 11.9.20
59109 2	LEHKÉ ADOVÉ LEŮENÍ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	LEŮENÍ POJÍZDNÁ A VOLN STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam T .zn:7381..; SN EN 1004,1298,12811-3 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.4.20 11.9.20
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VN JŮŮ SO06 hl. objekt / Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ VN JŮŮCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉM		+	A Záznam, zápis SN 73 2529 Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení dí ůch procedur Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 18.9.20

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+ T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 054/5/6/7., SN 72 70..., 64 3510	M ení-í ení tepla Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 18.9.20
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	TEPELN IZOLA NÍ VÝROBKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 826, 1602-9, 12085-91, SN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 18.9.20
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	fiÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 993,1402; t ídící znak:7260..	Fyz.zk dle p edeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 18.9.20
59226 1	ÚPRAVA POVRCH VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2520,2577,78, SN 73 2579,80,81,82	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 9.10.20
59226 1	ÚPRAVA POVRCH VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ VN J <sup>1</sup> řCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉM	+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2529	Odborné posouzení dí l ích procedur Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 9.10.20
59226 1	ÚPRAVA POVRCH VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VN J <sup>1</sup> řOMÍTÁNÍ	+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13914-1; T ídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 9.10.20
59226 1	ÚPRAVA POVRCH VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+ +	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...; SN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 9.10.20
59259 1	DROBNÉ DOPL KY VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 18.12.20
59259 1	DROBNÉ DOPL KY VN J <sup>1</sup> ř SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 18.12.20
59307 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMN Í SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANA P ED BLESKEM	+ S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 62305; t ídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 23.12.20
59357 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-P EDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T ídící znak:33...; SN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 8.1.21
59357 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 31.12.20
59357 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 60598; t ídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 31.12.20
59557 17	KLEMPÍ I FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍ SKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBK	+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.10.20 30.10.20
59557 1	KLEMPÍ I FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC	+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 607, EN 1462, t íd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spoj ,t sn ní Podpis kontrolora/Datum:	8.1.21 8.1.21

31.10.19

SO06 hl. objekt

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
59557 1	KLEMPÍ I FASÁDNÍ PRVKY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+ +	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 517,612,1462; t ídicí znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.10.20 23.10.20
59607 1	ZÁME NÍCI DOPL KY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	MONTÁfi ZÁME NICKÝCH VÝROBK	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.11.20 31.12.20
59607 1	ZÁME NÍCI DOPL KY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+ +	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.11.20 31.12.20
59607 1	ZÁME NÍCI DOPL KY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.11.20 31.12.20
59607 1	ZÁME NÍCI DOPL KY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 8.1.21
59607 1	ZÁME NÍCI DOPL KY SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.11.20 31.12.20
59701 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	6.11.20 31.12.20
59701 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	13.11.20 8.1.21
59800 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	VODOT SNOST STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 75 6909	Zkou-ky vodot snosti Podpis kontrolora/Datum:	5.2.21 12.2.21
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO06 hl. objekt Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+ +	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302..; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.2.21 19.2.21

31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením  Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 20.11.20
60201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 20.11.20
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením  Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 20.11.20
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 20.11.20
60410 1	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZM R EZ P I EZÁNÍ KYSLÍKEM	+ S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 9013,7287 t ídicí znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 4.12.20
60601 1	P EMÍST NÍ VÝKOPKU SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	SILNI NÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 4.12.20
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 4.12.20
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 83 803.	Dodrlení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 4.12.20
60751 1	ÚPRAVY PLÁN VYROVNÁNÍM SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením  Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 27.11.20
60751 1	ÚPRAVY PLÁN VYROVNÁNÍM SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.12.20
60751 1	ÚPRAVY PLÁN VYROVNÁNÍM SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ T LESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+ S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6133; projektu	Kontrolní a pr kazní zkou-ky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.12.20
60802 1	ZHUTN NÍ PODL POD NÁSYPY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVN ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T íd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Pr zkum a vyhodn.lab a terénních zkou-ek Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 27.11.20
60802 1	ZHUTN NÍ PODL POD NÁSYPY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením  Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 27.11.20
60802 1	ZHUTN NÍ PODL POD NÁSYPY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ T LESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+ S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6133; projektu	Kontrolní a pr kazní zkou-ky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 27.11.20
63101 1	NÁSYPY ZHUTN NÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.12.20

31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
63101 1	NÁSYPY ZHUTN NÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ T LESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+ S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 6133; projektu	Kontrolní a pr kazní zkou-ky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.12.20
63101 2	NÁSYPY ZHUTN NÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 4.12.20
63155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.12.20
63155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.12.20
63155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361... SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.12.20
63155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetra zkou-ky laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.12.20
63155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 11.12.20
63359 1	SILNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324... SN 732011 SN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.12.20
63359 1	SILNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.12.20
63359 1	SILNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ĚELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.12.20
63359 1	SILNÍ PROPUSTKY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.9.20 11.12.20
63509 6	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
63509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULI NÍ A ZAHRADNÍ	+ +	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13198, t .znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
63708 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1610,12889; t íd.znak:756114,5	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 31.12.20
63708 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ĚELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1916; t ídicí znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 31.12.20



31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípučný
63708 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 31.12.20
63708 1	ACHTY NA POTRUBÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ACHTY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1917, t ídicí znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 31.12.20
65000 2	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
65000 1	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁ E	+ S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
65000 2	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁD NÍ	+ +	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 2601-3,11; SN P ENV 1090	Kontrolní zkou-ka, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
65000 1	SLOUPY DROBNÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TY OVÉ NOSNÉ	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13369,13225, t .znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	BETON ERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12350,90,504; t íd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361., SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66205 1	fiIVI NÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ODVODN NÍ KOMUNIKACE	+ +	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 12697,13036, 13108;t .znak:7361..	Fyzikální zkou-ky drenáfl.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 31.12.20
66205 1	fiIVI NÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 31.12.20
66205 1	fiIVI NÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	fiIVI NÉ SM SI A ASFALTY	+ +	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361.; SN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 31.12.20
66205 1	fiIVI NÝ KRYT KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak:7361., SN EN 13036,13877..	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 31.12.20
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	ZD NÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	T .znak:732061,232.; SN EN 1052,projektu	Zat flování zk.t les, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21

31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+	A	SN 74 3305; Záznam o kontr. projektu Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení  Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY PRO PLOTY	+	D	SN EN 13369,12839, Certifikát t .znak:72 3001,3170 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	BETONÁ SKÁ VÝZTUŇ PROVEDENÍ	+ S+	A	SN 732400,1201,0511 Záznam o kontr. SN EN 12269 Podpis stavbyved./Datum:	Posouzení dle SN, trámčova zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	D	SN EN 771,72,846; Certifikát znak:722601-8,35,711 Podpis stavbyved./Datum:	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	P ÍRODNÍ KÁMEN	+	D	SN EN 1925,6,1936, Certifikát 12370,72;znak:721... Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky dle p edeps.zk.metod Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z	Zn:7324..., SN 732011 Záznam, zápis SN P ENV 13670-1 Podpis stavbyved./Datum:	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ení Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66255 1	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ SO07 zpev. ploch / Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPE NOST PODP R KONSTR ZA ÍZ NA POZEM KOM	+ S+	Z	SN EN 12767; Revizní zpráva t ídicí znak:737085 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky a hodnocení absorb ních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 8.1.21
66305 1	DLAŇIBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M	T ídicí znak 7302...; Záznam, zápis SN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66305 1	DLAŇIBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D	T ídicí znak:7361...; Zápis, záznam SN EN 13036,13877.. Podpis stavbyved./Datum:	M ení, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66305 1	DLAŇIBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	ODVODN NÍ KOMUNIKACE	+	Z	SN EN 12697,13036, Protokol 13108;t .znak:7361.. Podpis stavbyved./Datum:	Fyzikální zkou-ky drenáfl.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 8.1.21
66305 1	DLAŇIBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	DLAŇEBNÍ KOSTKY A DESKY Z P ÍRODNÍHO KAMENE	+ +	D	SN EN 1342+1341; Certifikát t .znak:72 1862+1861 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky  Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66305 1	DLAŇIBA KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	DLAŇEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁT	+ +	D	SN EN 1338+1339, Certifikát t .znak:72 3038+3039 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka  Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 18.12.20
66409 1	OTEV ENÉ STOKY A ŇILABY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŇELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D	SN EN 1916; Certifikát t ídicí znak:7231.. Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66409 1	OTEV ENÉ STOKY A ŇILABY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	PROVÁD NÍ STOK A KANALIZA NÍCH P ÍPOJEK	+ T+	Z	SN EN 1610,12889; Záznam o kontr. t íd.znak:756114,5 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66409 1	OTEV ENÉ STOKY A ŇILABY SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	PR TOK KAPALIN V OTEV ENÝCH KORYTECH	+ S+	M	T ídicí znak:2593...; Záznam o kontr. SN ISO 748,1088,... Podpis stavbyved./Datum:	M ení pomocí n kolika metod Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21

31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
66809 1	DOPL KY POZEM KOMUNIKACÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D	Dokladu o jakosti Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66809 1	DOPL KY POZEM KOMUNIKACÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	CLONY PROTI OSLN ĚNÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH	+	D,Z	SN EN 12676-2; Certifikát t ídicí znak:737070 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66809 1	DOPL KY POZEM KOMUNIKACÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETON ĚRSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	Z	SN EN 12350,90,504; Záznam o kontr. t íd.znak:731302,3 Podpis stavbyved./Datum:	Nedestruktivní kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66809 1	DOPL KY POZEM KOMUNIKACÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	A,M,Z	Zn:7324..., SN 732011 Záznam, zápis SN P ENV 13670-1 Podpis stavbyved./Datum:	Nedestrukt.zkou-ky, odb.posouzení,m ění Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
66809 1	DOPL KY POZEM KOMUNIKACÍ SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	ZÁLIVKY A TVAROVANÉ VLOŤIKY DO SPÁR KOMUNIKACÍ	+	A	SN EN 14840, Záznam o kontr. t ídicí znak:73 6151 Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.9.20 8.1.21
69109 1	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	D	Dokladu o jakosti Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 15.1.21
69109 1	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+	A	SN 74 3305; Záznam o kontr. projektu Podpis stavbyved./Datum:	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 15.1.21
69109 1	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	SILNI ĚNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY - SVODIDLA	+	Z	T ídicí znak:737001; Protokol SN EN 1317 Podpis stavbyved./Datum:	Zkou-ky nárazem, hodnocení deformací Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 15.1.21
69309 1	DOPRAVNÍ ZNA KY SVISLÉ SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNA ĚNÍ STÁLÉ A PROM ĚNNÉ	+	Z,D	T íd.znak:737030,33; Záznam, atest SN EN 12899,12966-2 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.10.20 29.1.21
69405 1	DLAŇBA P ĚŤ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ P ĚSNOST VE VÝSTAVB	+	M	T ídicí znak 7302...; Záznam, zápis SN ISO 7077,7737 Podpis stavbyved./Datum:	Geodetické m ění odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69405 1	DLAŇBA P ĚŤ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	M,Z,D	T ídicí znak:7361..., Zápis, záznam SN EN 13036,13877.. Podpis stavbyved./Datum:	M ění, kontrolní zkou-ky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69405 1	DLAŇBA P ĚŤ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	ODVODN ĚNÍ KOMUNIKACE	+	Z	SN EN 12697,13036, Protokol 13108;t .znak:7361.. Podpis stavbyved./Datum:	Fyzikální zkou-ky drenáŇ.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69405 1	DLAŇBA P ĚŤ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	DLAŇEBNÍ KOSTKY A DESKY Z P ĚRODNÍHO KAMENE	+	D	SN EN 1342+1341; Certifikát t .znak:72 1862+1861 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69405 1	DLAŇBA P ĚŤ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULI ĚNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	D	SN EN 13369,13198, Protokol, cert. t .znak:72 3001,3020 Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69405 1	DLAŇBA P ĚŤ KOMUNIKACE SO07 zpev. ploch // Zhodnocení kontroly:	DLAŇEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁT	+	D	SN EN 1338+1339, Certifikát t .znak:72 3038+3039 Podpis stavbyved./Datum:	Kontrolní zkou-ka Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21

31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Počet	Název inosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zku-	Zp sob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
69551 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCÍ	POLOHOVÉ A VÝTKOVÉ VYTÝ ENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 0411, SN 73 0420	Geodetickým m ením Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 15.1.21
69551 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCÍ	BEZPE NOST P I FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	+ S+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 500-2	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.10.20 15.1.21
69601 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ	ZHUTN NÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	SN 72 1006, SN 73 3052	Kontr.dynam.zkou-ky, statist.plánem,p ímo Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69601 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POTRUBÍ	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	SN 73 3050; projektu	M ení; kontrolní a pr kazní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	20.11.20 15.1.21
69709 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	IST NÍ USAZENIN //	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB	+ +	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 13549; t ídicí znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.1.21 22.1.21
69759 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	DOPRAVNÍ ZNA KY VODOROV //	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ	+ S+ +	Z,D Zápis, cert. Podpis stavbyved./Datum:	SN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkou-ky na vozovce, laboratorní zkou-ky Podpis kontrolora/Datum:	22.1.21 29.1.21
69801 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	KV TINÁ STVÍ OKRASNÉ STROMY A KE E	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN 46 4750,51, SN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.1.21 15.1.21
69801 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	SN 46 5730, SN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.1.21 15.1.21
69980 1 SO07 zpev. ploch Zhodnocení kontroly:	VÝSTUPNÍ KONTROLA //	GEOMETRICKÁ P ESNOST VE VÝSTAVB	+ G+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	T ídicí znak 7302.; SN ISO 7077,7737	Geodetické m ení odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.1.21 29.1.21

31.10.19

SO07 zpev. ploch

Index Po et	Název innosti Dodavatel	P edm t kontroly	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis zp sobu kontroly	Termín možný p ípustný
			HSV Spec.	PSV Zku-	Zp sob Doklady			

**Vysv tlivky zkratek záhlaví**

Index íselné ozna ení innosti v projektu  
ísDB íselný kód innosti z databáze

K provád ní kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV

PSV Kontrolu provádí mistr PSV

Zku- Kontrolu provádí zku-ebna

Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:

G+ - geodet

T+ - technolog

+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám zp sobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem

D Kontrola doklad o jakosti výrobk

M M ení (geometrických veli in)

Z Zkou-ka fyzikálních veli in