

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



Příloha č. 1

**Vzdálenosti vodorovných protilehlých
konstrukcí**

Vzdálenosti vodorovných protilehlých konstrukcí

Číslo místnosti	Typ místnosti	Číslo bodu	Projektovaná světlá výška [mm]	Skutečná světlá výška [mm]	Odchylka [mm]	Max. přípustná odchylka [mm]	Vyhovuje (Ano/Ne)
						ČSN	ČSN
1.77	Chodba	1	2800	2670	-130	±20	Ne
		2	2800	2669	-131	±20	Ne
		3	2800	2671	-129	±20	Ne
		4	2800	2668	-132	±20	Ne
		5	2800	2668	-132	±20	Ne
		6	2800	2671	-129	±20	Ne
		7	2800	2667	-133	±20	Ne
		8	2800	2668	-132	±20	Ne
		9	2800	2668	-132	±20	Ne
1.78	Chodba	10	2800	2652	-148	±20	Ne
		11	2800	2654	-146	±20	Ne
		12	2800	2657	-143	±20	Ne
		13	2800	2653	-147	±20	Ne
		14	2800	2651	-149	±20	Ne
		15	2800	2654	-146	±20	Ne
		16	2800	2651	-149	±20	Ne
		17	2800	2651	-149	±20	Ne
		18	2800	2654	-146	±20	Ne
1.79	Kabinet TV	19	3100	2936	-164	±20	Ne
		20	3100	2936	-164	±20	Ne
		21	3100	2936	-164	±20	Ne
		22	3100	2937	-163	±20	Ne
		23	3100	2935	-165	±20	Ne
		24	3100	2938	-162	±20	Ne
		25	3100	2938	-162	±20	Ne
		26	3100	2935	-165	±20	Ne
		27	3100	2935	-165	±20	Ne
1.80	Kabinet TV	28	3100	2931	-169	±20	Ne
		29	3100	2929	-171	±20	Ne
		30	3100	2929	-171	±20	Ne
		31	3100	2931	-169	±20	Ne
		32	3100	2930	-170	±20	Ne
		33	3100	2930	-170	±20	Ne
		34	3100	2932	-168	±20	Ne
		35	3100	2930	-170	±20	Ne
		36	3100	2933	-167	±20	Ne

1.82	Šatna	37	2800	2640	-160	±20	Ne
		38	2800	2636	-164	±20	Ne
		39	2800	2639	-161	±20	Ne
		40	2800	2628	-172	±20	Ne
		41	2800	2626	-174	±20	Ne
		42	2800	2630	-170	±20	Ne
		43	2800	2635	-165	±20	Ne
		44	2800	2631	-169	±20	Ne
		45	2800	2634	-166	±20	Ne
1.83	Sprcha	46	2800	2630	-170	±20	Ne
		47	2800	2631	-169	±20	Ne
		48	2800	2635	-165	±20	Ne
		49	2800	2633	-167	±20	Ne
		50	2800	2628	-172	±20	Ne
		51	2800	2635	-165	±20	Ne
		52	2800	2632	-168	±20	Ne
		53	2800	2630	-170	±20	Ne
		54	2800	2633	-167	±20	Ne
1.88	Šatna	55	2800	2639	-161	±20	Ne
		56	2800	2634	-166	±20	Ne
		57	2800	2633	-167	±20	Ne
		58	2800	2634	-166	±20	Ne
		59	2800	2626	-174	±20	Ne
		60	2800	2630	-170	±20	Ne
		61	2800	2640	-160	±20	Ne
		62	2800	2638	-162	±20	Ne
		63	2800	2637	-163	±20	Ne
1.89	Sprcha	64	2800	2637	-163	±20	Ne
		65	2800	2631	-169	±20	Ne
		66	2800	2634	-166	±20	Ne
		67	2800	2636	-164	±20	Ne
		68	2800	2629	-171	±20	Ne
		69	2800	2636	-164	±20	Ne
		70	2800	2634	-166	±20	Ne
		71	2800	2636	-164	±20	Ne
		72	2800	2637	-163	±20	Ne
2.23a	Kancelář	73	3300	3304	4	±20	Ano
		74	3300	3303	3	±20	Ano
		75	3300	3298	-2	±20	Ano
		76	3300	3303	3	±20	Ano
		77	3300	3302	2	±20	Ano
		78	3300	3301	1	±20	Ano
		79	3300	3303	3	±20	Ano
		80	3300	3307	7	±20	Ano
		81	3300	3302	2	±20	Ano

2.23b	Zástupce ředitele	82	3300	3301	1	±20	Ano
		83	3300	3302	2	±20	Ano
		84	3300	3305	5	±20	Ano
		85	3300	3305	5	±20	Ano
		86	3300	3304	4	±20	Ano
		87	3300	3303	3	±20	Ano
		88	3300	3304	4	±20	Ano
		89	3300	3303	3	±20	Ano
		90	3300	3302	2	±20	Ano
2.25	Učebna	91	3300	3303	3	±20	Ano
		92	3300	3304	4	±20	Ano
		93	3300	3303	3	±20	Ano
		94	3300	3304	4	±20	Ano
		95	3300	3303	3	±20	Ano
		96	3300	3298	-2	±20	Ano
		97	3300	3303	3	±20	Ano
		98	3300	3302	2	±20	Ano
		99	3300	3301	1	±20	Ano
2.26	Zasedací místnost	100	3300	3299	-1	±20	Ano
		101	3300	3297	-3	±20	Ano
		102	3300	3295	-5	±20	Ano
		103	3300	3304	4	±20	Ano
		104	3300	3296	-4	±20	Ano
		105	3300	3300	0	±20	Ano
		106	3300	3304	4	±20	Ano
		107	3300	3294	-6	±20	Ano
		108	3300	3307	7	±20	Ne
2.54	Chodba	109	2800	2611	-189	±20	Ne
		110	2800	2620	-180	±20	Ne
		111	2800	2610	-190	±20	Ne
		112	2800	2615	-185	±20	Ne
		113	2800	2615	-185	±20	Ne
		114	2800	2614	-186	±20	Ne
		115	2800	2613	-187	±20	Ne
		116	2800	2611	-189	±20	Ne
		117	2800	2612	-188	±20	Ne
2.55	Bufet	118	2800	2560	-240	±20	Ne
		119	2800	2567	-233	±20	Ne
		120	2800	2561	-239	±20	Ne
		121	2800	2556	-244	±20	Ne
		122	2800	2554	-246	±20	Ne
		123	2800	2560	-240	±20	Ne
		124	2800	2561	-239	±20	Ne
		125	2800	2561	-239	±20	Ne
		126	2800	2559	-241	±20	Ne

2.56	Klubovna	127	3000	2850	-150	±20	Ne
		128	3000	2848	-152	±20	Ne
		129	3000	2853	-147	±20	Ne
		130	3000	2843	-157	±20	Ne
		131	3000	2850	-150	±20	Ne
		132	3000	2849	-151	±20	Ne
		133	3000	2851	-149	±20	Ne
		134	3000	2850	-150	±20	Ne
		135	3000	2854	-146	±20	Ne
2.57	Chodba	136	2800	2611	-189	±20	Ne
		137	2800	2608	-192	±20	Ne
		138	2800	2606	-194	±20	Ne
		139	2800	2605	-195	±20	Ne
		140	2800	2606	-194	±20	Ne
		141	2800	2608	-192	±20	Ne
		142	2800	2608	-192	±20	Ne
		143	2800	2605	-195	±20	Ne
		144	2800	2610	-190	±20	Ne
2.62	Šatna	145	2800	2629	-171	±20	Ne
		146	2800	2630	-170	±20	Ne
		147	2800	2630	-170	±20	Ne
		148	2800	2626	-174	±20	Ne
		149	2800	2622	-178	±20	Ne
		150	2800	2624	-176	±20	Ne
		151	2800	2627	-173	±20	Ne
		152	2800	2630	-170	±20	Ne
		153	2800	2625	-175	±20	Ne
2.63	Sprcha	154	2800	2632	-168	±20	Ne
		155	2800	2628	-172	±20	Ne
		156	2800	2631	-169	±20	Ne
		157	2800	2621	-179	±20	Ne
		158	2800	2629	-171	±20	Ne
		159	2800	2625	-175	±20	Ne
		160	2800	2624	-176	±20	Ne
		161	2800	2623	-177	±20	Ne
		162	2800	2628	-172	±20	Ne
2.68	Šatna	163	2800	2582	-218	±20	Ne
		164	2800	2578	-222	±20	Ne
		165	2800	2580	-220	±20	Ne
		166	2800	2576	-224	±20	Ne
		167	2800	2575	-225	±20	Ne
		168	2800	2578	-222	±20	Ne
		169	2800	2579	-221	±20	Ne
		170	2800	2578	-222	±20	Ne
		171	2800	2583	-217	±20	Ne

2.69	Sprcha	172	2800	2607	-193	±20	Ne
		173	2800	2605	-195	±20	Ne
		174	2800	2605	-195	±20	Ne
		175	2800	2600	-200	±20	Ne
		176	2800	2608	-192	±20	Ne
		177	2800	2599	-201	±20	Ne
		178	2800	2600	-200	±20	Ne
		179	2800	2598	-202	±20	Ne
		180	2800	2605	-195	±20	Ne