

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb**



**Příloha č. 10**

**Geometrická přesnost šířky jednotlivých  
stupňů u schodiště**

### Geometrická přesnost šířky jednotlivých stupňů u schodiště

Číslo místnosti	Typ místnosti	Číslo bodu	Šířka schod. stupně [mm]	Šířka schod. stupně dle PD [mm]	Odchylka [mm]	Max. přípustná odchylka jednotlivých stupňů		Vyhovuje (Ano/Ne)	
						ČSN	DIN	ČSN	DIN
1.02	Schodiště	1	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		2	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		3	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		4	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		5	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		6	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		7	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		8	-	-	-	-	-	-	-
		9	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		10	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		11	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		12	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		13	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		14	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		15	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		16	-	-	-	-	-	-	-
		17	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		18	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		19	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		20	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		21	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		22	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		23	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		24	-	-	-	-	-	-	-

1.03	Schodiště	25	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		26	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		27	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		28	300	297	-3	±0	±5	Ne	Ano	
		29	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		30	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		31	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		32	-	-	-	-	-	-	-	-
		33	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		34	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		35	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		36	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		37	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		38	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		39	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		40	-	-	-	-	-	-	-	-
		41	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		42	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		43	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		44	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		45	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		46	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		47	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		48	-	-	-	-	-	-	-	-

1.17	Schodiště	49	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		50	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		51	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		52	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		53	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		54	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		55	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		56	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		57	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		58	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		59	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		60	-	-	-	-	-	-	-
		61	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		62	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		63	300	297	-3	±0	±5	Ne	Ano
		64	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		65	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		66	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		67	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		68	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		69	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		70	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		71	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		72	-	-	-	-	-	-	-

2.02	Schodiště	73	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		74	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		75	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		76	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		77	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		78	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		79	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		80	-	-	-	-	-	-	-	-
		81	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		82	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		83	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		84	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		85	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		86	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		87	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		88	-	-	-	-	-	-	-	-
		89	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		90	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		91	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		92	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		93	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano	
		94	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano	
		95	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano	
		96	-	-	-	-	-	-	-	-

2.03	Schodiště	97	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		98	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		99	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		100	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		101	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		102	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		103	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		104	-	-	-	-	-	-	-
		105	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		106	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		107	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		108	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		109	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		110	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		111	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		112	-	-	-	-	-	-	-
		113	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano
		114	300	299	-1	±0	±5	Ne	Ano
		115	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano
		116	300	297	-3	±0	±5	Ne	Ano
117	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano		
118	300	300	0	±0	±5	Ano	Ano		
119	300	298	-2	±0	±5	Ne	Ano		
120	-	-	-	-	-	-	-		