

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



Příloha č. 11

**Geometrická přesnost výšky dvou po sobě
jdoucích stupňů u schodiště**

Geometrická přesnost výšky dvou po sobě jdoucích stupňů u schodiště

Číslo místnosti	Typ místnosti	Číslo bodu	Výška schod. stupně dle PD [mm]	Výška schod. stupně [mm]	Odchylka dvou po sobě jdoucích schodů [mm]	Max. přípustná odchylka		Vyhovuje (Ano/Ne)	
						ČSN	DIN	ČSN	DIN
1.02	Schodiště	1	149	144	-	-	-	-	-
		2	149	150	-6	±0	±5	Ne	Ne
		3	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		4	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		5	149	148	2	±0	±5	Ne	Ano
		6	149	148	0	±0	±5	Ano	Ano
		7	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		8	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		9	149	155	-	-	-	-	-
		10	149	150	5	±0	±5	Ne	Ano
		11	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		12	149	148	2	±0	±5	Ne	Ano
		13	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		14	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		15	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		16	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		17	149	155	-	-	-	-	-
		18	149	150	5	±0	±5	Ne	Ano
		19	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		20	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		21	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		22	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		23	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		24	149	139	11	±0	±5	Ne	Ne

1.03	Schodiště	25	149	145	-	-	-	-	-
		26	149	150	-5	±0	±5	Ne	Ano
		27	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		28	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		29	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		30	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		31	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		32	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		33	149	145	-	±0	±5	-	-
		34	149	148	-3	±0	±5	Ne	Ano
		35	149	148	0	±0	±5	Ano	Ano
		36	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		37	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		38	149	148	1	±0	±5	Ne	Ano
		39	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		40	149	148	1	±0	±5	Ne	Ano
		41	149	145	-	-	-	-	-
		42	149	150	-5	±0	±5	Ne	Ano
		43	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		44	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		45	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		46	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		47	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		48	149	142	7	±0	±5	Ne	Ne

1.17	Schodiště	49	154	210	-	-	-	-	-
		50	154	155	55	±0	±5	Ne	Ne
		51	154	154	1	±0	±5	Ne	Ano
		52	154	155	-1	±0	±5	Ne	Ano
		53	154	154	1	±0	±5	Ne	Ano
		54	154	154	0	±0	±5	Ano	Ano
		55	154	155	-1	±0	±5	Ne	Ano
		56	154	154	1	±0	±5	Ne	Ano
		57	154	154	0	±0	±5	Ano	Ano
		58	154	155	-1	±0	±5	Ne	Ano
		59	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		60	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		61	154	150	-	-	-	-	-
		62	154	155	-5	±0	±5	Ne	Ano
		63	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		64	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		65	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		66	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		67	154	156	-1	±0	±5	Ne	Ano
		68	154	154	2	±0	±5	Ne	Ano
		69	154	155	-1	±0	±5	Ne	Ano
		70	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		71	154	155	0	±0	±5	Ano	Ano
		72	154	149	6	±0	±5	Ne	Ne

2.02	Schodiště	73	149	152	-	-	-	-	-
		74	149	150	2	±0	±5	Ne	Ano
		75	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		76	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		77	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		78	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		79	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		80	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		81	149	145	-	-	-	-	-
		82	149	148	-3	±0	±5	Ne	Ano
		83	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		84	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		85	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		86	149	148	1	±0	±5	Ne	Ano
		87	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		88	149	148	1	±0	±5	Ne	Ano
		89	149	145	-	-	-	-	-
		90	149	150	-5	±0	±5	Ne	Ano
		91	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		92	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		93	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		94	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		95	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		96	149	152	-3	±0	±5	Ne	Ano

2.03	Schodiště	97	149	151	-	-	-	-	-
		98	149	150	1	±0	±5	Ne	Ano
		99	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		100	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano
		101	149	148	2	±0	±5	Ne	Ano
		102	149	148	0	±0	±5	Ano	Ano
		103	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		104	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		105	149	155	-	-	-	-	-
		106	149	149	6	±0	±5	Ne	Ne
		107	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		108	149	148	2	±0	±5	Ne	Ano
		109	149	149	-1	±0	±5	Ne	Ano
		110	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		111	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
		112	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano
		113	149	155	-	-	-	-	-
		114	149	150	5	±0	±5	Ne	Ano
		115	149	149	1	±0	±5	Ne	Ano
		116	149	149	0	±0	±5	Ano	Ano
117	149	150	-1	±0	±5	Ne	Ano		
118	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano		
119	149	150	0	±0	±5	Ano	Ano		
120	149	153	-3	±0	±5	Ne	Ano		