

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



Příloha č. 2

Vzdálenosti svislých protilehlých konstrukcí

Vzdálenosti svislých protilehlých konstrukcí

Číslo místnosti	Typ místnosti	Číslo bodu	Projektovaná světlá šířka [mm]	Skutečná světlá šířka [mm]	Odchylka [mm]	Max. přípustná odchylka [mm]	Vyhovuje (Ano/Ne)
						ČSN	ČSN
1.77	Chodba	1	2100	2071	-29	±15	Ne
		2	2100	2069	-31	±15	Ne
		3	2100	2067	-33	±15	Ne
		4	2100	2076	-24	±15	Ne
		5	2100	2078	-22	±15	Ne
		6	2100	2076	-24	±15	Ne
		7	2100	2075	-25	±15	Ne
		8	2100	2075	-25	±15	Ne
		9	2100	2070	-30	±15	Ne
1.78	Chodba	10	2530	2511	-19	±15	Ne
		11	2530	2510	-20	±15	Ne
		12	2530	2510	-20	±15	Ne
		13	2530	2509	-21	±15	Ne
		14	2530	2508	-22	±15	Ne
		15	2530	2511	-19	±15	Ne
		16	2530	2514	-16	±15	Ne
		17	2530	2510	-20	±15	Ne
		18	2530	2504	-26	±15	Ne
1.79	Kabinet TV	19	2500	2680	180	±15	Ne
		20	2500	2683	183	±15	Ne
		21	2500	2684	184	±15	Ne
		22	2500	2681	181	±15	Ne
		23	2500	2683	183	±15	Ne
		24	2500	2683	183	±15	Ne
		25	2500	2681	181	±15	Ne
		26	2500	2680	180	±15	Ne
		27	2500	2681	181	±15	Ne
1.80	Kabinet TV	28	2500	2482	-18	±15	Ne
		29	2500	2482	-18	±15	Ne
		30	2500	2483	-17	±15	Ne
		31	2500	2485	-15	±15	Ne
		32	2500	2480	-20	±15	Ne
		33	2500	2485	-15	±15	Ano
		34	2500	2483	-17	±15	Ne
		35	2500	2485	-15	±15	Ano
		36	2500	2485	-15	±15	Ano

1.82	Šatna	37	2850	2842	-8	±15	Ano
		38	2850	2840	-10	±15	Ano
		39	2850	2838	-12	±15	Ano
		40	2850	2835	-15	±15	Ano
		41	2850	2834	-16	±15	Ne
		42	2850	2831	-19	±15	Ne
		43	2850	2830	-20	±15	Ne
		44	2850	2830	-20	±15	Ne
		45	2850	2827	-23	±15	Ne
1.83	Sprcha	46	1850	1815	-35	±15	Ne
		47	1850	1819	-31	±15	Ne
		48	1850	1817	-33	±15	Ne
		49	1850	1820	-30	±15	Ne
		50	1850	1822	-28	±15	Ne
		51	1850	1820	-30	±15	Ne
		52	1850	1824	-26	±15	Ne
		53	1850	1821	-29	±15	Ne
		54	1850	1823	-27	±15	Ne
1.88	Šatna	55	2850	2828	-22	±15	Ne
		56	2850	2834	-16	±15	Ne
		57	2850	2833	-17	±15	Ne
		58	2850	2825	-25	±15	Ne
		59	2850	2829	-21	±15	Ne
		60	2850	2828	-22	±15	Ne
		61	2850	2820	-30	±15	Ne
		62	2850	2826	-24	±15	Ne
		63	2850	2828	-22	±15	Ne
1.90	WC	64	900	911	11	±15	Ano
		65	900	911	11	±15	Ano
		66	900	908	8	±15	Ano
		67	900	913	13	±15	Ano
		68	900	910	10	±15	Ano
		69	900	910	10	±15	Ano
		70	900	915	15	±15	Ano
		71	900	912	12	±15	Ano
		72	900	912	12	±15	Ano
2.23a	Kancelář	73	2475	2478	3	±15	Ano
		74	2475	2479	4	±15	Ano
		75	2475	2482	7	±15	Ano
		76	2475	2479	4	±15	Ano
		77	2475	2476	1	±15	Ano
		78	2475	2478	3	±15	Ano
		79	2475	2476	1	±15	Ano
		80	2475	2479	4	±15	Ano
		81	2475	2478	3	±15	Ano

2.23b	Zástupce ředitele	82	2850	2850	0	±15	Ano
		83	2850	2852	2	±15	Ano
		84	2850	2856	6	±15	Ano
		85	2850	2849	-1	±15	Ano
		86	2850	2856	6	±15	Ano
		87	2850	2861	11	±15	Ano
		88	2850	2863	13	±15	Ano
		89	2850	2861	11	±15	Ano
		90	2850	2860	10	±15	Ano
2.25	Učebna	91	11925	11909	-16	±25	Ano
		92	11925	11917	-8	±25	Ano
		93	11925	11924	-1	±25	Ano
		94	11925	11919	-6	±25	Ano
		95	11925	11920	-5	±25	Ano
		96	11925	11919	-6	±25	Ano
		97	11925	11910	-15	±25	Ano
		98	11925	11911	-14	±25	Ano
		99	11925	11910	-15	±25	Ano
2.26	Zasedací místnost	100	8100	8073	-27	±25	Ne
		101	8100	8073	-27	±25	Ne
		102	8100	8074	-26	±25	Ne
		103	8100	8070	-30	±25	Ne
		104	8100	8079	-21	±25	Ano
		105	8100	8080	-20	±25	Ano
		106	8100	8075	-25	±25	Ano
		107	8100	8078	-22	±25	Ano
		108	8100	8079	-21	±25	Ano
2.54	Chodba	109	2530	2524	-6	±15	Ano
		110	2530	2523	-7	±15	Ano
		111	2530	2521	-9	±15	Ano
		112	2530	2522	-8	±15	Ano
		113	2530	2524	-6	±15	Ano
		114	2530	2527	-3	±15	Ano
		115	2530	2523	-7	±15	Ano
		116	2530	2516	-14	±15	Ano
		117	2530	2514	-16	±15	Ne
2.55	Bufet	118	3050	3187	137	±15	Ne
		119	3050	3185	135	±15	Ne
		120	3050	3182	132	±15	Ne
		121	3050	3181	131	±15	Ne
		122	3050	3181	131	±15	Ne
		123	3050	3180	130	±15	Ne
		124	3050	3177	127	±15	Ne
		125	3050	3176	126	±15	Ne
		126	3050	3174	124	±15	Ne

2.56	Klubovna	127	8545	8292	-253	±25	Ne
		128	8545	8288	-257	±25	Ne
		129	8545	8285	-260	±25	Ne
		130	8545	8307	-238	±25	Ne
		131	8545	8304	-241	±25	Ne
		132	8545	8296	-249	±25	Ne
		133	8545	8305	-240	±25	Ne
		134	8545	8305	-240	±25	Ne
		135	8545	8300	-245	±25	Ne
2.57	Chodba	136	2100	2093	-7	±15	Ano
		137	2100	2093	-7	±15	Ano
		138	2100	2093	-7	±15	Ano
		139	2100	2086	-14	±15	Ano
		140	2100	2091	-9	±15	Ano
		141	2100	2091	-9	±15	Ano
		142	2100	2091	-9	±15	Ano
		143	2100	2097	-3	±15	Ano
		144	2100	2094	-6	±15	Ano
2.62	Šatna	145	2850	2831	-19	±15	Ne
		146	2850	2832	-18	±15	Ne
		147	2850	2832	-18	±15	Ne
		148	2850	2833	-17	±15	Ne
		149	2850	2830	-20	±15	Ne
		150	2850	2833	-17	±15	Ne
		151	2850	2832	-18	±15	Ne
		152	2850	2830	-20	±15	Ne
		153	2850	2832	-18	±15	Ne
2.63	Sprcha	154	2850	2832	-18	±15	Ne
		155	2850	2833	-17	±15	Ne
		156	2850	2831	-19	±15	Ne
		157	2850	2831	-19	±15	Ne
		158	2850	2834	-16	±15	Ne
		159	2850	2834	-16	±15	Ne
		160	2850	2833	-17	±15	Ne
		161	2850	2834	-16	±15	Ne
		162	2850	2833	-17	±15	Ne
2.68	Šatna	163	2850	2828	-22	±15	Ne
		164	2850	2833	-17	±15	Ne
		165	2850	2834	-16	±15	Ne
		166	2850	2832	-18	±15	Ne
		167	2850	2838	-12	±15	Ano
		168	2850	2836	-14	±15	Ano
		169	2850	2832	-18	±15	Ne
		170	2850	2837	-13	±15	Ano
		171	2850	2840	-10	±15	Ano

2.69	Sprcha	172	1850	1831	-19	±15	Ne
		173	1850	1817	-33	±15	Ne
		174	1850	1817	-33	±15	Ne
		175	1850	1811	-39	±15	Ne
		176	1850	1812	-38	±15	Ne
		177	1850	1814	-36	±15	Ne
		178	1850	1809	-41	±15	Ne
		179	1850	1810	-40	±15	Ne
		180	1850	1808	-42	±15	Ne