

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



Příloha č. 3

Svislost konstrukcí

Svislost konstrukcí

Číslo místnosti	Typ místnosti	Číslo bodu	Hodnota odsazení vztažené přímky od stěny [mm]	Naměřená hodnota od vztažené přímky [mm]	Odchylka [mm]	Max. přípustná odchylka	Vyhovuje (Ano/Ne)
						ČSN	ČSN
1.77	Chodba	1	100	100	0	±20	Ano
		2	100	98	-2	±20	Ano
		3	100	97	-3	±20	Ano
		4	100	99	-1	±20	Ano
		5	100	99	-1	±20	Ano
		6	100	99	-1	±20	Ano
		7	100	101	1	±20	Ano
		8	100	102	2	±20	Ano
		9	100	101	1	±20	Ano
1.78	Chodba	10	95	94	-1	±20	Ano
		11	95	91	-4	±20	Ano
		12	95	85	-10	±20	Ano
		13	95	90	-5	±20	Ano
		14	95	89	-6	±20	Ano
		15	95	88	-7	±20	Ano
		16	95	95	0	±20	Ano
		17	95	100	5	±20	Ano
		18	95	100	5	±20	Ano
2.25	Učebna	19	573	572	-1	±20	Ano
		20	573	575	2	±20	Ano
		21	573	605	32	±20	Ne
		22	573	575	2	±20	Ano
		23	573	600	27	±20	Ne
		24	573	605	32	±20	Ne
		25	573	574	1	±20	Ano
		26	573	600	27	±20	Ne
		27	573	605	32	±20	Ne
2.26	Zasedací místnost	28	90	89	-1	±20	Ano
		29	90	105	15	±20	Ano
		30	90	120	30	±20	Ne
		31	90	121	31	±20	Ne
		32	90	120	30	±20	Ne
		33	90	128	38	±20	Ne
		34	90	91	1	±20	Ano
		35	90	115	25	±20	Ne
		36	90	120	30	±20	Ne

2.56	Klubovna	37	102	101	-1	±20	Ano
		38	102	102	0	±20	Ano
		39	102	101	-1	±20	Ano
		40	102	102	0	±20	Ano
		41	102	103	1	±20	Ano
		42	102	103	1	±20	Ano
		43	102	102	0	±20	Ano
		44	102	101	-1	±20	Ano
		45	102	101	-1	±20	Ano
2.14b	Chodba	46	113	113	0	±20	Ano
		47	113	112	-1	±20	Ano
		48	113	111	-2	±20	Ano
		49	113	115	2	±20	Ano
		50	113	113	0	±20	Ano
		51	113	112	-1	±20	Ano
		52	113	111	-2	±20	Ano
		53	113	112	-1	±20	Ano
		54	113	112	-1	±20	Ano