

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



Příloha č. 6

Místní rovinnost svislých konstrukcí

Místní rovinnost svislých konstrukcí

Číslo místnosti	Typ místnosti	Číslo bodu	Hodnota referenční roviny [mm]	Naměřené hodnoty [mm]	Nejmenší a největší odchylka [mm]	Max. přípustná odchylka	Vyhovuje (Ano/Ne)
						ČSN	ČSN
1.01	Chodba	1	5	4,8	-0,2	±2	Ano
		2	5	4,5	-0,5		-
		3	5	4,5	-0,5		-
		4	5	4,5	-0,5		-
		5	5	5,8	0,8		Ano
		6	5	5	0	±2	Ano
		7	5	5	0		Ano
		8	5	5	0		Ano
		9	5	5,3	0,3		-
		10	5	6	1		Ano
		11	5	6,1	1,1	±2	-
		12	5	5	0		Ano
		13	5	4,5	-0,5		-
		14	5	4	-1		-
		15	5	3,8	-1,2		Ano
		16	5	4,9	-0,1	±2	Ano
		17	5	4,5	-0,5		-
		18	5	4,5	-0,5		-
		19	5	5,8	0,8		Ano
		20	5	5,1	0,1		Ano
		21	5	4,8	-0,2	±2	-
		22	5	4,7	-0,3		-
		23	5	5	0		Ano
		24	5	4,5	-0,5		-
		25	5	4	-1		Ano

1.06	Umývárna dívky	26	5	5,2	0,2	±3	-
		27	5	4,5	-0,5		Ano
		28	5	5,5	0,5		Ano
		29	5	5,5	0,5		Ano
		30	5	4,9	-0,1		Ano
		31	5	6	1	±3	-
		32	5	6,5	1,5		Ano
		33	5	5	0		Ano
		34	5	4,8	-0,2		-
		35	5	5,3	0,3		-
		36	5	5,3	0,3	±3	Ano
		37	5	4,5	-0,5		-
		38	5	3	-2		Ano
		39	5	3,5	-1,5		-
		40	5	4,7	-0,3		Ano
		41	5	5	0	±3	Ano
		42	5	5,8	0,8		Ano
		43	5	5,3	0,3		-
		44	5	5,5	0,5		-
		45	5	5,8	0,8		Ano
		46	5	5,8	0,8	±3	Ano
		47	5	5,7	0,7		-
		48	5	4,9	-0,1		Ano
		49	5	4,5	-0,5		-
		50	5	5,6	0,6		-

1.11	Umývárna chlapci	51	5	6,2	1,2	±3	Ano
		52	5	5,1	0,1		-
		53	5	4,5	-0,5		-
		54	5	4,4	-0,6		Ano
		55	5	5	0		-
		56	5	5,5	0,5	±3	Ano
		57	5	6	1		-
		58	5	6,5	1,5		Ano
		59	5	6	1		-
		60	5	5,8	0,8		-
		61	5	5	0	±3	Ano
		62	5	5,7	0,7		Ano
		63	5	5,2	0,2		-
		64	5	5	0		Ano
		65	5	5,5	0,5		-
		66	5	4	-1	±3	Ano
		67	5	4,5	-0,5		-
		68	5	4,4	-0,6		-
		69	5	4,8	-0,2		Ano
		70	5	4,5	-0,5		-
		71	5	5,2	0,2	±3	-
		72	5	5,2	0,2		-
		73	5	5	0		Ano
		74	5	5	0		Ano
		75	5	5,5	0,5		Ano

1.79	Kabinet TV	76	5	4,9	-0,1	±2	Ano
		77	5	4,8	-0,2		-
		78	5	4,3	-0,7		Ano
		79	5	4,5	-0,5		-
		80	5	5,2	0,2		-
		81	5	5,1	0,1	±2	Ano
		82	5	3,6	-1,4		Ano
		83	5	3,9	-1,1		-
		84	5	4,5	-0,5		-
		85	5	5,1	0,1		Ano
		86	5	5,2	0,2	±2	-
		87	5	4,2	-0,8		-
		88	5	4,9	-0,1		Ano
		89	5	3,6	-1,4		-
		90	5	3,1	-1,9		Ano
		91	5	4,5	-0,5	±2	Ano
		92	5	4,8	-0,2		-
		93	5	5	0		Ano
		94	5	5	0		Ano
		95	5	4,9	-0,1		-
96	5	4,6	-0,4	±2	-		
97	5	4,7	-0,3		-		
98	5	4,2	-0,8		-		
99	5	3,8	-1,2		Ano		
100	5	5	0		Ano		

1.80	Kabinet TV	101	5	5,7	0,7	±2	-
		102	5	5,2	0,2		-
		103	5	5,1	0,1		Ano
		104	5	5,6	0,6		-
		105	5	5,9	0,9		Ano
		106	5	4,2	-0,8	±2	Ano
		107	5	4,9	-0,1		Ano
		108	5	4,6	-0,4		-
		109	5	4,8	-0,2		-
		110	5	4,7	-0,3		-
		111	5	5	0	±2	Ano
		112	5	5	0		Ano
		113	5	5,1	0,1		-
		114	5	5,3	0,3		Ano
		115	5	4,8	-0,2		-
		116	5	5	0	±2	Ano
		117	5	5	0		Ano
		118	5	5,2	0,2		Ano
		119	5	5	0		Ano
		120	5	5,1	0,1		-
		121	5	4,7	-0,3	±2	Ano
		122	5	3,8	-1,2		Ano
		123	5	3,9	-1,1		-
		124	5	4,1	-0,9		-
		125	5	4,5	-0,5		-

2.23a	Kancelář	126	5	5	0	±2	Ano
		127	5	5,3	0,3		-
		128	5	6	1		Ano
		129	5	6	1		Ano
		130	5	5,6	0,6		-
		131	5	6,2	1,2	±2	Ano
		132	5	5,4	0,4		Ano
		133	5	5,7	0,7		-
		134	5	5,8	0,8		-
		135	5	5,9	0,9		-
		136	5	5	0	±2	Ano
		137	5	5	0		Ano
		138	5	5	0		Ano
		139	5	5,3	0,3		-
		140	5	6	1		Ano
		141	5	5,5	0,5	±2	Ano
		142	5	6	1		-
		143	5	6,5	1,5		-
		144	5	7	2		-
		145	5	8,5	3,5		Ne
		146	5	7,5	2,5	±2	Ne
		147	5	7,1	2,1		-
		148	5	6,2	1,2		-
		149	5	5	0		Ano
		150	5	5,4	0,4		-

2.23b	Zástupce ředitele	151	5	5	0	±2	Ano
		152	5	6,5	1,5		-
		153	5	6,4	1,4		-
		154	5	7	2		Ano
		155	5	6,8	1,8		-
		156	5	5,6	0,6	±2	-
		157	5	5,8	0,8		Ano
		158	5	4,9	-0,1		Ano
		159	5	4,8	-0,2		-
		160	5	5,7	0,7		-
		161	5	5,9	0,9	±2	-
		162	5	5,8	0,8		Ano
		163	5	6,9	1,9		Ano
		164	5	6,6	1,6		-
		165	5	6,2	1,2		-
		166	5	5	0	±2	Ano
		167	5	5	0		Ano
		168	5	5,1	0,1		-
		169	5	5,3	0,3		Ano
		170	5	4,8	-0,2		-
		171	5	4,5	-0,5	±2	Ano
		172	5	5	0		Ano
		173	5	5,2	0,2		-
		174	5	5,1	0,1		-
		175	5	4,9	-0,1		-

2.25	Učebna	176	5	5,1	0,1	±2	Ano
		177	5	5,3	0,3		-
		178	5	5,6	0,6		-
		179	5	6	1		Ano
		180	5	5,3	0,3		-
		181	5	5,3	0,3	±2	-
		182	5	5,1	0,1		Ano
		183	5	6,1	1,1		-
		184	5	7	2		Ano
		185	5	6,6	1,6		-
		186	5	5,5	0,5	±2	Ano
		187	5	6	1		-
		188	5	6,5	1,5		-
		189	5	7	2		-
		190	5	8,5	3,5		Ne
		191	5	5	0	±2	Ano
		192	5	5,3	0,3		-
		193	5	6	1		Ano
		194	5	6	1		Ano
		195	5	5,6	0,6		-
196	5	5,1	0,1	±2	Ano		
197	5	5,3	0,3		-		
198	5	6	1		Ano		
199	5	6	1		Ano		
200	5	6	1		Ano		

2.26	Zasedací místnost	201	5	6,1	1,1	±2	-
		202	5	6,6	1,6		-
		203	5	6,7	1,7		Ano
		204	5	6,2	1,2		-
		205	5	6	1		Ano
		206	5	5,5	0,5	±2	Ano
		207	5	6	1		Ano
		208	5	5,6	0,6		-
		209	5	6	1		Ano
		210	5	6	1		Ano
		211	5	5,9	0,9	±2	-
		212	5	5,8	0,8		Ano
		213	5	6,9	1,9		Ano
		214	5	6,6	1,6		-
		215	5	6,2	1,2		-
		216	5	5,1	0,1	±2	-
		217	5	5	0		Ano
		218	5	4,1	-0,9		Ano
		219	5	4,5	-0,5		-
		220	5	5,2	0,2		-
		221	5	6	1	±2	-
		222	5	5,8	0,8		Ano
		223	5	6,1	1,1		-
		224	5	6,8	1,8		-
		225	5	6,9	1,9		Ano

2.56	Klubovna	226	5	6	1	±2	Ano
		227	5	6,5	1,5		-
		228	5	6,4	1,4		-
		229	5	7	2		Ano
		230	5	6,8	1,8		-
		231	5	6	1	±2	Ano
		232	5	6,2	1,2		-
		233	5	6,5	1,5		-
		234	5	6,5	1,5		-
		235	5	7	2		Ano
		236	5	6,5	1,5	±2	Ano
		237	5	6	1		Ano
		238	5	6	1		Ano
		239	5	6,5	1,5		Ano
		240	5	6,3	1,3		-
		241	5	5	0	±2	Ano
		242	5	5,3	0,3		-
		243	5	5,5	0,5		-
		244	5	6	1		-
		245	5	6,5	1,5		Ano
		246	5	5,3	0,3	±2	-
		247	5	4,6	-0,4		-
		248	5	4,5	-0,5		-
		249	5	5,1	0,1		Ano
		250	5	5,8	0,8		Ano