


**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



Příloha č. 8

Pravoúhlost svislých konstrukcí

Pravoúhlost svislých konstrukcí

Místnost	Požadovaný bod	Naměřený skutečný bod	Úhlová odchylna [mm]	Max. přípustná odchylna	Vyhovuje (Ano/Ne)
				ČSN	ČSN
1.01	16776,76	16773,54	3	±5	Ano
	2213,28	2210,69	3	±5	Ano
1.78	16781,70	16785,77	-4	±5	Ano
	2303,37	2296,90	7	±5	Ne
1.79	16774,63	16759,63	15	±8	Ne
	8677,20	8680,81	-4	±8	Ano
2.25	16775,77	16786,29	-11	±8	Ne
	5058,57	5078,15	-20	±8	Ne
2.56	16781,91	16805,68	-24	±8	Ne
	6540,64	6555,19	-15	±8	Ne