

## Příloha č. 2

## Kontrola rozměrů, rovinnosti a kolmosti

Václav Jíra - Diplomová práce

Číslo vzorku	rozměr x [mm]	rozměr y [mm]	rozměr z [mm]	rovinnost (max 0,09 mm)		kolmost (max 0,5 mm)		kontrolu provedl	datum kontroly	stáří (dny)
23C	147,90	150,30	149,80	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	4.10.2019	28
	148,00	151,10	149,90	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,80	149,90	150,10	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,90</b>	<b>150,43</b>	<b>149,93</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
7E	148,12	149,46	149,58	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	26.10.2019	50
	148,00	149,60	149,56	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,95	149,58	149,58	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>148,02</b>	<b>149,55</b>	<b>149,57</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
7B	147,86	150,00	149,70	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	5.11.2019	60
	147,76	150,06	149,70	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,75	149,95	149,80	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,79</b>	<b>150,00</b>	<b>149,73</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
5A	147,96	150,00	149,75	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	6.12.2019	90
	147,83	150,01	149,72	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,10	149,90	149,60	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,63</b>	<b>149,97</b>	<b>149,69</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
3B	148,05	149,38	149,69	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	19.10.2019	28
	147,90	149,02	149,39	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,94	148,80	149,35	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,96</b>	<b>149,07</b>	<b>149,48</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
5B	147,89	150,15	149,25	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	10.11.2019	50
	148,10	150,25	149,50	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,95	150,05	149,60	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,98</b>	<b>150,15</b>	<b>149,45</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
12B	147,77	149,60	149,29	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	19.10.2019	28
	147,75	150,15	149,22	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,79	149,66	149,66	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,77</b>	<b>149,80</b>	<b>149,39</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
26B	148,11	149,85	149,70	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	V. Jíra	10.11.2019	50
	147,78	149,82	149,95	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
	147,80	149,90	150,15	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			
<b>průměr :</b>	<b>147,90</b>	<b>149,86</b>	<b>149,93</b>	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje			

## Použité přístroje a zařízení:

posuvné měřítko, měrky, úhelník

dle ČSN EN 12390-1

dle ČSN EN 12390-1