

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Hotel v Rakovníku
Jméno autora:	Bc. Tomáš Fejfar
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Vedoucí práce:	Doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc.
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	B - velmi dobře
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	C - dobře
Kvalita technického řešení	C - dobře
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	C - dobře

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE

Práce je na první pohled velmi skromná, její rozsah je minimálním limitem pro diplomní projekt. Vychází z urbanistického řešení navrženého v předdiplomním projektu, ponechává umístění, velikost i strohý tvar, a atraktivitu objektu se snaží dosáhnout členěním ploch a použitými materiály. A to se mu při použití klasických prvků lodžii, prosklených ploch a dekorativního obkladu podařilo. Navržený objekt působí soudobě a elegantně a při zcela jednoduché kompozici dostatečně reprezentativně a výrazně. Zde se projevuje zjevná kreativita autora a jeho výtvarné cítění. To potvrzují i příklady interiérových vizualizací. Kvalita architektonického řešení je obecně dobrá.

Co vidím ale jako diskutabilní: U objektů tvaru L, je vždy komplikované řešení v koutě, kde se hmoty potkávají, jak z hlediska požárního, tak z hlediska vzájemného vizuálního kontaktu.

Vjezd do garáží při hloubce podzemí -5m není při této situaci reálný. Správnost by objasnil řez rampou, kde by byla jasně daná výška terénu na začátku rampy. Rovněž skeletová konstrukce v garážích neumožňuje pohodlné parkování. Chybí odtah spalin od plynového kotle. Sprinklery budou vyžadovat objemnou nádrž na vodu.

Bc. Tomáš Fejfar je talentovaný, kreativní architekt s vybraným vkusem. Pracuje zcela samostatně. Škoda, že své schopnosti v diplomní práci více nerozvinul.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **C - dobře.**

Datum: 7.6.2020

Podpis:

