

## I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Polyfunkční dům Rakovník
Jméno autora:	Bc. Madina Tokenova
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	Jan Oppelt
Pracoviště oponenta práce:	ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o.

## II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy	A - výborně
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	B - velmi dobře
Kvalita technického řešení	B - velmi dobře
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	A - výborně

## III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

### Koncept

Zajímavý, neotřelý koncept viladomů na společné podnoži dává celku decentní, lidské měřítko. Rozmístění hmot vytváří příjemné soukromé a polosoukromé prostory. Uměřeně noblesní kompozice fasád oživené hrou pohyblivých stínících prvků. Pěkné!

### Provoz a dispozice

Přehledně, účelně uspořádání dispozice podnože s parkingem, komercí, domovním vybavením. Dovedně zakomponovaná komunikační jádra. Dispozice bytů jsou půdorysně čisté, dlouhé předsíně jim ovšem ubírají na atraktivitě, plošný standard je pro danou kategorii často nevhodně nadsazený, do 74 m<sup>2</sup>, resp. 99 m<sup>2</sup> by stálo za to navrhnout byty o kategorii vyšší.

### Technické řešení

Skeletové schéma podnože je logické, odpovídající dispozici. Systém sloupů a průvlaků prostupuje ovšem do bytových pater, podle mého názoru zbytečně. Řešení je nákladnější než stěnový systém, do interiérů vstoupí trámy, ne ve všech obytných místnostech budou vypadat dobře. Dispozice by přitom stěnový systém vyneseny průvlaků ve stropě 1NP nebo stěnovými průvlaků jistě snesla. Technická zařízení budov jsou popsána v postačující podrobnosti.

### Úplnost a formální náležitosti

Práci považuji za kompletní, rozsah architektonické studie autorka splnila. Výkresy ve stavební části vyhovují požadovanému standardu stavebního povolení. Elegantní, jemné grafické zpracování koresponduje s architektonickým výrazem. Vizualizace působí profesionálně a přesvědčivě prezentují kvalitu návrhu.

## IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **B - velmi dobře**.

Datum: 14.6.2020

Podpis: