

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Obytný blok s obchodním parterem
Jméno autora:	Bc. Martina Špačková
Typ práce:	diplomová
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Vedoucí práce:	Michal Šmolík
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno
Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	C - dobře
Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	D - uspokojivě
Kvalita technického řešení	D - uspokojivě
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	C - dobře

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Diplomová práce obytného domu s obchodním parterem zpracovaná na základě předdiplomního projektu trpí několika rozporů, které jsou ale již založeny v celkovém urbanistickém řešení. Řada příbřežních objektů lemujících zakřivený břeh dobře reaguje na exkluzivní výhledy lokality, z hlediska vhodné orientace místností bytů ke světovým stranám a využitelnosti vnitřních prostor mezi domy však přináší řadu úskalí. Samotné objekty svým objemem výrazně zasahují do příbřežní linie a dosud přírodní charakter radikálně mění do vysoce urbanizované podoby. Na tomto faktu mnoho nemění ani poměrně rozlehlé zelené plochy mezi objekty, jež funkčně neobohacují ani kvalitu užívání pro rezidenty, ani nevytvářejí kulisu zeleně příbřežní promenády umístěné o úroveň níže. Z komplexních kvalit lokality jsou tak zhodnoceny pouze výhledy na protější břeh s dominantou Vyšehradu - kontakt s řekou a přirozenými aktivitami kolem ní je tak pouze zprostředkovaný, nižší úroveň navázanou výškově na niveletu náplavky nijak v tomto směru nevyužívá.

Samotná architektura domu je uměřená, použití přesahů po celém obvodu půdorysu přináší bytům žádoucí rozsah venkovních pobytových ploch. Dřevěný plášť přes současné možnosti konzervace nepřinese dlouhodobě udržitelnou estetickou kvalitu odpovídající exkluzivitě lokality a prostorovému standardu bytů. Ten by také mohl více odrážet rozdílnou kvalitu umístění v domě, kde budou značné rozdíly ve vnímání kvality bytů nad parterem a provozovny v přízemí a bytů v nejvyšších podlažích.

Technicky se razantní vyklonění objemů nad břeh projevilo nutností vložení masivní konstrukce, jejíž uživatelské, konstrukční a stavebně technické souvislosti nejsou prací beze zbytku dohlédnuty.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 12.6.2020

Podpis: