

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům
Jméno autora:	Anna Karbanová
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	k129
Oponent práce:	Ing. arch. Matěj Boháč
Pracoviště oponenta práce:	k129

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy	B - velmi dobře
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	A - výborně
Kvalita technického řešení	B - velmi dobře
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	A - výborně

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

průběh hydroizolace A01
nejdou dešťové svody!

Bakalářská práce splňuje zadání, dokumentace je kompletní a srozumitelná. Grafické zpracování je decentní a přehledné.

Koncept návrhu je celkovým pojetím netradiční - dům je tvořen dvěma provozně oddělenými částmi, obklopujícími otevřené atrium. Hmoty jsou citlivě zasazeny do svažitého terénu. Určitou nevýhodou tohoto řešení je malá zbývající ucelená plocha zahrady.

Architektonická kompozice je čistá a vyvážená. Prostorové a dispoziční řešení odpovídá zadaným požadavkům uživatele. Dispozice je navržena zcela přesvědčivě, s funkčními prostorovými a provozními vazbami.

Navržené konstrukční a tepelně-technické řešení je proveditelné, doložené přesvědčivým množstvím detailů. Drobné chyby jsou v zakreslení průběhu hydroizolace spodní stavby v řezu A01.

Návrh ZTI a koncových prvků elektro je odpovídající. Chybí zde řešení vnitřních svodů z plochých střech, odpovídající polohám vpustí v situačním výkresu.

Doplňující dotaz: Jak by vnitřní vedení okapních svodů mohlo být řešeno v rámci dispozic a jaké jsou technické požadavky na jeho provedení?

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 15/06/2020

Podpis: