

Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory



www.survio.com

Základní údaje

	Název výzkumu	Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory
	Autor	Jan Válka
	Jazyk dotazníku	 Čeština
	Veřejná adresa dotazníku	https://www.survio.com/survey/d/M3T6P1H9W8B3G9Q6T
	První odpověď	22. 10. 2020
	Poslední odpověď	11. 11. 2020
	Doba trvání	21 dnů

Statistika respondentů

315

Počet návštěv

110

Počet dokončených

0

Počet nedokončených


202

Pouze zobrazení


34,9 %

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku

Historie návštěv (22. 10. 2020 – 11. 11. 2020)




Celkem návštěv




- Pouze zobrazeno (64,7 %)
- Nedokončeno (0 %)
- Dokončeno (35,3 %)

Zdroje návštěv



- Přímý odkaz (97,3 %)
- Neznámý zdroj (2,7 %)

Čas vyplňování dotazníku




- 2-5 min. (15,9 %)
- 5-10 min. (40,7 %)
- 10-30 min. (33,6 %)
- 30-60 min. (3,5 %)
- >60 min. (6,2 %)

Výsledky

1. Jakou kapacitou Váš objekt disponuje?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 109x, nezodpovězeno 1x



Poznámka


- V areálu máme 2 budovy - A pro 56 klientů, B pro 60 klientů
- máme v areálu 2 ubytovací pavilony (kapacita 50 + 83 osob)
- Máme 1 stavbu
- máme v jednom areálu 2 stavby a jednu zcela mimo areál
- 250 klientů a 125 zaměstnanců
- 1 stavba
- 118
- brněnská pobočka má 3 stavby
- máme v areálu 3 stavby
- 1 objekt, rozdělen do tří monobloků, ubytovací část, administrativa a technické zázemí skládající se z kuchyně, prádelny, údržby
- Máme dva areály každý o několika stavbách
- 2 objekty
- Celkem 100 klientů
- Máme 2 objekty, jeden má 156 lůžek a druhý 40 lůžek
- máme více objektů
- naše zařízení má 208 klientů
- 54
- Máme v areálu 3 stavby

Prostor pro komentář

- Tři objekty. Budova ubytovací s kanceláři a budova provozní s recepcí, garáže.
- naše zařízení Domov se zvláštním režimem je v samostatné budově, která je spojená v jednom patře chodbou a v přízemí s recepcí a navazuje na LDN
- Jsme nová služba, aktuálně máme 65 klientů, kapacita domova je 235 lůžek
- Nejsme ubytovací zařízení, ale poskytovatel zdravotní péče.

2. Indikujte prosím poměr klientů na základě schopností a orientace.

Matice, více možných, zodpovězeno 110x, nezodpovězeno 0x



3. Poznámka k otázce č.2

Textová odpověď, zodpovězeno 110x, nezodpovězeno 0x

- často se měnící klienti
- nepřetržitý provoz
- jediný specifický parametr je, že naše klientky jsou řádové sestry. Tudiž je to síce sociální služba, no zároveň i jejich přirozený domov.
- Bez poznámky
- máme 0% osob bez omezení, časté měnící se složení klientů
- 83 klientů s pokročilou demencí nejčastěji Alzheimerova ch., 60 % z nich jsou chodící, ale neorientují se v čase a prostoru
- otázka č.2 je bohužel nesprávně zařazena, protože neumožňuje označení 100% jedné varianty - jako je u nás
- ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, udržení domácího prostředí
- 29 uživatelů je ve službě Domov se zvláštním režimem, téměř všichni mají poruchu orientace, zbylí uživatelé jsou omezeni v pohybu
- senioři s omezenou mobilitou
- měnící se složení klientů
- Zvláštní režim
- imobilní, vyšší stupně demence, vysoký věk

- zhoršená mobilita z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu
- Většina klientů ve špatném zdravotním stavu
- plus Domov se zvláštním režimem
- Obecným požadavkem MPSV je poskytování základních činností v pobytové sociální službě osobám ve III. a IV. stupni PnP, tedy v podstatě komplexní péče o ležící klienty, ciální potře
- Máme klienty trvalé
- Ročně dojde k obměně 1/3 klientů.
- Poměr je proměnlivý na základě změn zdravotního stavu.
- často mění se zdravotní stav a značná fluktuace klientů
- beze slov
- 3 a 4 stupeň nemohoucnosti
- Klienty soběstační (chůze o holi či chodítku), klienti na invalidním vozíku nebo schopni pohybu jen na pokoji, a zcela imobilní klienti na lůžku
- dezorientace, imobilita
- z kapacity 184 lůžek je 100 lůžek pro klienty s těžkou demencí
- Vzhledem ke stárnutí populace přijímáme stále častěji klienty v horším zdravotním stavu než před lety.
- nic extra
- církevní zařízení - denní účast na bohoslužbách, častější používání svíček, olejových lampiček apod.
- ?
- dezorientace ve více oblastech
- klienti imobilní - na vozíku, s chodítkem, vysoký věk
- klienti se sníženou soběstačností a omezenou svéprávností
- Osoby s potřebnou péčí
- nevím
- zvláštní režim i často mění se složení klientů (1/3 - 1/4 ročně)
- Většina klientů s velkou mírou podpory
- Složení klientů se mění
- I některé osoby se schopností pohybu mají omezenou orientaci
- speciální režim, převážně klienti s demencí
- nevyhovující prostory
- vysoký podíl plně imobilních osob, osoby s demencí
- domov se zvláštním režimem s doprovodem až do úplného konce života
- Často se mění složení klientů
- Vzhledem k charakteru odlehčovací služby se složení klientů často mění
- speciální režim, mění se složení klientů dle aktuální situace, mění se i jejich počet v rozmezí 120-145 klientů.
- Klientů bez omezení je ve skutečnosti 0, správně je 20% s částečně a 80% úplným omezením. Našimi klienty jsou osoby s demencí většinou v pokročilém stadiu.
- Klienti vysokého seniorského věku se zvyšující se mírou závislosti (imobilita)
- Klienti s demencí
- vysoká míra lidí s duševním onemocněním
- Osoby s omezenou schopností pohybu většinou na invalidním vozíku


- Casto se menici slozeni klientu
- omezení mobility při evakuaci pouze jedním výtahem, který není požární
- osoby upoutány na vozík, některé s problémy v orientaci.
- klienti duševně zdraví, omezení fyzicky
- (2x) domov se zvláštním režimem
- klienti s různými formami demence a Alzheimerovou demencí
- nevhodná budova
- klienti s různou formou demence, každý má nějaké omezení, to je podmínka užívání služby
- vysoký věk
- (4x) speciální režim
- (2x) zvláštní režim
- Služby poskytujeme osobám starším 50 let s poruchami paměti (Alzheimerova nemoc, různé formy demence), často jsou velice dezorientovaní a v průběhu nemoci ztrácí veškerou orientaci a často také schopnost pohybu. U klientů odlehčovací služby (kapacita 5) dochází k jejich častému střídání. U klientů domova se zvláštním režimem (kapacita 26) je klientela víceméně stabilní, často však více dezorientovaná.
- Cílová skupina 65+, dříve 55+. Stav přijímaných klientů se zhoršuje.
- klienti trpí některým typem demence - zařízení se zvláštním režimem
- zvláštní režim-osoby s demencí, senioři
- Poměr klientů schopných pohybu a orientace se v čase mění.
- (2x) často se měnící složení klientů
- Speciální režim vyplývající související se službami, které jsou jim poskytovány.
- osoby s demencí
- Vuzhledem k druhu služby se nám klienti velice často mění - odlehčovací služba pobytové formy
- stálí klienti
- Velká budova (3 patra), klienti často bloudí
- Osoby převážně s demencí
- Hospic Frýdek-Místek, p.o. jako zdravotnické zařízení poskytuje hospicovou paliativní péči, celkem 27 lůžek a také jako zařízení sociálních služeb poskytuje odlehčovací službu pro 8 lůžek a sociálně zdravotní služby pro 9 lůžek. Všechny uvedené služby mají krátkodobý charakter cca 2 měsíce, klienti se často mění.
- Převažují klienti převážně se středně těžkou demencí a těžkou demencí.
- stárnutí a zhoršování celkového stavu
- Mění se v závislosti na skladbě klientů. U osob bez omezení bych potřebovala dát 0, bohužel nelze.
- Speciální režim - klienti jsou dementní, zmatení. Patra s pokoji jsou uzavřena a je omezen volný pohyb po budově. Nutná součinnost s EPS.
- domov se zvláštním režimem a 2 domovy pro seniory
- žádné
- postupné zhoršování zdravotního stavu, orientace, pohybu
- často se mění klienti
- Duševní onemocnění
- většina klientů je imobilní
- O osob bez omezení - pouze zaměstnanci
- Domov pro osoby se zdravotním postižením

- chronické duševní onemocnění, schizofrenie, přeléčená etylická demence, Huntigtonova choroba
- Často se měnící složení klientů.
- chronicky duševně nemocné uživatele služby
- speciální režim v rámci Domova se zvláštním režimem , neslyšící, nevidomí, omezení kognitivních funkcí z důvodu věku
- velmi špatný zdravotní stav
- Jsme Domov se zvláštním režimem a klienti trpí degenerativními poruchami mozku (Alzheimerova choroba, stařecké a jiné typy demencí) a někteří mají další přidružená onemocnění omezující mobilitu.
- nemáme osoby bez omezení, ale dotazník neumožňuje zadat počet "0", jinak by byl poměr 60:40
- Zhoršující se zdravotní stav
- Osob bez omezení máme 0%. Všichni naši klienti mají Alzheimerovou chorobu nebo některý typ demence, tudíž je u všech narušena orientace.
- Osoby s mentální poruchou
- klienti vyžadující pomoc druhé osoby
- osoby se ZP
- složení klientů je přibližně stejné, spíše se zdravotní stav zhoršuje a i noví klienti jsou nyní spíše imobilní nebo s velmi omezenou mobilitou
- domov pro seniory 80 klientů, domov se zvláštním režimem 128
- Vysoký věk, zhoršování pohybových schopností, demence,...
- krátkodobé pobyty
- Z celkového počtu 120 klientů máme 99 ve zvláštním režimu-klinety s demencí

4. Jakou sociální službu provozujete?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 2x

Možnosti odpovědí	Responzí	Podíl
● Domov pro seniory	68	63,0 %
● Domov se zvláštním režimem	49	45,4 %
● Alzheimer centrum	4	3,7 %
● Rezidenční bydlení	0	0 %
● Odlehčovací pobytová služba	21	19,4 %
● Týdenní stacionář	1	0,9 %
● Dům sociálních služeb	1	0,9 %
● Jiná...	14	13,0 %
● Prostor pro komentář	2	1,9 %



Jiná...


- Domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení
- Alzheimer poradna Vysočina
- (3x) Domov pro osoby se zdravotním postižením
- (2x) Pečovatelská služba
- domov pro osoby se zdravotním postižením
- Dům s pečovatelskou službou - ne všichni obyvatelé jsou uživatele SoSI
- §52 zák. o soc. službách.; hospicová péče
- Hospicová paliativní péče, Sociálně zdravotní služby
- Domov pro osoby se zdravotním postižením a denní stacionář
- Zdravotnické zařízení s LDN a s rehabilitačními a sociálními lůžky.
- Chráněné bydlení, domov pro osoby se ZP

Prostor pro komentář

- Pro osoby s demencí
- Klienti od 27 let ale i 85 +. Průměrný věk 59 let, muži i ženy.

5. O jaký objekt se jedná?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 4x



Přibližný rok uvedení do provozu (ve funkci ubytování pro seniory)


- 1938
- 1993
- (2x) 1959
- 1977
- (2x) 1995
- 2012
- 2005
- (2x) 1994
- (2x) 1950
- 2013
- (3x) 1990
- 1992
- 2003
- 2017 (po rekonstrukci)
- (2x) 1998
- (3x) 2015
- 1956
- 2017
- Panelový dům ze 78 roku
- 2000
- 2018
- 2011
- 1963
- 2020
- (2x) 2014
- 1975
- 2019
- 1997
- Rekonstrukce stávajících budov, a novostavba (stacionář), uvedeno do provozu 2020.
- červenec 2012, po celkové rekonstrukci
- 1960
- 1999
- 1985

Prostor pro komentář

- 2017 ukončena komplexní rekonstrukce
- Kompletní rekonstrukce budovy A z roku 1926 a přístavba budovy B
- Jedná se o kompletně zrekonstruovanou budovu v roce 2009 (jednalo se o budovu po armádě).e o
- Jedna budova je z r.1898 (opravená), jedna asi z r.1976, jedna nová z r. 2019
- jsme na okraji památkové zóny (v našem sousedství je památka UNESCO)
- původní stavba po rekonstrukci + novostavba / přístavba
- soubor 3 propojených budov (generální rekonstrukce 2014-2015)
- areál tvoří 6 propojených budov, 5 starých, 1 nová
- Jedná se o prvorepublikovou vilu zrekonstruovanou pro provoz služby se zachováním původní architektury
- dispozičně složité objekty z 1900
- Bydlíme tu 3 měsíce (přestěhování z historické vily z roku 1925)
- rekonstrukce v roce 2006
- Přestavěná původní budova
- Jedná se o historickou budovu školy uzpůsobenou pro tyto služby dle možností budovy. V roce 2016 se přistavělo 1 patro a evakuační výtah.
- Historická budova zámku.
- rekolaudace 2020
- Ubytovací objekt v bývalých kasárnách, prošel kompletní rekonstrukcí, zkolaudován podzim 2019
- Jedná se o budovu bývalých kasáren, která je v gesci města a my jsme v jejím nájmu.
- Příští rok budou budovy demolovány a nahrazeny novými
- Kolaudace 13. 8. 2010.
- nejsem si jistá.
- Pokoje 20 pokojů jednolůžkových, ostatní maximálně dvoulůžkové
- V předešlých letech fungovala budova jako LDN.
- Druhý objekt pro 40 osob je asi z roku 1934
- většina je nově zrekonstruovaná

6. Používáte systém detekce a signalizace požáru?


Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 110x, nezodpovězeno 0x



- Požární čidla naprosto ve všech pokojích, chodbách, skladech, kuchyni, kancelářích atd.
- Při částečné rekonstrukci budovy v roce 2016 (nutná re-kolaudace ve II. NP) byl v celé budově instalována čidla + EPS.
- V nové budově jde hlášení na centrální pult, v druhé EPS pro celý objekt, v třetí nic
- nevím
- (2x) EPS
- Není napojen na HZS
- každý Domov má svůj jeden centrální EZS - DpS, DzR
- Nejsme si jistá pojmem celoobjektovy a lokální, máme požární čidla v kuchyních, u plynových kotlů, vše centrálně napojeno na agenturu. vše
- Připravujeme realizace EPS. Bude realizováno letos
- system navazuje na signalizaci požáru v LDN, společná ústředna
- pouze v rekonstruovaných částech objektu
- EPS, nejsme zatím napojeni na hasičský dohled,
- Používáme běžné hlásiče požáru instalované na stropě pokojů.
- Máme na obou odděleních umístěny stropní hlásiče.
- Autonomní hlásiče kouře jsou umístěny na pokojích klientů ,chodbě a v kuchyni.

7. Proběhla v nejbližší době rekonstrukce zařízení vyhlášení požárního poplachu?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 3x




- (2x) výměna čidel
- Uvedeno v odpovědi č. 6 - rok nové instalace, před tím v budově nebylo (čidla, systém EPS s vyvedením skříňky v sesterně (přítomnost personálu: 24/7).
- výměna a doplnění čidel, úprava ústředny
- Výměna vzduchotechniky v ubytovací části. Domov je 12. podlažní budova
- 2017 - kompletně nový systém v rámci rekonstrukce budovy a přístavby
- Výměna ústředny, rozšíření čidel
- jeden systém je starý cca 15 let, ale pod revizí, servisem, plně funkční, v druhém domově je tentýž ale instalovaný 2020 na základě požáru ve Vejprtec
- Systém je komplet nový od rekonstrukce 2015
- Výměna čidel
- Rozšíření systému do celé budovy (čidla, hlásiče apod., central-stop, total-stop a napojení na evakuační výtah).
- Instalace jednoduchých požárních hlásičů - detekce kouře.
- nově instalovaná ústředna, včetně automatického odblokování dveří v případě požárního poplachu
- Výměna ústředny
- Systém PBZ je z roku 2010, průběžně jsou měněny vadné detektory. V roce 2017 bylo provedeno rozšíření PBZ o magnety na požárních dveřích CHÚC.
- nahrazení jednobáňového rádiového přenosu za dvoubáňový
- Systém je nový, nešlo o výměnu.
- změny podle nového PBŘ
- je dva roky starý, pravidelná kontrola čidel
- pravidelné revize elektronického požárního systému
- průběžně kontrolujeme a obměňujeme kouřová čidla.
- Jedná se o doplnění původního systému, který nezahrnoval pokoje klientů, ale jen prostory, kde je velké množství hořlavých látek jako sklady(knihovna)
- výměna detektorů kouře
- výměna některých čidel
- Změna přenosu na PCO

8. Jaký způsob vyhlášení požárního poplachu používáte?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 3x

Možnosti odpovědí	Responzí	Podíl
● Verbální zvolání "HOŘÍ!"	55	51,4 %
● Evakuační rozhlas	32	29,9 %
● Siréna	39	36,4 %
● Tichý alarm (personál má informaci a postupně v klidu začne evakuaci klientů)	24	22,4 %
● Jiná...	8	7,5 %
● Prostor pro komentář	12	11,2 %



Jiná...

- systém EPS
- EZS + Hoří...
- Zvon na chodbě
- Signalizace kouřových čidel. Evakuace je řízena centrálně hasiči společně s domem zvláštního určení.
- zvukový signál hlásičů požáru
- Zvukový signál zvoncem.
- zvukový signál
- EPS


Prostor pro komentář

- Je možnost sirénu zneaktivnit a nechat tichý alarm
- Rozhlas není evakuační, máme k dispozici "multifunkční" rozhlasové zařízení, které má vestavěné tento prvek.
- V každé budově jinak
- EPS (spustí, signalizuje místo, uzavírají se požární uzávěry, startuje agergát, výtahy sjíždí do evakuačního režimu)
- Čidla v prostoru bez stálé přítomnosti personálu spustí sirénu i tichý alarm celého systému.
- vzhledem ke skladbě klientů je evakuační rozhlas a siréna nevhodný způsob vyhlášení poplachu
- Klienti obvykle a sirénu nereagují. Pracovníci v případě potřeby zahajují evakuaci.
- Ruční vyhlášení požárního poplachu je pomocí tlačítek EPS.
- jsme před instalací EPS
- DLE ZAŘÍZENÍ, SLOVNÍ, SIRÉNA I ROZHLAS
- Vzhledem k cílové skupině jsme evakuaci nikdy nezkoušeli.
- Je tam i akustický signál pro personál. Osobně nejsem zastáncem sirén - panika je hrozná věc.

9. Je způsob vyhlášení požárního poplachu stejný pro zaměstnance i pro klienty?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 3x

Možnosti odpovědí	Responzí	Podíl
● Ano	79	73,8 %
● Ne - zaměstnancům je podána interní hláška a pověřená osoba začne postupně evakuovat klienty	29	27,1 %
● Jiná...	2	1,9 %
● Prostor pro komentář	5	4,7 %



Jiná...


- nevím
- Všichni zaměstnanci se podílejí na evakuaci osob do vyhrazeného prostoru mimo objekt

Prostor pro komentář

- S ohledem na nepřetržitý provoz je personál instruován pro případ vyhlášení "požárního poplachu".
- Existuje i schéma evakuace
- Ale prakticky vzhledem k osobám s demencí je to informace spíše pro personál, klient ji nerozumí
- V podstatě stejná - siréna, pracovníci jsou ovšem navíc interně instruováni o nutnosti evakuace.
- Minimální část klientů je hluchá a slepá v kombinaci s duševním onemocněním.

10. V případě vyhlášení požárního poplachu akustickou signalizací využíváte?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 103x, nezodpovězeno 7x



Jiný specifický způsob

- Telefonicky podána informace do každého oddělení a následná evakuace
- Volání a rozhlas
- EPS
- Zvonění
- ne - došlo by ke zmatku, tito klienti se nejsou schopni zorientovat
- amplion
- volání
- kovová tyč
- Pouze zazvonění na zvonec a jedno zvolání hoří. Poté začne personál postupně evakuaci.
- zvuk/tón PO ústředny

Prostor pro komentář

- Podrobněji uvedeno v odpovědi č. 8. Jedná se o "táhlý" tón sirény.
- V každé budově jinak
- nevyužíváme
- před instalací EPS
- Nerozumím všem termínům v této otázce, proto nejsem schopna odpovědět.
- Snaha je o vyhlášení co "nejlokálnější", máme 2 spojené budovy. Lze použít vyhlášení pomocí intercomu na jednotlivé pokoje či oddělení.

11. Používáte-li textovou hlášku. Jak zní její obsah?

Textová odpověď, zodpovězeno 44x, nezodpovězeno 66x


- byla zahájena evakuace. Dbejte prosím pokynů obsluhy

- (6x) Hoří
- již nevím
- Pozor pozor mimořádné hlášení, požární poplach. Opusťte budovu.
- (7x) hoří
- V klidu opuste budovu
- vyhlášen požární poplach
- (4x) ne
- Byl vyhlášen požární poplach, opusťte budovu
- Předmluvený text...
- Byl vyhlášen požární poplach
- místo spuštění signalizace
- Došlo k požáru opusťte objekt
- Toto je vyhlášení požáru, opusťte prostor
- textovka vedoucímu služby a řediteli + hlášení v budově
- Hlášení samotných zaměstnanců s pokyny
- Vyčkejte příchodu personálu.
- požár, evakuujeme - v klidu
- Přesně nevím, je to předdefinované hlášení, něco v tom smyslu jako zahajte evakuaci.
- HOŘÍ
- Pozor, byl vyhlášen požární poplach!
- Zahajte evakuaci! (ve více jazykových mutacích - angličtina, čeština)
- Hoří - a kde
- Evakuace
- Opusťte budovu
- Hoří.
- Text na displeji PO ústředny
- z důvodu evakuace prosím opusťte budovu
- Požár ... v daném objektu v mobilu
- Nevím

12. Kdo se u Vás podílí na výběru vhodného způsob vyhlášení požárního poplachu?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 4x

Možnosti odpovědí	Responzí	Podíl
● Já, jako provozovatel	35	33,0 %
● Preventista požární ochrany	31	29,2 %
● Odborně způsobilá osoba v požární ochraně	64	60,4 %
● Projektant požární bezpečnosti	26	24,5 %
● Montážní firma	9	8,5 %
● Jiná...	5	4,7 %
● Prostor pro komentář	3	2,8 %



Jiná...

- Zřizovatel krajský úřad
- vedoucí správy majetku a stavební ing. v jedné osobě
- dodáno s budovou
- Údržba
- Probíhají kontroly s hasiči co se týče, přístupu k objektu, únikovým cestám, atd.


Prostor pro komentář

- spolupodílí se vlastník budovy (služba je v nájmu)
- Musíme být schopni do 30 minut dostat všechny klienty mimo objekt.
- Myslím, že by to měl být pan "Zdravý Rozum". Je tady 24 hod služba, vyhlášení dle situace. Umím si ale představit, že sirénu bude stejně slyšet.

13. Podíleli jste se na volbě způsobu vyhlásování požárního poplachu. Co bylo směrodatné pro výběr systému?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 4x

Možnosti odpovědí	Responzí	Podíl
● Vlastní zkušenost/úsudek	12	11,3 %
● Doporučení odborníka v požární ochraně	85	80,2 %
● Doporučení montážní firmy	11	10,4 %
● Jiná...	15	14,2 %
● Poznámka	6	5,7 %



Jiná...

- Možnosti objektu
- zabudován při výstavbě objektu v roce 2007 - kolaudace
- Zaběhlá praxe s plánovanou změnou
- nevím
- Nejsme vlastníkem budovy
- Částečně všechny možnosti. Aplikovala jsem doporučení odborníka a své zkušenosti s klienty. Především co se týká sirény.
- dodáno s budovou
- navrženo projektantem
- Nepodíleli.
- doposud nezavedený jiný systém. Bylo potřeba rychle zřídit nějaké vyhlásování požárního poplachu.
- (2x) ne
- složení klientů, vzhledem k zdravotnímu stavu
- PROJEKTANT PBŘ
- Finančních možností samozřejmě s ohledem na strukturu obyvatel


Poznámka

- Instalace EPS byla v gesci zřizovatele - města Mikulov.
- Mohli jsme jen mírně připomínkovat
- preventista požární ochrany
- Bylo řešeno před mým příchodem do společnosti
- PBŘ bylo součástí projektu stavby
- Používáme evakuační podložky, evakuační výtah, náhradní zdroj elektriky pro chod výtahu, zdvojené schodiště, prostory oddělené protipožárními dveřmi,

14. Jaký je pro Vás ideální zvuk pro vyhlášení požárního poplachu? Případně, jaký tón používáte?

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 110x, nezodpovězeno 0x

Možnosti odpovědí	Responzí	Podíl
● Tón č.1	20	18,2 %
● Tón č.2	17	15,5 %
● Tón č.3	23	20,9 %
● Tón č.4	4	3,6 %
● Tón č.5	12	10,9 %
● Tón č.6	1	0,9 %
● Tón č.7	22	20 %
● Tón č.8	5	4,5 %
● Tón č.9	2	1,8 %
● Tón č.10	0	0 %
● Tón č.11	3	2,7 %
● Prostor pro komentář	16	14,5 %



- Bez komentáře.
- máme č. 3
- nemám zvuk
- Nejvhodnější je 5
- nevybrala bych si ani jednu, jsou hodně podobné stavu sirény z RZS nebo jsou dost tvrdé - pro klienty trpící demencí či alzheimerem nejsou vhodné.
- Způsob vyhledávání poplachu je stanoven "Požárními poplachovými směrnici", Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky - část "Při vzniku požáru"
- jakýkoliv tón na který klienti nejsou zvyklí vyvolá jejich neklid a zmatek
- nemohu posoudit, nemám na počítači nainstalované reproduktory
- klasická čistá kvarta
- nemohu posoudit, nemám zvuk v PC
- Nejsem si jistá, zda dobře slyší osoby s postižením sluchu.
- Vzhledem ke klientům musí být zvukový tón v rychlém sledu s evakuací osob.
- NENÍ SLYŠET
- Máme mluvené slovo, vzhledem k věku našich klientů je siréna nevhodná, obrovské leknutí, proto je mluvené slovo po jemném náznaku zvuku.
- zvuk nefunguje, nemohu vybrat
- Přejde mi, že tóny 5 a 7 připomínají "hasičskou tercii" a nejsou agresivní.






15. Prostor pro Váš komentář k požární bezpečnosti objektu, který provozujete.

Textová odpověď, zodpovězeno 45x, nezodpovězeno 65x

- Používáme EPS napojený na PCO.
- V obecné rovině je největším nebezpečím při větším požáru panika a nedostatek personálu k rychlé evakuaci imobilních obyvatel.voltr@ddnachod.cz
- Věřím, doufám a přeji si, aby nikdy nehořelo!!!
- domov.zatisi@email.cz
- Domov je po realizaci nové celkové EPS. Nejtěžší bylo přivyknout personál na změnu systému hlášení požárního poplachu
- beze slov
- V současné době je připravován projekt doma, kde bude systém změněn.
- Nejlepší je podle mého názoru EPS svedená na pult centrální ochrany
- vše je plně vyhovující
- Při požáru se postupně aktivují tato zařízení: Poplach na šesti panelech v objektu, SMS pověřeným pracovníkům, sirény na patrech, zapnutí vzduchotechniky, uvolnění ovládaní rozhlasu pro požárníky, vypnutí hlavního zdroje elektrické energie, sepnutí záložního generátoru elektrického proudu pro tři evakuační výtahy
- No je to mazec, když to spustí a nedej bůh, aby klient s hůlkou stál v prostoru, kdy zavírají těžké dvoukřídlé protipožární dveře.
- Dobré by bylo řešit problémy evakuace osob neschopných pohybu z nadzemních pater budov v případě že výtah není evakuační. Pouze evakuační podložky řeší problém jen částečně a časově náročně. O Vaše výsledky mám zájem. Kontakt : spicka.c@domovjerabina.cz
- Systém je funkční, senioři nejsou samostatně schopni reagovat na vyhlášený poplach, vše je v povinnosti personálu je instruovat
- Máme zájem o výsledky Vaší práce, Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice
- Nevyhovující budova pro poskytování sociální služby
- problém je velký počet osob, rozsáhlé prostory tvořené spousty zákoutí, chybí evakuační výtahy, máme na postelích evakuační podložky (to je pozitivum)

- nedomyšlený evakuační výtah, málo venkovního prostoru k evakuaci, špatný terén - kopec. Schvaluji protipožární rolety, ohlášení požáru i vzduchotechniku.
- Domov@arreta.cz
- Mám zájem o výsledky. stana.stovickova@rodina24.org
- Je velmi složité evakuovat osoby s vysokou mírou závislosti. Z mého pohledu to není ani možné zachránit všechny životy. Máme v lůžkách evakuační podložky, školíme personál, máme evakuační výtah atd. Ale nejsem si jistá, zda bychom lidské životy dokázali ochránit. Mám na mysli klienty.
- Trapi nas falesne poplachy
- Na pokojích máme instalována kouřová čidla. Máme jmenovaného preventistu PO a požární hlídky. Spolupracujeme s odborníkem na PO, který dělá pravidelné kontroly a školení. V příštím roce chceme absolvovat cvičný požární poplach. Kontakt: lizakova@mussklasterec.cz
- Nevim
- spokojenost: se spolehlivostí systému, tón sirény dost agresivní pro klienty i personál. jkarpisek@ldn-pocatky.cz
- Chybí mi možnost hlášky pro personál - např. zda se jedná o zkoušku nebo je opravdu vyhlášen požár v budově.
- Bezpečnost nám zpracovává odborně způsobilý dodavatel
- hlásič požáru - čidla - citlivá
- Vysoké náklady na udržování - revize, opravy. Falešný poplach snadno spustí klient s demencí promáčknutím tlačítka.
- Objekty budou demolovány a nahrazeny novými, s nejvyššími prvky požární ochrany. Váš dotazník je pro mě návodem, že i výběr tónu sirény je vhodné upravit klientům tak, aby se nestresovali. Napište mi pak na: zelek@domovbreziny.cz
- Pokud by jste potřeboval něco upřesnit, zde je můj kontakt: j.pomykal@hospicfm.cz
- Domov pro seniory Senmed, ul. Dělnická č.p. 109, Meziboří 435 13. e.mail: A.Hlavnickova@seznam.cz
- Při vyhlášení požárního poplachu je největší negativum hlasitost rozhlasu, kdy je obtížné si předávat informace.
- nejsme napojeni na stůl PCO v okrese a to bych ráda
- Časté požární poplachy vedou ke ztrátě ostražitosti obyvatel.
- sona.donutilova@igfalzheimercentrum.cz
- se zavedeným postupem jsme spokojeni
- pOUŽÍVÁME I EPP, prostor pro seniory (chodby apod.) využíváme jako obývací prostor (z důvodu možnosti jen krátké chůze pro seniory a jejich společného setkávání
- mám zájem losakova@dmagnolie.cz
- Po celou dobu provozu je střet s lidskými právy klientů, zejména volného pohybu a ochrany soukromí a jejich bezpečností.
- Budova je z roku 1927, není jednoduché vyhovět požárními předpisy.
- m.sosnova@dpsvroutek.cz
- autonomní hlásič kouře funguje
- Máme pouze vurčité části objektu - administrativa, ale chybí u klientů v DOZP, v ostatních objektech bez problému
- Máme odborníka se kterým vše konzultujeme.
- Omlouvám se, že až teď - starosti, aby se k nám nedostal COVID + 2x karanténa. Výsledky prosím na martin.durrer@eclipso.de. Opatrujte se a dobře ukončete studium. Po roce 1989 jsem učil na VŠ, tak to prožívám s Vámi. Litoval jsem chudáky studenty u státnic... M. D.

Nastavení dotazníku

	Otázek na stránku	Všechny
	Povolit odeslat vícekrát?	
	Povolit návrat k předchozím otázkám?	
	Zobrazovat čísla otázek?	
	Náhodné pořadí otázek?	
	Zobrazit ukazatel postupu?	
	Oznámení o vyplnění dotazníku na e-mail?	
	Ochrana heslem?	
	IP omezení?	

Příloha: dotazník

Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory

Dobrý den

jakožto student oboru "Integrální bezpečnost staveb", Fakulty stavební ČVUT v Praze pracující na diplomové práci na téma "Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory" chtěl bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má za cíl získat znalosti o používaných způsobech vyhlášení požárního poplachu v zařízeních sloužících k tomuto účelu a následně ke způsobu výběru tohoto systému.

Děkuji

Bc. Jan Válka

1. Jakou kapacitou Váš objekt disponuje?

Nápověda k otázce: *Kolik klientů je ve Vašem objektu ubytováno? Jedná-li se o zařízení s více objekty, prosím uveďte nejvyšší obsazenost jednoho objektu a do poznámky uveďte informaci např. "Máme v areálu 5 staveb".*

- 0-12
- 12-15
- 15-50
- 50 a více
- Poznámka
- Prostor pro komentář

2. Indikujte prosím poměr klientů na základě schopností a orientace.

Nápověda k otázce: *Tak aby součet dal 100%. V případě, že máte 0 klientů v jedné z kategorií, prosím uveďte v další otázce do poznámky. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: senioři samostatně chodící, o holi/berli, s rolátorem a senioři na vozíku. Osoby neschopné samostatného pohybu a orientace: osoby ležící*

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Osoby bez omezení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Osoby neschopné pohybu a orientace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Poznámka k otázce č.2

Nápověda k otázce: *Uveďte specifické parametry, které se týkají vašich klientů. Např. speciální režim, často se mnějící složení klientů.*

4. Jakou sociální službu provozujete?

Nápověda k otázce: *Prosím vyberte jednu nebo více odpovědí.*

- Domov pro seniory
- Domov se zvláštním režimem
- Alzheimer centrum
- Rezidenční bydlení
- Odlehčovací pobytová služba
- Týdenní stacionář
- Dům sociálních služeb
- Jiná...
- Prostor pro komentář

5. O jaký objekt se jedná?

Nápověda k otázce: *Prosím vyberte jednu z možností a uveďte přibližný rok, kdy bylo zařízení poskytující ubytování postaveno.*

- Historická budova (před rokem 1977)
- Stavba do roku 2010
- Novostavba po roce 2010
- Chráněná památka
- Přibližný rok uvedení do provozu (ve funkci ubytování pro seniory)
- Prostor pro komentář

6. Používáte systém detekce a signalizace požáru?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Ne
- Ano - máme celoobjektový systém
- Ano - máme lokální systém
- Ano - máme rozhlas s nuceným poslechem
- Prostor pro komentář

7. Proběhla v nejbližší době rekonstrukce zařízení vyhlášení požárního poplachu?

Nápověda k otázce: *Prosím vyberte jednu nebo více možností. V případě proběhlé rekonstrukce prosím popište jaké prvky systému byly součástí rekonstrukce.*

- Ne - novostavba
- Ne
- Ano - výměna kompletního systému
- Ano - částečná obměna
- Popis změn (např. výměna čidel, výměna ústředny, rozšíření systému)

8. Jaký způsob vyhlášení požárního poplachu používáte?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Verbální zvolání "HOŘÍ!"
- Evakuační rozhlas
- Síréná
- Tichý alarm (personál má informaci a postupně v klidu začne evakuaci klientů)
- Jiná...
- Prostor pro komentář

9. Je způsob vyhlášení požárního poplachu stejný pro zaměstnance i pro klienty?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Ano
- Ne - zaměstnancům je podána interní hláška a pověřená osoba začne postupně evakuovat klienty
- Jiná...
- Prostor pro komentář

10. V případě vyhlášení požárního poplachu akustickou signalizací využíváte?

Nápověda k otázce: *Vyberte jednu nebo více odpovědí*

- Evakuační hlášky
- Tónu sirény
- Střídání sirény a hlášky
- Jiný specifický způsob
- Prostor pro komentář

11. Používáte-li textovou hlášku. Jak zní její obsah?

Nápověda k otázce: *Prosím uveďte obsah textové verbální evakuační hlášky.*

12. Kdo se u Vás podílí na výběru vhodného způsob vyhlášení požárního poplachu?

- Já, jako provozovatel
- Preventista požární ochrany
- Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
- Projektant požární bezpečnosti
- Montážní firma
- Jiná...
- Prostor pro komentář

13. Podíleli jste se na volbě způsobu vyhlášení požárního poplachu. Co bylo směrodatné pro výběr systému?

Nápověda k otázce: *Prosím uveďte, dle čeho jste volili znění požárního signálu při vyhlášení poplachu?*

- Vlastní zkušenost/úsudek
- Doporučení odborníka v požární ochraně
- Doporučení montážní firmy
- Jiná...
- Poznámka

14. Jaký je pro Vás ideální zvuk pro vyhlášení požárního poplachu? Případně, jaký tón používáte?

Nápověda k otázce: *Na následujícím videu je nahrána zvuková stopa, obsahuje nahrávky běžně používaných tónů sirény. Prosím označte tu, která Vám přijde nejvhodnější, případně, která je nejvíce podobná nebo stejná pro Vámi používaný tón sirény.*

Video: <https://www.youtube.com/embed/5MVb9KDpQnM>

- Tón č.1
- Tón č.2
- Tón č.3
- Tón č.4
- Tón č.5
- Tón č.6
- Tón č.7
- Tón č.8
- Tón č.9
- Tón č.10
- Tón č.11
- Prostor pro komentář

15. Prostor pro Váš komentář k požární bezpečnosti objektu, který provozujete.

Nápověda k otázce: *Volný prostor pro komentář ke způsobu vyhlášení požárního poplachu ve vámi provozovaném objektu. S čím jste spokojeni, nebo naopak co Vás trápí. Pokud máte zájem o výsledky mé práce, nebo chcete vědět více k dané problematice, prosím uveďte i kontakt.*