



10.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
SO 126 BD C.1								
101 1	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SO 126 BD C.1	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.3.20 1.3.20
Zhodnocení kontroly:								
101 1	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SO 126 BD C.1	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.3.20 1.3.20
Zhodnocení kontroly:								
101 1	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SO 126 BD C.1	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.20 1.3.20
Zhodnocení kontroly:								
101 1	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SO 126 BD C.1	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	1.3.20 1.3.20
Zhodnocení kontroly:								
SO 303 HTÚ								
10201 1	SKRÝVKA ORNÉ PŮDY SO 303 HTÚ	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.3.20 2.3.20
Zhodnocení kontroly:								
10201 1	SKRÝVKA ORNÉ PŮDY SO 303 HTÚ	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.3.20 4.3.20
Zhodnocení kontroly:								
SO 303 HTÚ								
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 303 HTÚ	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	5.3.20 5.3.20
Zhodnocení kontroly:								
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 303 HTÚ	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.3.20 8.3.20
Zhodnocení kontroly:								
IO 102 KAN SPLAŠ								
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 102 KAN SPLAŠ	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 10.3.20
Zhodnocení kontroly:								
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 102 KAN SPLAŠ	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 10.3.20
Zhodnocení kontroly:								
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 102 KAN SPLAŠ	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 10.3.20
Zhodnocení kontroly:								
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 102 KAN SPLAŠ	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 10.3.20
Zhodnocení kontroly:								
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 102 KAN SPLAŠ	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 10.3.20
Zhodnocení kontroly:								
IO 102 KAN SPLAŠ								
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 102 KAN SPLAŠ	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 10.3.20
Zhodnocení kontroly:								



10.12.20

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:		ZEMNÍ PRÁCE	+		M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.3.20 11.3.20
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:		ZEMNÍ PRÁCE	+		M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 11.3.20
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:		SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 11.3.20
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:		DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 11.3.20
26278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.:zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+		A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+		Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	SVAROVANÉ SPOJE PLASTŮ	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 12.3.20
26508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
26508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
26508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
26508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	KAN	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:		VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+		A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměň.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
29108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 13.3.20
29401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	13.3.20 14.3.20
29401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 102 KAN SPLAŠ Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.3.20 14.3.20
IO 202 KAN DEŠŤ								
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 15.3.20
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 15.3.20
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 15.3.20
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 15.3.20
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 15.3.20
IO 202 KAN DEŠŤ								
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 15.3.20
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.3.20 16.3.20
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 16.3.20
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 16.3.20
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	14.3.20 16.3.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV Spec.	PSV Zkuš.				
36278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.3.20 17.3.20
36278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 18.3.20
36278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.3.20 17.3.20
36278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 18.3.20
36278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; ČSN ISO 756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	16.3.20 17.3.20
36278 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	16.3.20 17.3.20
36409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 19.3.20
36409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 19.3.20
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 18.3.20
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 18.3.20
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 18.3.20
36508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:	KAN	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	18.3.20 19.3.20
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:		VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměň.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	19.3.20 20.3.20
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:		VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.3.20 20.3.20
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:		ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	19.3.20 20.3.20
39108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:		VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	19.3.20 20.3.20
IO 202 KAN DEŠŤ									
39110 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 202 KAN DEŠŤ Zhodnocení kontroly:		ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	20.3.20 21.3.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
IO 202 KAN DEŠŤ							
39110 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 202 KAN DEŠŤ	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.3.20 22.3.20
Zhodnocení kontroly:							
IO 302 VOD							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 302 VOD	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 23.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 302 VOD	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 23.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 302 VOD	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 23.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 302 VOD	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 23.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 302 VOD	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 23.3.20
Zhodnocení kontroly:							
IO 302 VOD							
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 302 VOD	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 23.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 302 VOD	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.3.20 24.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 302 VOD	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 25.3.20
Zhodnocení kontroly:							
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 302 VOD	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	22.3.20 25.3.20
Zhodnocení kontroly:							
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS IO 302 VOD	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 25.3.20
Zhodnocení kontroly:							
46178 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 302 VOD	TRUBNÍ MATERIÁL VOD	+ G+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 25.3.20
Zhodnocení kontroly:							
46178 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 302 VOD	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ VOD	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	25.3.20 26.3.20
Zhodnocení kontroly:							
46178 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 302 VOD	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ VOD	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 25.3.20
Zhodnocení kontroly:							
46178 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 302 VOD	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST VOD	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	25.3.20 26.3.20
Zhodnocení kontroly:							



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
46178 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 25.3.20
46259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 26.3.20
46259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 26.3.20
46608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 26.3.20
46608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 26.3.20
46608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 26.3.20
46608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 302 VOD VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 26.3.20
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 302 VOD Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměň.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 27.3.20
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 302 VOD Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 27.3.20
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 302 VOD Zhodnocení kontroly:	ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD A EXHALACÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:756403,6552; ČSN EN 12255-.,858-1	Kontrolní zkoušky, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 27.3.20
49108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 302 VOD Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 27.3.20
49501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 302 VOD Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 27.3.20
49501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 302 VOD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.3.20 28.3.20
IO 402 PLYN								
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
IO 402 PLYN							
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 31.3.20
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 1.4.20
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	28.3.20 1.4.20
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+ S+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL PLYN	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ PLYN	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ PLYN	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST PLYN	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK PLYN	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD PLYN	+ T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56108 1	POTRUBÍ Z PLASTU IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	SVAROVANÉ SPOJE PLASTŮ PLYN	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ PLYN	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY PLYN	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZAVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE PLYN	+ S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
56258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY PLYN	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
56258 1	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET IO 402 PLYN PLYN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	29.3.20 1.4.20
59108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny teplot Podpis kontrolora/Datum:	30.3.20 2.4.20
59108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	30.3.20 2.4.20
59108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	30.3.20 2.4.20
59501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	30.3.20 2.4.20
59501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ IO 402 PLYN Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.20 2.4.20
SO 126 BD C.1								
60000 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	9.3.20 9.3.20
60000 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.3.20 11.3.20
SO 305 OS								
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 12.3.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 12.3.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 12.3.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 12.3.20
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 12.3.20
SO 305 OS								
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 12.3.20
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 305 OS Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.3.20 13.3.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 305 OS	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 14.3.20
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 305 OS	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 14.3.20
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 305 OS	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	12.3.20 14.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 17.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.3.20 15.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.3.20 17.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.3.20 15.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 24.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tr.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.3.20 15.3.20
63453 1	ZDI OPĚRNÉ SO 305 OS	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; trídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.3.20 24.3.20
66506 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 305 OS	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 26.3.20
66506 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 305 OS	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 26.3.20
66506 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 305 OS	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 26.3.20
66506 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 305 OS	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; trídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 26.3.20
66506 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 305 OS	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, trídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	26.3.20 26.3.20
81490 5	ZÁKLADY SO 126 BD C.1	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.4.20 7.4.20
81490 4	ZÁKLADY SO 126 BD C.1	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.4.20 1.4.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
81490 9	ZÁKLADY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	9.4.20 9.4.20
81490 5	ZÁKLADY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.4.20 1.4.20
81490 4	ZÁKLADY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.4.20 1.4.20
81500 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 18.4.20
81500 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 18.4.20
81500 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 18.4.20
81500 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 18.4.20
81500 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 18.4.20
81501 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.4.20 20.4.20
81501 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	16.4.20 20.4.20
81501 3	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.4.20 20.4.20
81501 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	16.4.20 20.4.20
81501 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	16.4.20 20.4.20
81503 1	ZÁSYP MEZI ZÁKLADY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.4.20 22.4.20
81503 2	ZÁSYP MEZI ZÁKLADY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 19.4.20
81505 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE KAN	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	13.4.20 22.4.20
81505 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL KAN	+	+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102..,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 19.4.20
81505 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI KAN	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.4.20 19.4.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
81505 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	13.4.20 22.4.20
81505 4	KANALIZACE LEŽATÁ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; ČSN 136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	11.4.20 20.4.20
81506 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 28.9.20
81506 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 28.9.20
81506 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 28.9.20
81506 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN		+	A,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 28.9.20
81506 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	14.4.20 28.9.20
81600 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.5.20 3.5.20
81600 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA		S+	M Zápis o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	3.5.20 3.5.20
81600 2	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.5.20 3.5.20
81600 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	3.5.20 3.5.20
81600 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	3.5.20 3.5.20
82203 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	A,M,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.5.20 6.5.20
82203 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		S+	A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	5.5.20 5.5.20
82203 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 4.5.20
82203 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 4.5.20
82203 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 4.5.20
82203 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.5.20 7.5.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
82203 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.20 11.5.20
82203 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 4.5.20
82203 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 4.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.5.20 7.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.5.20 13.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	5.5.20 7.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 6.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.5.20 8.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 6.5.20
82253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.5.20 6.5.20
82304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.5.20 12.5.20
82304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	12.5.20 12.5.20
82304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.5.20 12.5.20
82304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.5.20 13.5.20
82304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.5.20 12.5.20
82504 1	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.5.20 21.5.20
82504 1	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.5.20 16.5.20
82504 1	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.5.20 22.5.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
82504 1	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.6.20 10.6.20
82504 1	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.5.20 16.5.20
82504 2	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.5.20 16.5.20
82504 4	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.5.20 19.5.20
82504 1	STROP SUTERÉN SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.5.20 16.5.20
83203 1	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.6.20 23.6.20
83203 1	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.6.20 22.6.20
83203 1	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.6.20 21.6.20
83203 2	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.6.20 21.6.20
83203 2	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.6.20 22.6.20
83203 2	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.6.20 21.6.20
83203 1	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.6.20 28.6.20
83203 1	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.20 21.6.20
83203 2	ZDI NOSNÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.6.20 21.6.20
83304 2	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.6.20 6.7.20
83304 1	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.6.20 1.7.20
83304 1	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	17.6.20 7.7.20
83304 2	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.6.20 1.7.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
83304 1	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.20 24.7.20
83304 6	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.6.20 1.7.20
83304 11	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.6.20 3.7.20
83304 2	STROPY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.6.20 1.7.20
84250 8	POVLAK KRYT STŘECH 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POJISTNĚ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 15.7.20
84250 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 15.7.20
84250 4	POVLAK KRYT STŘECH 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 15.7.20
84250 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 15.7.20
84250 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 15.7.20
84251 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE KAN	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 18.7.20
84251 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANĚ TECHNOL A JINÉ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 18.7.20
84251 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL KAN	+	+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 18.7.20
84251 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	6.6.20 18.7.20
84260 1	SKLADBA STŘECHY 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	10.6.20 19.7.20
84260 1	SKLADBA STŘECHY 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.6.20 19.7.20
84265 1	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+	+	A,D Atest, záz.n. o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.6.20 11.11.20
84265 1	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC	+	+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spoj.,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	15.6.20 11.11.20
84265 1	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.PP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+	+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.6.20 11.11.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
84270 11	POVLAK KRYT STŘECH 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.7.20 23.7.20
84270 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 21.7.20
84270 5	POVLAK KRYT STŘECH 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 21.7.20
84270 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 21.7.20
84270 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 21.7.20
84275 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 30.7.20
84275 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 30.7.20
84275 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102..,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 30.7.20
84275 2	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 30.7.20
84278 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 22.7.20
84278 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 22.7.20
84278 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	2.7.20 23.7.20
84278 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	1.7.20 22.7.20
84280 2	SKLADBA STŘECHY 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	4.7.20 24.7.20
84280 1	SKLADBA STŘECHY 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.20 24.7.20
84359 1	DOPLŇKY STŘECH SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.9.20
84359 2	DOPLŇKY STŘECH SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY		+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.9.20
84359 1	DOPLŇKY STŘECH SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.9.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
84370 2	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záz.n.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.11.20
84370 1	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.11.20
84370 1	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.NP SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.11.20
85123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.7.20 2.7.20
85123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.20 2.7.20
85123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	11.8.20 11.8.20
85123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	11.8.20 11.8.20
85123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.6.20 29.6.20
85123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	29.6.20 29.6.20
85124 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 13.7.20
85124 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	9.7.20 17.7.20
85124 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 13.7.20
85130 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD VOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	5.8.20 14.8.20
85130 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ VOD		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	28.7.20 6.8.20
85130 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL VOD		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 14.7.20
85130 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 14.7.20
85130 2	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY VOD		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	5.8.20 14.8.20
85131 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ VOD		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	6.7.20 14.8.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
85131 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 VOD Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	6.7.20 14.8.20
85131 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 13.8.20
85131 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	6.7.20 14.8.20
85507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynůstnosti Podpis kontrolora/Datum:	9.8.20 17.8.20
85507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 18.7.20
85507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 18.7.20
85507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	9.8.20 17.8.20
85509 1	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 19.8.20
85509 1	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynůstnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 19.8.20
85509 1	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 19.8.20
85509 1	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 19.8.20
85547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	11.7.20 27.7.20
85547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 26.7.20
85547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	11.7.20 27.7.20
85547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.7.20 27.7.20
85547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	SVÁRY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.7.20 27.7.20
85547 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 26.7.20
85550 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 18.9.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
85550 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	ROZVOD PLYNU		+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 6414,TS15174; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, jiskrová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 18.9.20
85550 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ PLYNOVOD		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1594,12237; třídící znak:3864..	Tlakové zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 18.9.20
85550 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO 126 BD C.1 PLYN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 18.9.20
85587 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY VNITŘNÍCH VODOVODŮ		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 546. ČSN EN 13443	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.7.20 22.9.20
85590 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.7.20 29.10.20
85590 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.7.20 29.10.20
85590 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.7.20 29.10.20
85607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 16.8.20
85607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 16.8.20
85607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 7.7.20
85627 1	ARMATURY ÚT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	6.7.20 1.11.20
85627 1	ARMATURY ÚT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 31.10.20
85627 1	ARMATURY ÚT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	6.7.20 1.11.20
85657 3	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.20 7.8.20
85657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.20 21.7.20
85657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	13.7.20 21.7.20
85727 1	SILNOPROUD VODIČE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.8.20 17.8.20
85747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.8.20 17.8.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
85747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 16.8.20
85747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 16.8.20
85787 1	SLABOPROUD VODIČE SO 126 BD C.1 SLA Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	+	A,Z Revizní zpráva ČSN 33 40.,34 ... Podpis stavbyved./Datum:	Revize Podpis kontrolora/Datum:	6.8.20 17.8.20
85807 2	VZDUCHOTECHNIKA SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127.. Podpis stavbyved./Datum:	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 6.8.20
85807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 30.7.20
85807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	3.8.20 28.8.20
85807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	7.7.20 1.8.20
85807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.8.20 28.8.20
85810 4	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.7.20 20.7.20
85810 8	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.7.20
85810 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 5.7.20
85810 20	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.7.20 7.7.20
85810 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.7.20 5.7.20
85810 1	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	5.8.20 5.8.20
85810 2	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,. Podpis stavbyved./Datum:	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	10.7.20 10.7.20
85810 4	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.7.20 12.7.20
86109 1	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.20 21.7.20
86150 7	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.7.20 31.7.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
86150 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	29.7.20 31.7.20
86150 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.7.20 27.7.20
86207 4	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	2.8.20 4.8.20
86207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.7.20 2.8.20
86240 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	14.8.20 22.8.20
86240 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 16.8.20
86240 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.8.20 21.8.20
86240 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	9.8.20 17.8.20
86240 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.8.20 14.8.20
86240 9	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.8.20 14.8.20
86240 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	4.8.20 12.8.20
86254 2	STROPNÍ PODHLEDY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 22.8.20
86254 2	STROPNÍ PODHLEDY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.20 27.8.20
86254 1	STROPNÍ PODHLEDY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZAVĚŠENÉ A NAPÍNANÉ PODHLEDY	+	+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13964,14716; tříd.znak:744520,21	Měření Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 9.9.20
87557 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	12.9.20 14.9.20
87557 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 9.9.20
87557 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.9.20 15.9.20
87557 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	24.9.20 26.9.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
87557 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 9.9.20
87560 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	15.9.20 23.9.20
87560 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.9.20
87560 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat. a ráz.zatížení. Podpis kontrolora/Datum:	24.9.20 2.10.20
87560 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.9.20
87560 1	PODLAHY PLOVOUČÍ,PARKET SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.9.20 23.9.20
87607 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	10.8.20 26.9.20
87607 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	9.8.20 25.9.20
87610 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.20 22.9.20
87610 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.20 16.9.20
87610 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.9.20 16.9.20
87610 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	19.9.20 21.9.20
87650 3	MALBY VNITŘNÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.9.20 4.10.20
87901 1	OTOPNÁ TĚLESA SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	14.9.20 30.10.20
87901 1	OTOPNÁ TĚLESA SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	15.9.20 31.10.20
88357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.9.20 2.11.20
88357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.9.20 23.10.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
88357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.20 21.10.20
88357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.9.20 24.10.20
88357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.9.20 2.11.20
88507 6	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA		+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.9.20 23.9.20
88507 1	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	3.10.20 5.10.20
88507 1	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.20 23.9.20
88508 2	TRUHLÁŘSKÉ KCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 4.11.20
88508 1	TRUHLÁŘSKÉ KCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	28.9.20 5.11.20
88508 1	TRUHLÁŘSKÉ KCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 4.11.20
88508 1	TRUHLÁŘSKÉ KCE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86,.	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 4.11.20
88607 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	SYSTEM TOPENÍ MAR		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 1.11.20
88657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTEMY BUDOV SLA		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	29.9.20 5.11.20
88657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT SLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 3.11.20
88657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI SLA		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	29.9.20 5.11.20
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV SIL		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.20 5.11.20
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU SIL		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	4.10.20 5.11.20
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT SIL		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 29.10.20
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ SIL		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	4.10.20 5.11.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	4.10.20 5.11.20
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 29.10.20
88707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 29.10.20
88710 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.9.20 5.11.20
88710 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 2.11.20
88710 3	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 2.11.20
88710 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 2.11.20
88710 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.9.20 5.11.20
88710 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO 126 BD C.1 VZT Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.20 2.11.20
88809 2	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.10.20 26.10.20
89109 3	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.8.20 13.9.20
89109 3	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tr.zn:7381..;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.8.20 14.9.20
89157 3	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 15.9.20
89157 8	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.8.20 16.9.20
89157 3	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 15.9.20
89157 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 15.9.20
89157 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 15.9.20
89160 1	HROMOSVOD FAŠÁDA,ZEMNĚNÍ SO 126 BD C.1 SIL Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	10.8.20 18.9.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
89170 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ	+		A,D Atest, záz.n.o k projektu Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 17.9.20
89170 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC	+		D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 17.9.20
89170 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU	+	+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.8.20 17.9.20
89226 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 19.9.20
89226 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 19.9.20
89226 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 19.9.20
89226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.8.20 19.9.20
89751 2	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 10.11.20
89751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.8.20 18.11.20
89755 1	PLOT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 19.11.20
89755 1	PLOT SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 19.11.20
89784 1	OKAPOVÝ CHODNÍK SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.8.20 18.11.20
89806 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 28.9.20
89806 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.8.20 29.9.20
89806 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	28.8.20 5.10.20
89806 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 28.9.20
89806 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO 126 BD C.1 Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.8.20 28.9.20
89999 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO 402 VO Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 29.9.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
89999 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO 402 VO SIL Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	S+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	24.7.20 29.9.20
90000 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO 402 VO SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	26.7.20 1.10.20
90000 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO 402 VO SIL Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	26.7.20 1.10.20
90000 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO 402 VO SIL Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STOŽÁRY A SLOUPY VENKOVNÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12843, tř.znak:72 3001,3055	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.7.20 30.9.20
SO 201 KOM								
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 7.10.20
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 7.10.20
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 7.10.20
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY		+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 7.10.20
90101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY		+ +	A,Z Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 7.10.20
SO 201 KOM								
90201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 7.10.20
90201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.8.20 8.10.20
90601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA		+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 11.10.20
90701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 11.10.20
90701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ		+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.monitorování Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 11.10.20
90859 1	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.9.20 9.10.20
90859 1	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Zápis, zázpis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.9.20 9.10.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
90860 2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 12.10.20
90860 1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.9.20 12.10.20
93155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.10.20
93155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.10.20
93155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.10.20
93155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.10.20
93155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	7.9.20 15.10.20
96105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.20 16.10.20
96105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.9.20 16.10.20
96105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.9.20 16.10.20
96504 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.9.20 17.10.20
96504 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.9.20 18.10.20
96504 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+		Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	18.9.20 26.10.20
96504 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.9.20 17.10.20
96504 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO 201 KOM Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.9.20 17.10.20
96506 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO 304 SÚ Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	19.9.20 27.10.20
96506 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO 304 SÚ Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.9.20 29.10.20



10.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
96506 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO 304 SÚ Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	21.9.20 29.10.20
96507 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 304 SÚ Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.20 30.10.20
96507 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 304 SÚ Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.20 30.10.20
96507 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 304 SÚ Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	22.9.20 30.10.20
96508 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO 203 DZ Zhodnocení kontroly:	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁLÉ A PROMĚNNÉ	+	S+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:737030,33; ČSN EN 12899,12966-2	Kontrolní zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.8.20 1.11.20
96509 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV SO 203 DZ Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	S+ +	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.20 2.11.20

Studentská VERZE



10.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk záhloví

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věsta