



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutantů	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
SO 126 BD C.1											
101	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	SO 126 BD C.1						17	STP, Hav. plán, B		
10	Ochrana vod a půdy	Úkapy a úniky NCHLAP,			+	Záchyt. vany, asanač. pros.	Opatř. proti vniknutí neb.	1.3.20	Stavby		Zák. 254/01
1	Úkapy a úniky	ropných látek, aj.	+			1 x měs.	látek do vody a půdy	1.3.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
SO 303 HTÚ											
10201	SKRYVKA ORNÉ PŮDY	SO 303 HTÚ						13	Průběžná evidenc		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	2.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	2.3.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	SO 303 HTÚ						13	Průběžná evidenc		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	5.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	5.3.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	SO 303 HTÚ						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	5.3.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	5.3.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
IO 102 KAN SPLAŠ											
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	IO 102 KAN SPLAŠ						17	STP, Hav. plán, B		
10	Ochrana vod a půdy	Úkapy a úniky NCHLAP,			+	Záchyt. vany, asanač. pros.	Opatř. proti vniknutí neb.	9.3.20	Stavby		Zák. 254/01
1	Úkapy a úniky	ropných látek, aj.	+			1 x měs.	látek do vody a půdy	15.3.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	IO 102 KAN SPLAŠ						13	Průběžná evidenc		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	9.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	15.3.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	IO 102 KAN SPLAŠ						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	9.3.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	15.3.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY	IO 102 KAN SPLAŠ						13	Průběžná evidenc		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	9.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	15.3.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
23104 10 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 102 KAN SPLAŠ Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 9.3.20 15.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
23104 15 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk Ochrana osob	IO 102 KAN SPLAŠ Přijímaný hluk			+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 9.3.20 15.3.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
23104 14 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk Požadavky na stroje	IO 102 KAN SPLAŠ Hluk způsobený používaným zařízením			+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 9.3.20 15.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
26278 14 1	POTRUBÍ Z PLASTU Hluk Požadavky na stroje	IO 102 KAN SPLAŠ Hluk způsobený používaným zařízením			+	KAN Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 10.3.20 16.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
26409 06 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	IO 102 KAN SPLAŠ Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami			+	KAN Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 10.3.20 16.3.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
26508 08 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHETI Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	IO 102 KAN SPLAŠ Výrobce označené NCHLAP (malť. směsi, barvy, řed.)			+	KAN Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 11.3.20 17.3.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
29108 10 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 102 KAN SPLAŠ Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 11.3.20 17.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
29108 11 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	IO 102 KAN SPLAŠ Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky			+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 11.3.20 17.3.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
29401 07 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Ostatní odpad Nakládání se zeminou	IO 102 KAN SPLAŠ Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 12.3.20 18.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
IO 202 KAN DEŠŤ											
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	IO 202 KAN DEŠŤ						17	STP, Hav. plán, B		
10	Ochrana vod a půdy	Úkapy a úniky NCHLAP,			+	Záchyt. vany, asanač. pros.	Opatř. proti vniknutí neb.	13.3.20	Stavby		Zák. 254/01
1	Úkapy a úniky	ropných látek, aj.	+			1 x měs.	látek do vody a půdy	19.3.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	IO 202 KAN DEŠŤ						13	Průběžná evidence		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	13.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	19.3.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	IO 202 KAN DEŠŤ						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	13.3.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	19.3.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY	IO 202 KAN DEŠŤ						13	Průběžná evidence		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	13.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	19.3.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	IO 202 KAN DEŠŤ						17	STP, Hav. plán, B		
10	Ochrana vod a půdy	Úkapy a úniky NCHLAP,			+	Záchyt. vany, asanač. pros.	Opatř. proti vniknutí neb.	13.3.20	Stavby		Zák. 254/01
1	Úkapy a úniky	ropných látek, aj.	+			1 x měs.	látek do vody a půdy	19.3.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	IO 202 KAN DEŠŤ						13			
15	Hluk	Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku	Použ. ochranných pomůcek	13.3.20	Stavby		Nař. vl. 502/00
1	Ochrana osob			+		1 x měs.		19.3.20	Stavbyvedoucí		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	IO 202 KAN DEŠŤ						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	13.3.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	19.3.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
36278	POTRUBÍ Z PLASTU	IO 202 KAN DEŠŤ						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	14.3.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	20.3.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:
36409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS	IO 202 KAN DEŠŤ						16	Průb.ev., osvědčení		
06	Ostatní odpad	Cihly, beton, dřevo, sklo,				Nakládání s ost. odp.	Třídění, označ., evidence,	14.3.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3
1	Nakládání s ost. odpadem	aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		1 x měs.	vylouč. neb.vlast., předání	20.3.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:					Podpis kontrolora/Datum:



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostr.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
36508 08 1	ARMATURY, DOPLŇKY SACHETIO 202 KAN DEŠŤ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	KAN Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp. listu a požadavků zákona	14 15.3.20 21.3.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
39108 10 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	IO 202 KAN DEŠŤ Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 15.3.20 21.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
39108 11 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	IO 202 KAN DEŠŤ Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 15.3.20 21.3.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
IO 202 KAN DEŠŤ											
39110 07 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	IO 202 KAN DEŠŤ Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 16.3.20 22.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 185/01, Vyh. 383/01 Sm. 20/02
IO 302 VOD											
40101 10 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	IO 302 VOD Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 17.3.20 23.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
40301 07 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	IO 302 VOD Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 17.3.20 23.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 185/01, Vyh. 383/01 Sm. 20/02
40301 14 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	IO 302 VOD Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 17.3.20 23.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
40701 07 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	IO 302 VOD Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 17.3.20 24.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 185/01, Vyh. 383/01 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostr.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
43104 10 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 302 VOD Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 18.3.20 24.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
43104 15 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk Ochrana osob	IO 302 VOD Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 18.3.20 24.3.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
43104 14 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk Požadavky na stroje	IO 302 VOD Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 18.3.20 24.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
46178 14 1	POTRUBÍ Z PLASTU Hluk Požadavky na stroje	IO 302 VOD Hluk způsobený používaným zařízením	+			VOD Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 18.3.20 24.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
46259 06 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	IO 302 VOD Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		VOD Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.3.20 24.3.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
46608 08 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHETI Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	IO 302 VOD Výrobce označené NCHLAP (malť. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	VOD Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.3.20 24.3.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
49108 10 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 302 VOD Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 19.3.20 25.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
49108 11 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	IO 302 VOD Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 19.3.20 25.3.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
49501 07 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Ostatní odpad Nakládání se zeminou	IO 302 VOD Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 19.3.20 25.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
IO 402 PLYN											
50101 10 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 402 PLYN Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 20.3.20 26.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
50301 07 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou	IO 402 PLYN Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 20.3.20 26.3.20	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
50301 14 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hluk Požadavky na stroje	IO 402 PLYN Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 20.3.20 26.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
50701 07 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou	IO 402 PLYN Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 20.3.20 27.3.20	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
53104 10 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 402 PLYN Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 21.3.20 27.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
53104 15 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk Ochrana osob	IO 402 PLYN Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 21.3.20 27.3.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
53104 14 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS Hluk Požadavky na stroje	IO 402 PLYN Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 21.3.20 27.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
56108 14 1	POTRUBÍ Z PLASTU Hluk Požadavky na stroje	IO 402 PLYN Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	PLYN Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 21.3.20 27.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
56258 08 1	ARMATURY,DOPLNKY ŠACHE Nákládání s NCHLAP Používání NCHLAP	IO 402 PLYN Výrobem označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, fed.)	+	+	+	PLYN Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 22.3.20 28.3.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostr.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
59108 10 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	IO 402 PLYN Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 23.3.20 29.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
59108 11 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	IO 402 PLYN Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 23.3.20 29.3.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
59501 07 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ Ostatní odpad Nákládání se zeminou	IO 402 PLYN Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 23.3.20 29.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
SO 126 BD C.1											
60000 07 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou	SO 126 BD C.1 Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 9.3.20 9.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
60000 14 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hluk Požadavky na stroje	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 9.3.20 9.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
SO 305 OS											
60101 10 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	SO 305 OS Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 13.3.20 13.3.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
60301 07 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou	SO 305 OS Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 13.3.20 13.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
60301 14 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Hluk Požadavky na stroje	SO 305 OS Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 13.3.20 13.3.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
60601 07 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Ostatní odpad Nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 305 OS Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 13.3.20 15.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
60701 07 1	NÁSYPY A SKLÁDKY Ostatní odpad Nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 305 OS Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 13.3.20 15.3.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
63453 06 1	ZDI OPĚRNÉ Ostatní odpad Nákládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 305 OS Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nákládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 16.3.20 16.3.20	Prüb.ev., osvědč Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
63453 08 1	ZDI OPĚRNÉ Nákládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 305 OS Výrobem označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 16.3.20 16.3.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
66506 11 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	SO 305 OS Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 27.3.20 27.3.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
81490 06 2	ZÁKLADY Ostatní odpad Nákládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nákládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 30.3.20 30.3.20	Prüb.ev., osvědč Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
81500 19 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBYSO 126 BD C.1 Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 25.4.20 30.4.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
81500 07 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBYSO 126 BD C.1 Ostatní odpad Nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 25.4.20 30.4.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
81500 10 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBYSO 126 BD C.1 Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.	+		+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 25.4.20 30.4.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
81501 11 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+	+		Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 27.4.20 2.5.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
81503 07 1	ZÁSYP MEZI ZÁKLADY Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 15.4.20 26.4.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
81505 01 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Shromažďování NO Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP			+	KAN Prüb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 20.4.20 1.5.20	Průběžná evidenc Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
81505 02 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Přeprava NO Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	KAN Evid. list přeprav. NO Při zaháj. přepravy Podpis stavbyved./Datum:	Plnění dohody ADR, Oprávněnost k přepravě	16 20.4.20 1.5.20	Evid. list, ILNO Stavby Stavbyvedoucí		Zák.111/94, Vyh. 383/01 Sm. 20/02
81505 03 1	KANALIZACE LEŽATÁ Nakládání s NO Ověření nebezp. vlast. Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP	+		+	KAN Hodnocení vzorku Při zaháj. nakl. s NO Podpis stavbyved./Datum:	Vytřídění NO Odběr vzorku	13 20.4.20 1.5.20	Sděl. o neb. vl. od Stavby Opráv. osoba		Zák. 185/01, Vyh. 376/01 Sm. 20/02
81505 06 1	KANALIZACE LEŽATÁ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	KAN Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 20.4.20 1.5.20	Prüb.ev., osvědčen Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
81505 19 1	KANALIZACE LEŽATÁ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		KAN Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 20.4.20 1.5.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
81506 13 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů Před zaháj. použ., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 25.4.20 17.10.20	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
81506 14 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 25.4.20 17.10.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
81506 15 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 25.4.20 17.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
81506 17 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Vibrace Ochrana osob	Přijímané vibrace	+			Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 25.4.20 17.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
81506 19 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 126 BD C.1 Prašnost Ochrana osob	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 25.4.20 17.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
81600 11 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	Látky ohrožující jakost vod NCHLAP, ropné látky	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 16.5.20 16.5.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
82203 06 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 19.5.20 19.5.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
82203 11 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění	Látky ohrožující jakost vod NCHLAP	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 19.5.20 19.5.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
82203 08 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 19.5.20 19.5.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
82203 09 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Skladování	Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 19.5.20 19.5.20	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
82203 14 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hluk Požadavky na stroje	Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 19.5.20 19.5.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
82203 15 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Hluk Ochrana osob	Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 19.5.20 19.5.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
82203 17 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ Vibrace Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Přijímané vibrace	+				Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 19.5.20 Stavby 19.5.20 Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
82253 07 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Ostatní odpad Nakládání se zeminou	SO 126 BD C.1 Zemina			+		Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 19.5.20 Stavby 24.5.20 Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
82253 14 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hluk Požadavky na stroje	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením	+				Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 19.5.20 Stavby 24.5.20 Provozovatel		Nař. vl. 9/02
82253 15 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Hluk Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+				Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 19.5.20 Stavby 24.5.20 Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
82253 19 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY Prašnost Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+			Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 19.5.20 Stavby 24.5.20 Stavbyvedoucí		10,00 Nař. vl. 178/01 mg/m3
82304 06 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+			Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 28.5.20 Stavby 28.5.20 Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
82504 06 1	STROP SUTERÉN Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	SO 126 BD C.1 Beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+			Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 30.5.20 Stavby 30.5.20 Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
82504 08 1	STROP SUTERÉN Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+	+	+		Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 30.5.20 Stavby 30.5.20 SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
82504 09 1	STROP SUTERÉN Nakládání s NCHLAP Skladování	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+		+		Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarniček zabezp. proti úniku, zcizen	15 30.5.20 Stavby 30.5.20 Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
83203 06 1	ZDI NOSNÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 19.6.20 5.7.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
83203 08 1	ZDI NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, cementy)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 19.6.20 5.7.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
83203 11 1	ZDI NOSNÉ Ochrana vod a půdy Odběr a vypouštění Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Látky ohrožující jakost vod NCHLAP,	+		+	Přípustné hodnoty Dle rozhod. vodopr. úř. Podpis stavbyved./Datum:	Měření odběru a vypouštění	16 19.6.20 5.7.20	Vodopráv. rozhod Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01, N.vl. 61/03 Sm. 20/02
83203 14 1	ZDI NOSNÉ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 19.6.20 5.7.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
83203 09 1	ZDI NOSNÉ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 19.6.20 5.7.20	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
83203 15 1	ZDI NOSNÉ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+		+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 19.6.20 5.7.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
83203 17 1	ZDI NOSNÉ Vibrace Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přijímané vibrace	+		+	Dodržování přípust. vibrací 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Používání ochranných prostř	11 19.6.20 5.7.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
83304 06 1	STROPY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 27.6.20 13.7.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
83304 08 1	STROPY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 27.6.20 13.7.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
83304 09 1	STROPY Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (cementové směsi, přísady)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 27.6.20 13.7.20	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
84250 06 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.PP Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 24.6.20 27.7.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
84251 08 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.PP Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	KAN Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.6.20 2.8.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
84260 06 1	SKLADBA STŘECHY 1.PP Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 sklo, minerál, vlna aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 1.7.20 3.8.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
84265 08 1	KLEMPÍŘI STŘECHA 1.PP Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 9.7.20 23.12.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
84270 06 1	POVLAK KRYT STŘECH 1.NP Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 18.7.20 3.8.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
84275 08 1	KAN STŘEŠNÍ PRVKY 1.NP Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	KAN Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.7.20 16.8.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
84278 08 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 18.7.20 9.8.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
84280 06 1	SKLADBA STŘECHY 1.NP Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 sklo, minerál, vlna aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 26.7.20 11.8.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
84359 14 1	DOPLŇKY STŘECH Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 2.8.20 28.9.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
84370 08 1	KLEMPÍŘI STŘECHA I.NP Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 2.8.20 24.12.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85123 19 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 18.7.20 18.7.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
85124 19 1	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.7.20 29.7.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
85130 08 1	VODOVOD ROZV A ARMATURSO Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	VOD Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 26.7.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85131 08 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	VOD Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 29.8.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85507 19 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		KAN Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 1.8.20 3.8.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
85509 15 1	KANALIZACE PŘÍSLUŠENSTVÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+			KAN Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 1.8.20 5.9.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
85547 08 1	PLYNOVOD ROZV A ARMATURSO Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	PLYN Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 1.8.20 14.8.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85550 08 1	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	PLYN Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 2.8.20 14.10.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
85587 08 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 10.8.20 15.10.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85590 06 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 10.8.20 2.11.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
85607 06 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 24.7.20 26.7.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
85607 08 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 26.7.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85607 10 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 24.7.20 26.7.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
85607 19 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.7.20 26.7.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
85607 15 2	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 24.7.20 26.7.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
85627 08 1	ARMATURY ÚT Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 6.11.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85657 06 2	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 5.8.20 7.8.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
85727 08 1	SILNOPROUD VODIČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	SIL Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 6.8.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
85747 08 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	SIL Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 31.8.20 13.9.20	Knihy pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85787 08 1	SLABOPROUD VODIČE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	SLA Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 11.8.20	Knihy pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85807 16 1	VZDUCHOTECHNIKA Hluk Vestavovaná zařízení Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přenášený hluk	+		+	VZT Nepřenašení hluku do stavby Při provádění instalací Podpis stavbyved./Datum:	Řádné upevnění	13 24.7.20 15.8.20	Stavby Stavbyvedoucí		Vyh. 137/98
85807 14 1	VZDUCHOTECHNIKA Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením	+		+	VZT Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 24.7.20 15.8.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
85810 06 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 24.7.20 24.7.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
85810 08 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 24.7.20 24.7.20	Knihy pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
85810 19 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 24.7.20 24.7.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
86109 19 1	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 10.8.20 14.8.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
86150 06 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+		+	Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 13.8.20 15.8.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
86150 19 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 13.8.20 15.8.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
86207 06 2	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 21.8.20 23.8.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
86240 08 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 26.8.20 29.8.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
86240 10 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 26.8.20 29.8.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
86240 19 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 26.8.20 29.8.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
86254 06 2	STROPNÍ PODHLEDY Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Malt. směsi, dřevo, plasty aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 1.9.20 3.9.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
86254 08 1	STROPNÍ PODHLEDY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, přísady)	+	+	+	Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 1.9.20 3.9.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
86254 09 2	STROPNÍ PODHLEDY Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, přísady)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostř., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 1.9.20 3.9.20	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
87557 19 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 30.9.20 2.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
87557 15 2	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Hluk Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 30.9.20 2.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
87560 15 2	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Hluk Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk		+		Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 30.9.20 14.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
87560 19 2	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET Prašnost Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti		+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 30.9.20 14.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
87607 08 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 1.9.20 26.10.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
87610 19 2	OBKLADY VNITŘNÍ Prašnost Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti		+	+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 9.10.20 11.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
87610 15 2	OBKLADY VNITŘNÍ Hluk Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk		+	+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 9.10.20 11.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
87650 10 2	MALBY VNITŘNÍ Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	SO 126 BD C.1 Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 17.10.20 28.10.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
87901 10 1	OTOPNÁ TĚLESA Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	SO 126 BD C.1 Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 9.10.20 3.11.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
87901 08 1	OTOPNÁ TĚLESA Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 9.10.20 3.11.20	Knih. pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
88357 15 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ Hluk Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk		+	+	Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 9.10.20 28.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
88507 19 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI Prašnost Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 17.10.20 19.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
88508 19 1	TRUHLÁŘSKÉ KCE Prašnost Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 27.10.20 11.12.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
88607 10 1	MĚŘENÍ A REGULACE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky	SO 126 BD C.1 Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	MAR Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 27.10.20 7.11.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
88657 08 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍSO Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	SLA Proškoř. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 27.10.20 13.12.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
88707 19 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Prašnost Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		SIL Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 27.10.20 8.12.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
88710 15 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLESO Hluk Ochrana osob	SO 126 BD C.1 Přijímaný hluk	+			VZT Dodrž. příp. hladin hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. ochranných pomůcek	13 27.10.20 12.12.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
88809 12 2	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Ochrana ovzduší Těkavé org. látky	SO 126 BD C.1 Těkavé org. látky (čistící a nátěr hmoty, aj.)	+	+		Dodržování emisních limitů 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Evidence a sledování spotř. ték. org. látek	11 29.10.20 31.10.20	Hlášení o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 86/02, Vyh. 355/02 Sm. 20/02
89109 01 1	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Nakládání s NO Shromažďování NO	SO 126 BD C.1 Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP			+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění,evidence, uložení	19 27.8.20 29.9.20	Průběžná evidence Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
89157 06 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem	SO 126 BD C.1 Zbytky izolace aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 29.8.20 1.10.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostr.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
89157 08 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 29.8.20 1.10.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
89157 09 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostr., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 29.8.20 1.10.20	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
89160 07 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚSO 126 BD C.1 Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	Zemina			+	SIL Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 29.8.20 3.10.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
89170 08 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 29.8.20 4.10.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
89226 08 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+	+	+	Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 3.9.20 6.10.20	Kniha pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
89226 09 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Nakládání s NCHLAP Skladování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)	+		+	Označení skladů, nádob 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Asanační prostr., lékarničk zabezp. proti úniku, zcizen	15 3.9.20 6.10.20	Bezp. list Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 157/98, Vyh. 11/02 Sm. 20/02
89226 19 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostr. a protipraš. opatř.	13 3.9.20 6.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
89751 07 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 14.9.20 26.12.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
89755 07 1	PLOT Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 17.9.20 29.12.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
89755 19 1	PLOT Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostr. a protipraš. opatř.	13 17.9.20 29.12.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
89784 07 1	OKAPOVÝ CHODNÍK Ostatní odpad Nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 14.9.20 28.12.20	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
89784 01 1	OKAPOVÝ CHODNÍK Nákládání s NO Shromáždění NO Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP			+	Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Označení, třídění, evidence, uložení	19 14.9.20 28.12.20	Průběžná evidence Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
89784 06 1	OKAPOVÝ CHODNÍK Ostatní odpad Nákládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami			+	Nákládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 14.9.20 28.12.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
89784 14 1	OKAPOVÝ CHODNÍK Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Hluk způsobený používaným zařízením			+	Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 14.9.20 28.12.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
89784 10 1	OKAPOVÝ CHODNÍK Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 14.9.20 28.12.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
89784 13 1	OKAPOVÝ CHODNÍK Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Výfukové plyny			+	Dodržování emisních limitů Před zaháj. použ., 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 14.9.20 28.12.20	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
89806 19 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 126 BD C.1 Prach vznikající při staveb činnosti			+	Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 14.9.20 17.10.20	Knihy pouč., BL Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
89999 08 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU Nákládání s NCHLAP Používání NCHLAP Zhodnocení kontroly:	SO 402 VO Výrobce označené NCHLAP (malt. směsi, barvy, řed.)			+	SIL Proškol. osob Před nakl. s NCHLAP Podpis stavbyved./Datum:	Použ. NCHLAP dle bezp.listu a požadavků zákona	14 11.8.20 3.11.20	Knihy pouč., BL Stavby SV, autoriz. osoba		Zák. 157/98 Sm. 20/02
90000 07 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY Ostatní odpad Nákládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 402 VO Zemina			+	SIL Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 15.8.20 7.11.20	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
90000 14 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 402 VO Hluk způsobený používaným zařízením			+	SIL Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 15.8.20 7.11.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
SO 201 KOM											
90101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE	SO 201 KOM						17	STP, Hav. plán, B		
10	Ochrana vod a půdy	Úkapy a úniky NCHLAP,			+	Záchyt. vany, asanač. pros.	Opatř. proti vniknutí neb.	20.9.20	Stavby		Zák. 254/01
1	Úkapy a úniky	ropných látek, aj.	+			1 x měs.	látek do vody a půdy	23.10.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
90201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	SO 201 KOM						13	Průběžná evidence		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	20.9.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	23.10.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
90601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	SO 201 KOM						13	Průběžná evidence		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	20.9.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	28.10.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
90701	NÁSYPY A SKLÁDKY	SO 201 KOM						13	Průběžná evidence		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	20.9.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	28.10.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
90859	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK	SO 201 KOM						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	24.9.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	27.10.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
90860	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	SO 201 KOM						13	Průběžná evidence		
07	Ostatní odpad	Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc.	Předcházení vzniku odpadu,	26.9.20	Stavby		Zák.185/01, Vyh.383/01
1	Nákládání se zeminou		+			1 x měs.	opětovné využití	29.10.20	Stavbyvedoucí		Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
93155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	SO 201 KOM						11	Záznam o emisích		
13	Ochrana ovzduší	Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů	Udržování tech. způsobilost	28.9.20	Stavby		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v.
1	Mobilní zdroje znečišťování			+		Před zaháj. pouz., 1 x měs.		31.10.20	Stavbyvedoucí		Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
93155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	SO 201 KOM						10	Prohlášení o shodě		
14	Hluk	Hluk způsobený používaným	+			Dodrž. povol. emisí hluku	Kontrola zař. z hlediska	28.9.20	Stavby		Nař. vl. 9/02
1	Požadavky na stroje	zařízením		+		1 x měs.	emisí hluku	31.10.20	Provozovatel		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
93155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	SO 201 KOM						13			
15	Hluk	Přijímaný hluk	+			Dodrž. příp. hladin hluku	Použ. ochranných pomůcek	28.9.20	Stavby		Nař. vl. 502/00
1	Ochrana osob			+		1 x měs.		31.10.20	Stavbyvedoucí		
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk půda	vzduch prostř.	voda jiné			T. možný T. přípustný	Zařízení Odpovědnost	Limit m. j.	Předpis Způsob řízení
93155 17 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Vibrace Ochrana osob	Přijímané vibrace	+				Používání ochranných prostř	11 28.9.20 31.10.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
	Zhodnocení kontroly:			+	+	Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
93155 19 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO 201 KOM Prašnost Ochrana osob	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+			Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 28.9.20 31.10.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
	Zhodnocení kontroly:			+		Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96105 13 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVY SO 201 KOM Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování	Výfukové plyny	+	+			Udržování tech. způsobilost	11 29.9.20 1.11.20	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:			+		Před zaháj. použ., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96105 14 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVY SO 201 KOM Hluk Požadavky na stroje	Hluk způsobený používaným zařízením	+				Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 29.9.20 1.11.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96105 15 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVY SO 201 KOM Hluk Ochrana osob	Přijímaný hluk	+				Použ. ochranných pomůcek	13 29.9.20 1.11.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
	Zhodnocení kontroly:			+		Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96105 17 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVY SO 201 KOM Vibrace Ochrana osob	Přijímané vibrace	+				Používání ochranných prostř	11 29.9.20 1.11.20	Stavby Stavbyvedoucí		Nař. vl. 502/00
	Zhodnocení kontroly:					Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96105 19 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVY SO 201 KOM Prašnost Ochrana osob	Prach vznikající při staveb činnosti	+	+			Použ. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 29.9.20 1.11.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
	Zhodnocení kontroly:			+		Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96501 07 1	KOMUNIKACE Ostatní odpad Nákládání se zeminou	SO 201 KOM Zemina			+		Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 24.9.20 8.11.20	Průběžná evidenc Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
	Zhodnocení kontroly:					Zabezpečení před znehodnoc. Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			
96501 01 1	KOMUNIKACE Nákládání s NO Shromažďování NO	SO 201 KOM Stavební odpad, zemina, zbytky a obaly NCHLAP			+		Označení, třídění, evidence, uložení	19 24.9.20 8.11.20	Průběžná evidenc Stavby stavbyvedoucí		Z. 185/01, V. 383/01, V. 3 Sm. 20/02
	Zhodnocení kontroly:					Průb. evid., ident. list NO 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:			



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
96501 06 1	KOMUNIKACE Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 201 KOM Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 24.9.20 8.11.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
96501 14 1	KOMUNIKACE Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 201 KOM Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 24.9.20 8.11.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
96501 10 1	KOMUNIKACE Ochrana vod a půdy Úkapy a úniky Zhodnocení kontroly:	SO 201 KOM Úkapy a úniky NCHLAP, ropných látek, aj.			+	Záchyt. vany, asanač. pros. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Opatř. proti vniknutí neb. látek do vody a půdy	17 24.9.20 8.11.20	STP, Hav. plán, B Stavby Stavbyvedoucí		Zák. 254/01 Sm. 20/02
96501 13 1	KOMUNIKACE Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	SO 201 KOM Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů Před zaháj. pouz., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 24.9.20 8.11.20	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
96504 19 1	DLAŽBA KOMUNIKACE Prašnost Ochrana osob Zhodnocení kontroly:	SO 201 KOM Prach vznikající při staveb činnosti	+	+		Dodržování limitů pro prach 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Pouz. osobních ochranných prostř. a protipraš. opatř.	13 30.9.20 2.11.20	Stavby Stavbyvedoucí	10,00 mg/m3	Nař. vl. 178/01
96506 13 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍMSO 304 SÚ Ochrana ovzduší Mobilní zdroje znečišťování Zhodnocení kontroly:	SO 304 SÚ Výfukové plyny	+	+		Dodržování emisních limitů Před zaháj. pouz., 1 x měs Podpis stavbyved./Datum:	Udržování tech. způsobilost	11 7.10.20 29.12.20	Záznam o emisích Stavby Stavbyvedoucí		Zák.86/02, Zák.56/01, N.v. Sm. 20/02
96506 07 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍMSO 304 SÚ Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 304 SÚ Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 7.10.20 29.12.20	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
96506 14 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍMSO 304 SÚ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 304 SÚ Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 7.10.20 29.12.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02
96507 07 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO 304 SÚ Ostatní odpad Nakládání se zeminou Zhodnocení kontroly:	SO 304 SÚ Zemina			+	Zabezpečení před znehodnoc. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Předcházení vzniku odpadu, opětovné využití	13 10.10.20 1.1.21	Průběžná evidence Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.383/01 Sm.20/02
96508 06 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	SO 203 DZ Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 20.9.20 9.11.20	Prüb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02



9.12.20

Index Kód EA Počet	Název činnosti Environmentální aspekt (EA)	Upřesnění Polutanty	Dopad na ŽP			Dodavatel Kontrola Četnost kontroly	Opatření	Významnost Doklad		Četnost	
			člověk	vzduch	voda			T. možný	Zařízení	Limit	Předpis
			půda	prostř.	jiné			T. přípustný	Odpovědnost	m. j.	Způsob řízení
96509 06 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROSO 203 DZ Ostatní odpad Nakládání s ost. odpadem Zhodnocení kontroly:	Cihly, beton, dřevo, sklo, aj. neznečišť. neb. látkami	+	+		Nakládání s ost. odp. 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Třídění, označ., evidence, vylouč. neb.vlast., předání	16 21.9.20 10.11.20	Průb.ev., osvědčení Stavby Stavbyvedoucí		Zák.185/01, Vyh.381/01, 3 Sm. 20/02
96510 14 1	PROSTOR DÍLY MONTOVANÉ Hluk Požadavky na stroje Zhodnocení kontroly:	SO 401 DA Hluk způsobený používaným zařízením	+			Dodrž. povol. emisí hluku 1 x měs. Podpis stavbyved./Datum:	Kontrola zař. z hlediska emisí hluku	10 7.10.20 9.11.20	Prohlášení o shodě Stavby Provozovatel		Nař. vl. 9/02

Studentská verze