



5.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
<b>Haly</b>								
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Haly	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	5.3.21  5.3.21
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Haly	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 26.3.21
551 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Haly	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením  Podpis kontrolora/Datum:	12.3.21 12.3.21
551 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Haly	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 26.3.21
551 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM Haly	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+ +	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	26.3.21 26.3.21
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Haly	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	5.3.21 7.5.21
650 1	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ Haly	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 28.5.21
650 1	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ Haly	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 28.5.21
1252 1	VRTY PRO PILOTY Haly	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
1252 4	VRTY PRO PILOTY Haly	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.4.21 2.4.21
1302 1	PILOTY Haly	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
1302 8	PILOTY Haly	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
1302 4	PILOTY Haly	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
1302 8	PILOTY Haly	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
1302 4	PILOTY Haly	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21
1302 4	PILOTY Haly	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.4.21 16.4.21
1302 1	PILOTY Haly	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO ZÁKLADOVÉ PILOTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12794, tř.znak:72 3001,3056	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	9.4.21 9.4.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1399 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Haly Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 7.5.21
1399 6	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Haly Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 7.5.21
1399 11	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Haly Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 7.5.21
1399 6	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Haly Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 7.5.21
1399 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Haly Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 7.5.21
1399 15	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 7.5.21
1400 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Haly Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak:7306.. ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 28.5.21
1400 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Haly Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 28.5.21
1400 6	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Haly Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak:7361.. ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 28.5.21
1400 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Haly Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; trídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 28.5.21
1400 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD Haly Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, trídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 28.5.21
1402 5	ZÁKLADY Haly Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 4.6.21
1402 4	ZÁKLADY Haly Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 4.6.21
1402 10	ZÁKLADY Haly Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 4.6.21
1402 5	ZÁKLADY Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Trídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 4.6.21
1402 4	ZÁKLADY Haly Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tr.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 4.6.21
1402 1	ZÁKLADY Haly Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, trídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 4.6.21
1757 1	KANALIZACE LEŽATÁ Haly Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE /KANAL	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 18.6.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1757 1 Haly Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE LEŽATÁ /KANAL	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	30.4.21 4.6.21
1757 1 Haly Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE LEŽATÁ /KANAL	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 ř.znak:13 63..	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	30.4.21 4.6.21
1757 1 Haly Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE LEŽATÁ /KANAL	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	14.5.21 18.6.21
1757 4 Haly Zhodnocení kontroly:	KANALIZACE LEŽATÁ /KANAL	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	7.5.21 11.6.21
3303 2 Haly Zhodnocení kontroly:	SLOUPY A PILÍŘE /KANAL	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 21.5.21
3303 2 Haly Zhodnocení kontroly:	SLOUPY A PILÍŘE /KANAL	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 21.5.21
3303 4 Haly Zhodnocení kontroly:	SLOUPY A PILÍŘE /KANAL	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 21.5.21
3303 1 Haly Zhodnocení kontroly:	SLOUPY A PILÍŘE /KANAL	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 21.5.21
3303 1 Haly Zhodnocení kontroly:	SLOUPY A PILÍŘE /KANAL	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, ř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	21.5.21 21.5.21
3303 1 Haly Zhodnocení kontroly:	SLOUPY A PILÍŘE /KANAL	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM		+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 3 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 4 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 6 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 15 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 15 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 1 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘAŽENÉ STROPY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3404 7 Haly Zhodnocení kontroly:	STROPY /KANAL	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; ř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3504 1 Haly Zhodnocení kontroly:	SCHODIŠTĚ /KANAL	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola  Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
3504 1	SCHODIŠTĚ Haly	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3504 1	SCHODIŠTĚ Haly	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
3504 1	SCHODIŠTĚ Haly	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.6.21 4.6.21
4107 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Haly	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 9.7.21
4107 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Haly	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 2.7.21
4107 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Haly	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 2.7.21
4107 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Haly	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKÝ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 2.7.21
4107 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Haly	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 9.7.21
4107 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ Haly	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 2.7.21
4124 7	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU Haly	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 25.6.21
4124 1	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU Haly	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
4124 1	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU Haly	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY SPECIÁLNÍ STŘEŠNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13693, tř.znak:73 3001,3050	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 25.6.21
4124 7	ZASTŘEŠENÍ Z BETONU Haly	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	25.6.21 25.6.21
4310 15	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
4310 15	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21
4310 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 23.7.21
4310 1	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	SVĚTLOPROPUSTNÉ PROFILOVÉ PLASTOVÉ DESKY A SVĚTLÍKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1013,1873, 14963,zn:747707,16,7	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
4310 15	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	TRVALE PŘIPEVNĚNÉ STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY	+	+	A,D Zázn.o k.,Cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12951, třídící znak:747750	Zk.stat+dyn.pevnosti kroucení,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
4357 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Haly	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
4357 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Haly	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKÝ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 16.7.21
4457 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST Haly /SILNO	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 6.8.21
4507 2	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Haly /VZT	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV		+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;z127.	Funkční zkoušky dle funkčních postupů Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 23.7.21
4507 7	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT Haly /VZT	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 23.7.21
4657 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Haly	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projekt	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
4657 2	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Haly	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
4657 1	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Haly	TĚSNOST DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6184, ČSN 74 6185	Zkouška vodotěsnosti a průvzdušnosti Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
4657 2	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA Haly	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
4807 4	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projekt	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 30.7.21
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 30.7.21
4807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Haly	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 30.7.21
5255 3	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21
5255 12	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projekt	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5255 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ		+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěs Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5255 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5255 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 23.7.21
5255 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 23.7.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5255 6	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5255 6	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21
5255 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 23.7.21
5255 6	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5255 6	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5255 15	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	VRATA		+	D,Z Cert.,zázn.o k. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12427,44,5,89 605,978,znak:7466..	Zk.pevnosti,průvzduš odol.proti více vliv Podpis kontrolora/Datum:	9.7.21 9.7.21
5255 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Haly Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.7.21 2.7.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317.,,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 6501	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5256 2	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5256 1	VÝPLNĚ OTVORŮ Haly Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 30.7.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE /KANAL		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 13.8.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL /KANAL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 6.8.21
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 6.8.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
5507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY /KANAL		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 13.8.21
5557 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Haly Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD /VODA		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 13.8.21
5557 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Haly Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ /VODA		S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 6.8.21
5557 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Haly Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL /VODA		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.,zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 23.7.21
5557 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Haly Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY /VODA		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 23.7.21
5557 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY Haly Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY /VODA		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 13.8.21
5707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Haly Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU /SILNO		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
5727 1	SILNOPROUD VODIČE Haly Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU /SILNO		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Haly Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU /SILNO		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Haly Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT /SILNO		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
5747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Haly Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE /SILNO		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
5767 1	SLABOPROUD TRUBKY Haly Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU /SLABO		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40.,34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
5787 1	SLABOPROUD VODIČE Haly Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU /SLABO		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34.....; ČSN 33 40.,34 ....	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
5807 3	VZDUCHOTECHNIKA Haly Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV /VZT		S+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 13.8.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Haly Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE /VZT		T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 6.8.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Haly Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ /VZT		S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 17.9.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Haly Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ /VZT		T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.7.21 6.8.21
5807 1	VZDUCHOTECHNIKA Haly Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ /VZT		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projekt	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 17.9.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
6207 2	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Haly Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 13.8.21
6207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Haly Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 13.8.21
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
6306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.8.21 6.8.21
6709 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 10.9.21
6709 1	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 10.9.21
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324..., ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
6806 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
6806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Haly Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 20.8.21
7102 3	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Haly Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 3.9.21
7102 13	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 3.9.21
7102 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Haly Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 3.9.21
7102 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Haly Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 3.9.21





5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7102 1	PŘÍČKY A PODHL Haly Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 3.9.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 10.9.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 10.9.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 10.9.21
7407 1	OBKLADY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 10.9.21
7507 5	PODLAHY SYNTETICKÉ Haly Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 17.9.21
7507 5	PODLAHY SYNTETICKÉ Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
7507 1	PODLAHY SYNTETICKÉ Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,3,6,16, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy, umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 3.9.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 17.9.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Haly Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 17.9.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Haly Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 17.9.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Haly Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 24.9.21
7607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ Haly Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 17.9.21
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 17.9.21
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	PROTİKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 17.9.21
7657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	3.9.21 24.9.21
7707 3	MALBY VNITŘNÍ Haly Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 24.9.21
7807 1	PODLAHY POVLAKOVÉ Haly Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178...; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 24.9.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
7807 2	PODLAHY POVLAKOVÉ Haly Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 ř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 24.9.21
8407 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Haly Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 1.10.21
8407 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Haly Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 8.10.21
8407 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Haly Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102.. EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 1.10.21
8407 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ Haly Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 1.10.21
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ Haly /SLABO Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; ř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ Haly /SLABO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 8.10.21
8657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ Haly /SLABO Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679.. ČSN EN 5036.,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 1.10.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
8707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 1.10.21
8808 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Haly Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
8808 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Haly Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
8808 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Haly Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
8808 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Haly Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
8808 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Haly	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
8808 1	DESKY PARAPET A OKAPNICE Haly	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 15.10.21
8809 3	VYČISTĚNÍ OBJEKTU Haly	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB	+		A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.10.21 22.10.21
9129 2	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Haly	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.7.21 6.8.21
9129 2	TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ Haly	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.7.21 13.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Haly	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
9207 4	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Haly	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Haly	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	+	T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Haly	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
9207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ Haly	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	13.8.21 27.8.21
9210 15	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Haly	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 15.10.21
9210 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU Haly	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 29.10.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Haly	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Haly	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+		A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Haly	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
9226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Haly	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
9307 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ /SILNO	OCHRANA PŘED BLESKEM	+	S+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 22.10.21
9357 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK /SILNO	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	10.9.21 24.9.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9357 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
9357 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK Haly /SILNO Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.21 3.9.21
9427 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Haly /SLABO Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	1.10.21 15.10.21
9427 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK Haly /SLABO Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.21 10.9.21
9527 2	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Haly Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záz.n.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 22.10.21
9527 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Haly Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 22.10.21
9527 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY Haly Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.10.21 22.10.21
9607 2	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Haly Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 1.10.21
9607 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Haly Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.9.21 1.10.21
9607 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Haly Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 8.10.21
9607 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Haly Zhodnocení kontroly:	SVARÝ A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.10.21 29.10.21
9607 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Haly Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.9.21 8.10.21
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA Haly / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.11.21 5.11.21



5.12.20

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

**Vysvětlivky zkratk záměří**

Index Číselné označení činnosti v projektu  
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

## K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV  
PSV Kontrolu provádí mistr PSV  
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna  
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:  
G+ - geodet  
T+ - technolog  
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

## Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem  
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků  
M Měření (geometrických veličin)  
Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věsta