

MICHAELA HASNEDLOVÁ

ATELIER KOHOUT TICHÝ

LÉTO 2020-2021

Bytový dům Pardubice Prokopka

posudek vedoucího bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce a jeho úplnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
udržení původního arch.konceptu v bakalářské práci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celkové hodnocení						1,3

další poznámky a hodnocení

Projekt je zpracován na velmi dobré úrovni. Obsahuje pouze drobnější chyby či nedodělky. Grafika výkresů i jejich řazení je přehledné rovněž s drobnými neobvyklostmi (např. det. D.1.2.23 - zakreslený keř).

V katastrální situaci chybí čísla pozemků (sic!) a vyznačení vazeb a vlivů na okolí a koneknců i hranice budoucích parcel (jsou-li vyznačeny v koordináční situaci).

V půdorysech chybí označení klempířských a zámečnických výrobků.

V části doprava by v PTZ měl být uveden i počet parkovacích stání a jejich výpočet.

Dotaz: splní betonové mezibytové stěny tl. 250mm požadovaný součinitel prostupu tepla $U \leq 1,30 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$?

posudek konzultanta bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
přístup studenta - účast na konzultacích	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celkové hodnocení						1,5

další poznámky a hodnocení

celkové hodnocení

B+ 1,4

Ing. arch. Jan Hlavín Ph.D.

V Praze dne 14.6.2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout
doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D.

