

Příloha II: Naměřené hodnoty E stávající soustavy umělého osvětlení kostela sv. Jiljí

Měření umělého osvětlení - Všechna svítidla

Projekt: kostel sv. Jiljí

Typ měření: horizontální a vertikální osvětlenost (h.o./v.o.)

Měřil: Žák P., Gainanova K.

Datum: 31.03.2021, 20:00

Podlaží 1.NP

Měřicí pole K1 - Komunikace, h = 0 m (h.o.)			
	A	B	C
1	16	64	19
2	24	72	23
3	23	97	27
4	42	121	41
5	47	110	63
6	58	96	53

Měřicí pole L1 (A,B), L2 (C,D) - Lavice, h ~ 1 m (h.o.)				
	A	B	C	D
1	75	80	85	86
2	86	87	89	87
3	104	104	101	102
4	125	129	130	120
5	136	145	146	130
6	148	153	149	137

Měřicí pole S1 - Obětní stůl, h ~ 1,7 m (h.o.)		
	A	B
1	70	75
2	71	75

Katedra s mikrofonem - S2 (h.o.) h ~ 1,7 m	
K	55

Chor C1 (h.o.) - h ~ 0,3 m	160
-----------------------------------	-----

Měřicí body, oltáře (v.o.), h ~ 1,5 m			
VO1	90	PO1	50
VO2	130	PO2	50
BO1	15	PO3	95
BO2	20	PO4	80
BO3	27	PO5	85
BO4	17	PO6	80

Měřicí pole V1 - Vstup, h = 0 m (h.o.)			
	1	2	3
A	7	8	9

Podlaží 2.NP

Měřicí pole K2 - Kůr s varhany, h ~ 1,3 m (h.o.)			
	A	B	C
1	21	38	75

Katedra h ~ 1,7 m
D
125

Měření umělého osvětlení - Pouze lustry

Podlaží 1.NP

Měřicí pole K1 - Komunikace, h = 0 m (h.o.)			
	A	B	C
1	-	18	-
2	-	10	-
3	-	10	-
4	-	9	-
5	-	9	-
6	-	11	-

Měřicí pole L1 (A,B), L2 (C,D) - Lavice, h ~ 1 m (h.o.)				
	A	B	C	D
1	10	14	19	24
2	11	11	9	10
3	17	10	10	14
4	15	11	10	12
5	7	9	13	11
6	15	10	11	13

Měřicí pole S1 - Obětní stůl, h ~ 1 m (h.o.)		
	A	B
1	38	41
2	36	39

Chor C1 (h.o.) - h ~ 0,3 m	18
-----------------------------------	-----------