

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům
Jméno autora:	Richard Hábel
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
Kvalita konceptu, kvalita výsledné formy	E - dostatečně
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	C - dobře
Kvalita technického řešení	B - velmi dobře
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	A - výborně

III. SOUHRNNÉ SLOVNÍ HODNOCENÍ PRÁCE (doporučený min. rozsah 1000 znaků)

Návrh rodinného domu od Richarda Hábel je zpracován odpovědně, pečlivě a odpovídá zadání bakalářské práce.

Řeší náročný pozemek na severním svahu. Namísto hledání inteligentního architektonického konceptu, který by nevýhody severního svahu potlačil, resp. využil, však autor mechanicky a nepochopitelně otevírá prakticky všechny obytné místnosti směrem k severu! Obytný prostor 01.02 má sice i jižní prosklenou stěnu, ta však ústí do terénního zářezu a v zimních měsících bude stejně většinu dne zastíněna. Malá štítová okna s orientací východ / západ v dětských pokojích v podkroví situaci příliš neřeší. Dům je tak prakticky bez jakýchkoli slunečních tepelných zisků, potřebných především v zimním období. Ačkoli dnešní závazné předpisy oslunění objektu nevyžadují, považují absenci oslunění za zásadní kvalitativní znehodnocení navrženého domu, a to jak z energetických, tak psychologických a zdravotních důvodů.

Z hlediska architektonického konceptu se zdá na první pohled jako pozitivní snaha o návrh tradiční hmoty se sedlovou střechou, při bližším prohlédnutí kontextu okolní zástavby to však postrádá smysl. Nerozumím kombinaci dvoubarevného lícového zdiva v návrhu exteriéru.

Zásadní provozní chyba – WC 01.06 pro hosty je přístupné přímo z kuchyně bez hygienického filtru (předsíňky).

Chybí návrh řešení zahrady. V objektu není navržen žádný prostor pro zahradní a další techniku.

IV. NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 13.6.2021

Podpis: