



Pro všechny okruhy použito plastové potrubí PE-Xc/Al/PE-HD Wavin Ekoplastik 16x2  
 Veškeré potrubí opatřeno návlekovou tepelnou izolací Mirelon Pro o tloušťce 13 mm  
 Všechna otopná tělesa jsou typu VK s pravým spodním připojením Korado Radik VKMB  
 Otopná tělesa napojena na potrubí H armaturami Vekolux s nastaveným součinitelem zatékání 50 % ( $\alpha_T=0,5$ )  
 Každý TRV OT osazen termostatickou hlavicí IMI Heimeier DX – při instalaci plně otevřeny, stupeň 8  
 Stupeň přednastavení u vyvažovacích ventilů (W) v soustavě předepisuje v odkazu číslo za lomítkem

SOUPISKA POLOŽEK	
č.	Název položky
1	Kalorimetr ENBRA Shark 774

VYPRACOVAL	HORŇÁK		FORMÁT	x A3
KRESLIL	HORŇÁK			
KRAJ	Praha		DATUM	22.05.2021
NÁZEV	VYTÁPĚNÍ_3.NP		MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
VÝKRES:	DP_VYT_003		1:50	