



Pro všechny okruhy použito plastové potrubí PE-Xc/Al/PE-HD Wavin Ekoplastik 16x2
 Veškeré potrubí opatřeno návlekovou tepelnou izolací Mirelon Pro o tloušťce 13 mm
 Všechna otopná tělesa jsou typu VK s pravým spodním připojením Korado Radik VKM8
 Otopná tělesa napojena na potrubí H armaturami Vekolux s nastaveným součinitelem zatékání 50 % ($\alpha_T=0,5$)
 Každý TRV OT osazen termostatickou hlavicí IMI Heimeier DX – při instalaci plně otevřeny, stupeň 8
 Stupeň přednastavení u vyvažovacích ventilů (W) v soustavě předepisuje v odkazu číslo za lomítkem

SOUPISKA POLOŽEK	
č.	Název položky
1	Kalorimetr ENBRA Shark 774

VYPRACOVAL	HORŇÁK		
KRESLIL	HORŇÁK		
KRAJ	Praha		
NÁZEV	VYTÁPĚNÍ_4.NP	FORMÁT	x A3
VÝKRES:	DP_VYT_004	DATUM	22.05.2021
		MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1:50	