



Pro všechno vedení použito plastové potrubí PE-Xc/Al/PE-HD Wavin Ekoplastik 20x2,25
 Veškeré potrubí opatřeno návlakovou tepelnou izolací Mirelon Pro o tloušťce 13 mm

SOUPISKA POLOŽEK	
č.	Název položky
1.1	Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W
2	Membránový plynoměr ELSTER BK - G4 dvouhrdlový
3	Spalinový systém Almeva LIK

VYPRACOVAL	HORŇÁK		
KRESLIL	HORŇÁK		
KRAJ	Praha		
NÁZEV	VYTÁPĚNÍ_5.NP	FORMÁT	x A3
VÝKRES:	DP_VYT_005	DATUM	22.05.2021
		MĚŘITKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1:50	