



Pro vzduchovody použito SPIRO potrubí LINDAB Safe s třídou těsnosti D (kromě tras vedoucích z/do venkovního prostoru a také všech napojení vzduchovodů na VZT jednotku, kde je navrženo čtyřhranné ocelové potrubí 160x160)

Veškeré vzduchovody opatřeny tepelnou izolací K-Flex H-Duct Metal 15 mm

| | | | |
|------------|-------------------------|---------|---------------|
| VYPRACOVAL | HORNÁK | | |
| KRESLIL | HORNÁK | | |
| KRAJ | Praha | | |
| NÁZEV | VZDUCHOTECHNIKA_ŘEZ_A-A | FORMÁT | x A3 |
| VÝKRES: | DP_VZT_006 | DATUM | 15.05.2021 |
| | | MĚŘÍTKO | ČÍSLO PŘÍLOHY |
| | | 1:50 | |