

Příloha 10 – Vzduchotechnika – Tlakové ztráty úseků přírodního potrubí větších bytů a zaregulování

Větev	Tlaková ztráta Δp_z [Pa]	Rozdíl tlakové ztráty Δp_r [Pa]	Rozdíl tlakové ztráty v procentech Δp_z [%]	Nastaveno na regulátoru Δp_n [Pa]
34d-20a	94,7	7,4	7	nic (v toleranci)
34d-21a	102,1	0,0	0	-
34d-23a	96,9	5,2	5	nic (v toleranci)
34d-25a	97,3	4,9	5	nic (v toleranci)
34d-27a	95,6	6,5	6	nic (v toleranci)
34d-20b	99,5	2,6	3	nic (v toleranci)
34d-21b	98,0	4,2	4	nic (v toleranci)
34d-23b	92,7	9,4	9	nic (v toleranci)
34d-25b	98,1	4,0	4	nic (v toleranci)
34d-27b	101,5	0,6	1	nic (v toleranci)
34d-20c	99,1	3,0	3	nic (v toleranci)
34d-21c	97,6	4,5	4	nic (v toleranci)
34d-23c	93,3	8,8	9	nic (v toleranci)
34d-25c	95,7	6,4	6	nic (v toleranci)
34d-27c	90,1	12,0	12	12 Pa (úhel listu 62°)
34d-20d	87,7	14,4	14	12 Pa (úhel listu 60°)
34d-21d	98,2	4,0	4	nic (v toleranci)
34d-23d	96,9	5,2	5	nic (v toleranci)
34d-25d	98,3	3,8	4	nic (v toleranci)
34d-27d	78,7	23,4	23	20 Pa (úhel listu 65°)