

Příloha 11 – Vzduchotechnika – Tlakové ztráty úseků odtahového potrubí větších bytů a zaregulování

Větev	Tlaková ztráta Δp_z [Pa]	Rozdíl tlakové ztráty Δp_r [Pa]	Rozdíl tlakové ztráty v procentech Δp_z [%]	Nastaveno na regulátoru Δp_n [Pa]
29a-33d	91,6	0,7	1	nic (v toleranci)
30a-33d	85,6	6,6	7	nic (v toleranci)
31a-33d	92,3	0,0	0	-
29b-33d	87,9	4,3	5	nic (v toleranci)
30b-33d	91,0	1,2	1	nic (v toleranci)
31b-33d	81,5	10,8	12	8 Pa (úhel listu 60°)
29c-33d	91,8	0,5	1	nic (v toleranci)
30c-33d	89,8	2,4	3	nic (v toleranci)
31c-33d	65,3	27,0	29	25 Pa (úhel listu 65°)
29d-33d	89,1	3,2	3	nic (v toleranci)
30d-33d	73,2	19,1	21	20 Pa (úhel listu 60°)
31d-33d	48,6	43,6	47	40 Pa (úhel listu 70°)