

Příloha 8 – Vzduchotechnika – Tlakové ztráty úseků přívodního potrubí menších bytů a zaregulování

Větev	Tlaková ztráta Δp_z [Pa]	Rozdíl tlakové ztráty Δp_r [Pa]	Rozdíl tlakové ztráty v procentech Δp_z [%]	Nastaveno na regulátoru Δp_n [Pa]
11d-1a	80,2	2,1	3	nic (v toleranci)
11d-2a	82,2	0,0	0	-
11d-4a	76,7	5,5	7	nic (v toleranci)
11d-1b	77,6	4,6	6	nic (v toleranci)
11d-2b	81,7	0,6	1	nic (v toleranci)
11d-4b	82,2	0,1	0	nic (v toleranci)
11d-1c	75,3	6,9	8	nic (v toleranci)
11d-2c	77,4	4,9	6	nic (v toleranci)
11d-4c	76,9	5,4	7	nic (v toleranci)
11d-1d	76,7	5,5	7	nic (v toleranci)
11d-2d	78,8	3,4	4	nic (v toleranci)
11d-4d	78,3	4,0	5	nic (v toleranci)