

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023								
					11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31	31
<b>SO 01 KÚ</b>																											
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice)	3,6	1																							
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1																							
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO 01 KÚ	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízení	4,8	1																							
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																							
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																							
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1																							
<b>SO 01 KÚ</b>																											
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 01 KÚ	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	10																							
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 01 KÚ	Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a	6,0	1																							
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 01 KÚ	Narušení a poškození plynových potrubí	5,4	1																							
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO 01 KÚ	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1																							
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 01 KÚ	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	25																							
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 01 KÚ	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	25																							
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 01 KÚ	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	5																							
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 01 KÚ	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	25																							
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO 01 KÚ	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	2																							
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	2																							
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	25																							
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO SO 01 KÚ	Šikmé naslápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	5																							
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO SO 01 KÚ	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	2																							
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMO SO 01 KÚ	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	2																							
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 01 KÚ	Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťování zavěšených břemen	6,0	1																							
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO 01 KÚ	Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojezdným stavebním	5,4	4																							
40701	NÁSPY A SKLÁDKY SO 01 KÚ		0,3	1																							
40859	PŘESUN HMOT TE 0 SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1																							
40859	PŘESUN HMOT TE 0 SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5																							
40859	PŘESUN HMOT TE 0 SO 01 KÚ	Šikmé naslápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1																							
40859	PŘESUN HMOT TE 0 SO 01 KÚ	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	4,5	5																							
40859	PŘESUN HMOT TE 0 SO 01 KÚ	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části	4,8	40																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrých	3,0	2																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	40																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	8																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	2																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	2																							
41502	ZÁKLADY SO 01 KÚ	Působení vibrací ponomého vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	2																							
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO 01 KÚ	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	4,5	35																							
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO 01 KÚ	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	35																							

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, + - - + rezerva.  
 Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO 01 KÚ	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	35																						
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO 01 KÚ	Sjetí, převrácení vozidla do výkopu	4,8	7																						
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO 01 KÚ	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	2																						
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVB SO 01 KÚ	Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji	5,4	2																						
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	25																						
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01 KÚ	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	4,5	25																						
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01 KÚ	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	25																						
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01 KÚ	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	2																						
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01 KÚ	Popálení horkou živící	4,2	2																						
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO 01 KÚ	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek	4,2	2																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	1																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	5																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části	5,4	1																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	5																						
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE SO 01 KÚ	Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji	5,4	1																						
41757	KANALIZACE LEŽATÁ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhušťování betonové směsi	1,8	5																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhušťování betonové směsi	1,2	2																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	2																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Zranění u ohybaček oceli	5,4	1																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Zranění u nůžek betonářské oceli	4,8	1																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Poranění u práce s ocelí	5,4	5																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	25																						
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO 01 KÚ	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	2																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	10																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	2																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhušťování betonové směsi	1,2	1																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Působení vody na bezpečnost výkopu	6,0	10																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Naražení osoby o stěny výkopu	4,5	10																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Poranění u práce s ocelí	5,4	2																						
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ SO 01 KÚ	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1																						
42253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 01 KÚ	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	7																						
42253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	35																						
42253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 01 KÚ	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	35																						
42253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	10																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	1																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	28	31	30
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	2																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	1																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Působení vibrací ponomého vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	1																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	2																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Zranění u ohýbaček oceli	5,4	1																						
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO 01 KÚ	Poranění u práce s ocelí	5,4	2																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	2																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	6																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	30																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	2																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	6																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Působení vibrací ponomého vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	2																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	2																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	4,5	30																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických	3,6	6																						
42404	STROP SUTERÉN SO 01 KÚ	Poranění u práce s ocelí	5,4	6																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	35																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	4,5	35																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	35																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Zřícení cihelné pzdívky, zavalení pracovníků padajícím zdívkem při	3,0	7																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	2																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Popálení horkou živicí	4,2	2																						
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO 01 KÚ	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	2																						
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	15																						
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	15																						
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY SO 01 KÚ	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	3																						
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY SO 01 KÚ	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1																						
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY SO 01 KÚ	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1																						
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	3																						
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO 01 KÚ	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	45																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	5																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	90																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	18																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	5																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	5																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Působení vibrací ponomého vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	5																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	5																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Zranění u ohýbaček oceli	5,4	1																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | -- | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Zranění u nůžek betonářské oceli	4,8	1																						
43103	SLOUPY A PILÍŘE SO 01 KÚ	Pád části bednění odbedňovaných dílců na pracovníka	1,8	90																						
43203	ZDI NOSNÉ SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	5																						
43203	ZDI NOSNÉ SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	105																						
43203	ZDI NOSNÉ SO 01 KÚ	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	21																						
43203	ZDI NOSNÉ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	105																						
43203	ZDI NOSNÉ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a	6,0	21																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Zrůta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability	3,0	105																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací	4,2	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při	6,0	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,8	21																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího	1,8	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu	1,8	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	5																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických	3,6	21																						
43404	STROPY SO 01 KÚ	Poranění u práce s ocelí	5,4	21																						
43504	SCHODIŠTĚ SO 01 KÚ	Zrůta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných	3,0	3																						
43504	SCHODIŠTĚ SO 01 KÚ	Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi	1,2	3																						
43504	SCHODIŠTĚ SO 01 KÚ	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	3																						
43504	SCHODIŠTĚ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	60																						
43504	SCHODIŠTĚ SO 01 KÚ	Poranění u práce s ocelí	5,4	12																						
43504	SCHODIŠTĚ SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	75																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	6,0	75																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Požár, popálení u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	2,7	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Jiná rizika u svařování a plálení	4,8	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Zranění el proudem u svařování	4,8	4																						
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO 01 KÚ	Svařování plamenem, fezáni kyslíkem	6,0	4																						
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability,	3,6	4																						
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	20																						
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	20																						
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | -- | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem	5,4	4																						
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Pád, propadnutí následkem chybné uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	4																						
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO 01 KÚ	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	4																						
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO 01 KÚ	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1																						
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	35																						
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO 01 KÚ	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	7																						
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO 01 KÚ	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	2																						
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT SO 01 KÚ	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	3																						
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1																						
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1																						
44507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	1																						
44507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
44507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 01 KÚ	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1																						
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 01 KÚ	Nezachycení pád při použití prostředků osobního zajištění	4,8	4																						
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 01 KÚ	Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,	3,0	1																						
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 01 KÚ	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	20																						
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
44557	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO 01 KÚ	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	4																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice)	3,6	2																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	7																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku	3,6	35																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	2																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	7																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	2																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Ohoření zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	2																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Poranění rotujícími, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	6,0	2																						
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO 01 KÚ	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	2																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	75																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Šikmé našlápnutí na hranu schodišového(žebříkového) stupně,	3,6	15																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	15																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	4																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Popálení horkou živící	4,2	4																						
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘEČI SO 01 KÚ	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	4																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.





22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31
45209	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
45209	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2																						
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice)	3,6	2																						
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 01 KÚ	Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo	5,4	1																						
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	30																						
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 01 KÚ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	30																						
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	2																						
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						
45527	VODOVOD ROZV A ARMATUR SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						
45527	VODOVOD ROZV A ARMATUR SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
45530	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO 01 KÚ	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	2																						
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	2																						
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	2																						
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATUR SO 01 KÚ	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	2																						
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	3																						
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Poranění rotujícími, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	6,0	3																						
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	3																						
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	3																						
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO 01 KÚ	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	3																						
45607	ARMATURY ÚT SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	3																						
45607	ARMATURY ÚT SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
45607	ARMATURY ÚT SO 01 KÚ	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	3																						
45627	OTOPNÁ TĚLESA SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	30																						
45627	OTOPNÁ TĚLESA SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
45647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO 01 KÚ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	25																						
45647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	2																						
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	10																						
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	10																						
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 01 KÚ	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1																						
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1																						
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO 01 KÚ	Svařování plamenem, řezání kyslíkem	6,0	1																						
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	50																						
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO 01 KÚ	Rizika spojená s prací ve nevhodných polohách	4,8	50																						
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	3																						
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO 01 KÚ	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	3																						
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO 01 KÚ	Pád, prolomení sádkartonové konstrukce	3,0	10																						
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | -- | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30	31
45727	SILNOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
45727	SILNOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	3																						
45727	SILNOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	11																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	20																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1																						
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO 01 KÚ	Úraz el proudem - změna fázového a ochranného vodiče	3,0	1																						
45767	SLABOPROUD TRUBKY SO 01 KÚ	Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením	4,8	1																						
45767	SLABOPROUD TRUBKY SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2																						
45767	SLABOPROUD TRUBKY SO 01 KÚ	Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na	5,4	35																						
45767	SLABOPROUD TRUBKY SO 01 KÚ	Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny	6,0	35																						
45767	SLABOPROUD TRUBKY SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2																						
45787	SLABOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
45787	SLABOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2																						
45787	SLABOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	2																						
45787	SLABOPROUD VODIČE SO 01 KÚ	Zásah statickou elektřinou	1,8	2																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce	4,8	11																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	3																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Nezachycený pád při použití prosídeků osobního zajištění	4,8	11																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	55																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení	3,6	3																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách	5,4	11																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	3																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	3																						
45807	VZDUCHOTECHNIKA IVZT SO 01 KÚ	Pád, prolomení sádkartonové konstrukce	3,0	11																						
45859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR SO 01 KÚ	Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí	2,7	1																						
45859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	15																						
45859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR SO 01 KÚ	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	3																						
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	50																						
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 01 KÚ	Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky	5,4	1																						
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 01 KÚ	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	50																						
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 01 KÚ	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	10																						
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 01 KÚ	Uvolnění a pád desek tepelné izolace	4,5	3																						
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
46254	ZAŽDÍVKA, DOBETON OTVORŮ SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	3																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.



22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	30	31	30
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	3																						
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Zasažení oka odletuvší střešinou, drobnou částicí, úlomkem, ořepem	4,8	55																						
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	55																						
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	3																						
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	55																						
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Poranění u práce s ocelí	5,4	11																						
46254	ZAZDÍVKA, DOBETON OTVORŮ	Pád materiálu dopravovaného ve vozíku	4,8	3																						
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna	4,5	95																						
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	Ohrožení zraku - zranění odstříknutou mchanou hmotou	4,5	5																						
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	5																						
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při	6,0	95																						
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	5																						
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	5																						
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátnivých zasněžených a namrzlých	4,5	25																						
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	25																						
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla	6,0	2																						
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	Popálení horkou živící	4,2	2																						
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou	3,6	2																						
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Působení vibrací ponorného vibrátoru při ztuhování betonové směsi	1,2	3																						
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Poškození vibrátoru, úraz el. proudem	0,3	3																						
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	Poranění u práce s ocelí	5,4	13																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	30																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií	1,8	2																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice)	3,6	2																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	2																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem,	3,6	2																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	2,7	2																						
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY	Zranění el proudem u svařování	4,8	2																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	80																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Pád (překlopení, převrácení) pojezdových a volně stojících lešení při	6,0	80																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce	3,0	16																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	4																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	4																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	4																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	4																						
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	4																						
47127	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice)	3,6	3																						
47127	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	3																						
47127	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
47127	ZÁMEČ STĚNY, PŘÍČKY, PODHL	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30
47127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	6,0	3																						
47127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	3																						
47127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	Zranění el proudem u svařování	4,8	3																						
47127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL	Pád (překlopení, převrácení) pojezdných a volně stojících lešení při	6,0	50																						
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	2																						
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	35																						
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	2																						
47407	OBKLADY VNITŘNÍ	Ohrožení zraku - zranění odstříknoutou mchanou hmotou	4,5	2																						
47457	PODLAHY SYNTETICKÉ	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	40																						
47457	PODLAHY SYNTETICKÉ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	40																						
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	Zasažení oka odlétnuvší střeponou, drobnou částicí, úlomkem, ořepem	4,8	90																						
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	5																						
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	90																						
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	18																						
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	5																						
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	90																						
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	Pád (překlopení, převrácení) pojezdných a volně stojících lešení při	6,0	25																						
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	25																						
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	Zranění u mařičkových prací, chemické povahy	3,0	2																						
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	2																						
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	2																						
47707	MALBY VNITŘNÍ	Pád (překlopení, převrácení) pojezdných a volně stojících lešení při	6,0	50																						
47707	MALBY VNITŘNÍ	Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řidké	2,4	10																						
47707	MALBY VNITŘNÍ	Zranění u mařičkových prací, chemické povahy	3,0	3																						
47707	MALBY VNITŘNÍ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						
47707	MALBY VNITŘNÍ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	3																						
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1																						
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1																						
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetená při držení obrobku	5,4	1																						
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při	4,8	1																						
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím	6,0	1																						
47727	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI	Zranění u mařičkových prací, chemické povahy	3,0	1																						
47727	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI	Zranění mařičkovým strojním vybavením	3,6	1																						
47727	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
47727	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetená při držení obrobku	5,4	1																						
47728	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1																						
47728	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
47728	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
47757	PODLAHY POVLAKOVÉ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	60																						
47757	PODLAHY POVLAKOVÉ	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	60																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30
47757	PODLAHY POVLAKOVÉ SO 01 KÚ	Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hoflavých látek	4,2	3																						
47757	PODLAHY POVLAKOVÉ SO 01 KÚ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	60																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a	6,0	20																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	20																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu	5,4	1																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1																						
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAH SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1																						
48207	PODLAHY TEXTILNÍ SO 01 KÚ	Převržení nestabilně uloženého materiálu	3,0	5																						
48207	PODLAHY TEXTILNÍ SO 01 KÚ	Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách	4,8	5																						
48207	PODLAHY TEXTILNÍ SO 01 KÚ	Nebezpečí při práci s polyuretany	3,0	5																						
48207	PODLAHY TEXTILNÍ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
48257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1																						
48257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	15																						
48257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
48257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO 01 KÚ	Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky	1,8	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Šikmé naślápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Jiná rizika u svařování a pálení	4,8	1																						
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO 01 KÚ	Zranění el proudem u svařování	4,8	1																						
48457	ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
48607	MĚŘENÍ A REGULACE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
48607	MĚŘENÍ A REGULACE SO 01 KÚ	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	5																						
48607	MĚŘENÍ A REGULACE SO 01 KÚ	Zásah statickou elektřinou	1,8	2																						
48657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	2																						
48657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	40																						
48657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO 01 KÚ	Zásah statickou elektřinou	1,8	2																						
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 01 KÚ	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	6,0	65																						
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	3																						
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjeti dvojitého	3,6	3																						
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 01 KÚ	Úraz el proudem - změna fázového a ochranného vodiče	3,0	3																						
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE SO 01 KÚ	Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	3																						
48809	VYČIŠTĚNÍ OBJEKTU SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	3																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.



22.12.21

Index Dodav.	Název činnosti	Název rizika BOZP	Hodn. rizika	Plán Evid.	2021		2022												2023							
					1	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
					30	31	31	28	31	29	31	30	29	31	30	29	31	30	31	30	31	28	31	28	31	30
49410	FASÁDNÍ SLUNOLAM SO 01 KÚ	Poranění rotujícími, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím)	6,0	1																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	10																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy	3,6	2																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Uraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět	6,0	1																						
49427	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	2																						
49457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a	6,0	5																						
49457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
49457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
49457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Pád osoby i s pracovníkem po ztrátě stability	4,8	1																						
49457	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO 01 KÚ	Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i	6,0	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při	6,0	5																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Pád konstrukcí a zabudovaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o	6,0	5																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Zranění při používání ruční mechanizace a nářadí	4,5	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého	3,6	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech,	4,2	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem ,	3,6	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení	2,7	1																						
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO 01 KÚ	Jiná rizika u svařování a plálení	4,8	1																						
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 01 KÚ	Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice	3,6	1																						
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 01 KÚ	Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic	1,8	1																						
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 01 KÚ	Oslnění, zánět spojivek	1,2	3																						
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 01 KÚ	Propadnutí střechem při pohybu a práci na střeších	5,4	3																						
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 01 KÚ	Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku	5,4	1																						
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ SO 01 KÚ	Poranění rotujícími, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím)	6,0	1																						
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 01 KÚ	Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých	4,5	5																						
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 01 KÚ	Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně,	3,6	1																						
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO 01 KÚ	Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce	3,6	1																						

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, | - - - | rezerva.  
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.