



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
SO08 přípojka el								
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 1.3.22
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 2.3.22
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 2.3.22
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	1.3.22 2.3.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
6207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
6207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
6601 1	ZÁSYPY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
6601 1	ZÁSYPY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
6601 1	ZÁSYPY SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO08 přípojka el Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.3.22 7.3.22
SO05 - KAN příp.								
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
SO05 - KAN příp.								
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 2.3.22
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 3.3.22
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 3.3.22
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	2.3.22 3.3.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	KAMENINOVÉ TROUBY TVAROVKY A SPOJE TRUB	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 295-2 - 7; 72 5123,4,5200,01,53	Vstupní kontrola; zkušební vzorky Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	7.3.22 7.3.22
16238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
16501 1	ZÁSYPY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
16501 1	ZÁSYPY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projekt	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
16501 1	ZÁSYPY SO05 - KAN příp. Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 - KAN příp. / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projekt	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
20501 1	PAŽENÍ SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
20501 1	PAŽENÍ SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 3.3.22
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 8.3.22
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projekt	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 8.3.22
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 8.3.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
23104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.3.22 8.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
23303 1	ZÁKLADY IS SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.3.22 9.3.22
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.3.22 16.3.22
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	16.3.22 16.3.22
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	17.3.22 17.3.22
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	17.3.22 17.3.22
26207 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	17.3.22 17.3.22
26307 1	ZÁSYPY SO05 příp.VOD Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	17.3.22 17.3.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26307 1	ZÁSYPY SO05 příp. VOD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.3.22 18.3.22
26307 1	ZÁSYPY SO05 příp. VOD Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; Č.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.3.22 17.3.22
26409 1	ODPAŽENÍ SO06 příp. VOD Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 21.3.22
26409 1	ODPAŽENÍ SO05 příp. VOD Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 21.3.22
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 příp. VOD / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 21.3.22
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	4.3.22 4.3.22
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.3.22 17.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Atešt Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.3.22 18.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36168 6	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.3.22 18.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PROTI KOROZI OCELOVÝCH POTRUBÍ	+	T+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 03 8376	Kontrolní měření ochrany proti korozi Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36168 6	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 21.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	SVARY OCEL TLAK SVAŘ POTR NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 9764	Ultrazvukem Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36168 2	POTRUBÍ OCELOVÉ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	23.3.22 23.3.22
36176 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
36176 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	TEPELNÉ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36176 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36206 1	ZÁSYPY SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
36206 1	ZÁSYPY SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.4.22 11.4.22
36206 1	ZÁSYPY SO06 příp. TEPL Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN		+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.3.22 29.3.22
39980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO06 příp. TEPL / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.4.22 12.4.22
SO07 - areal EL								
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 18.3.22
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 18.3.22
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 18.3.22
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY		+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 18.3.22
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY		+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.3.22 18.3.22
SO07 - areal EL								
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	18.3.22 18.3.22
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.3.22 18.3.22
43304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 7.4.22
43304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 7.4.22
43304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zk.šeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 7.4.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
43304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 7.4.22
43304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 7.4.22
46507 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	22.3.22 8.4.22
46507 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	22.3.22 8.4.22
46601 1	ZÁSYPY SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	30.3.22 11.4.22
46601 1	ZÁSYPY SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050;	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.22 11.4.22
46601 1	ZÁSYPY SO07 - areal EL Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.3.22 11.4.22
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO07 - areal EL / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.4.22 11.4.22
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 21.3.22
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050;	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.4.22 8.4.22
50501 2	PAŽENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.3.22 24.3.22
50501 2	PAŽENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.3.22 22.3.22
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	18.3.22 12.4.22
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050;	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.3.22 3.5.22
50701 3	NÁSYPY A SKLÁDKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	21.3.22 28.4.22
50802 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.3.22 18.4.22
51101 1	ČERPÁNÍ VODY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 7.6.22
51352 1	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.4.22 6.4.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
51352 7	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.4.22 13.4.22
51352 3	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.4.22 7.4.22
51352 7	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.4.22 13.4.22
51352 4	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.4.22 7.4.22
51352 3	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.4.22 19.4.22
51352 1	PILOTY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO ZÁKLADOVÉ PILOTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12794, tř.znak:72 3001,3056	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.22 6.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	7.4.22 7.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.4.22 13.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.4.22 6.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.4.22 12.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.4.22 7.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.4.22 6.4.22
51402 1	ZÁKLADOVÉ STĚNY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	11.4.22 11.4.22
51452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.4.22 19.5.22
51452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.4.22 26.5.22
51452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	STRÍKANÝ BETON	+	+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14488; třídící znak:731304	Měření vzorků čerst. a ztvrdlého betonu Podpis kontrolora/Datum:	8.4.22 23.5.22
51452 1	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.4.22 19.5.22
51502 3	ZÁKLADY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.5.22 3.5.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
51502 2	ZÁKLADY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.4.22 22.4.22
51502 5	ZÁKLADY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	4.5.22 4.5.22
51502 3	ZÁKLADY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.4.22 22.4.22
51502 2	ZÁKLADY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.4.22 22.4.22
51502 1	ZÁKLADY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.4.22 20.4.22
51657 15	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.6.22 3.6.22
51657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
51657 4	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
51657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
51657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	1.6.22 1.6.22
51666 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.6.22 9.6.22
51666 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.6.22 10.6.22
51666 3	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 8.6.22
51666 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	9.6.22 9.6.22
51666 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 8.6.22
51666 11	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.6.22 8.6.22
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	17.5.22 1.7.22
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12.... ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.4.22 30.5.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.4.22 30.5.22
51757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	17.5.22 1.7.22
51757 4	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	28.4.22 14.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 22.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.6.22 22.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.6.22 17.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.6.22 17.6.22
52103 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.6.22 17.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.6.22 27.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.7.22 11.7.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.6.22 17.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.22 16.6.22
52103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.6.22 16.6.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 4.7.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.7.22 11.7.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 4.7.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.7.22 11.7.22
52304 2	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 4.7.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 4.7.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.7.22 21.7.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	7.7.22 7.7.22
52304 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 4.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.7.22 21.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.7.22 21.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 3.8.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52404 3	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52404 5	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.7.22 20.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘÁŽENÉ STROPY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52404 1	STROP SUTERÉN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.7.22 18.7.22
52458 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 15.9.22
52458 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 15.9.22
52458 1	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	4.7.22 15.9.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
52607 9	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.7.22 13.7.22
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		S+	+	M ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	12.7.22 12.7.22
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.7.22 12.7.22
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	12.7.22 12.7.22
52607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE		+	D	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	12.7.22 12.7.22
52702 1	TRATIVODY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
52702 1	TRATIVODY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TRATIVODKY		+	D	ČSN EN 72 2699	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.7.22 22.7.22
52751 4	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	26.7.22 26.7.22
52751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z	ČSN 73 3050;	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 12.8.22
52752 1	ODPAŽENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE		S+	A,Z	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.8.22 8.8.22
52752 1	ODPAŽENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		S+	A,Z	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.8.22 5.8.22
53103 2	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	A,M,Z	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 15.8.22
53103 2	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		S+	A	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 15.8.22
53103 2	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 10.8.22
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 10.8.22
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 11.8.22
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 10.8.22
53103 1	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 25.8.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53103 1	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 10.8.22
53103 1	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 10.8.22
53103 3	ZDI NOSNÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 10.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.8.22 8.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731802,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 1.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.8.22 8.8.22
53253 2	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 1.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.8.22 29.8.22
53253 2	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 1.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 29.7.22
53253 5	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 3.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 29.7.22
53253 2	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 1.8.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.7.22 29.7.22
53253 1	SLOUPY A PILÍŘE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	29.8.22 29.8.22
53307 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 29.8.22
53307 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 15.8.22
53307 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.8.22 17.8.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53307 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.8.22 15.8.22
53307 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 29.8.22
53307 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ		+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	8.8.22 22.8.22
53404 3	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.8.22 24.8.22
53404 2	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 17.8.22
53404 2	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	25.8.22 25.8.22
53404 3	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 17.8.22
53404 1	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 21.9.22
53404 15	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 17.8.22
53404 15	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.8.22 22.8.22
53404 3	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	STROPY Z KERAMICKÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ		+	D,A Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 2642, ČSN 73 1105,73 2038	Vstupní kontrola, posouzení dle zásad Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 15.8.22
53404 1	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY DESKY PRO SPŘÁŽENÉ STROPY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13747, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 15.8.22
53404 1	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ŽEBROVÉ STROPNÍ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13224, tř.znak:72 3001,3051	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 15.8.22
53404 4	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 17.8.22
53404 1	STROPY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STROPY Z TRÁMŮ A VLOŽEK		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15037, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.8.22 15.8.22
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.8.22 16.8.22
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámecova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.8.22 23.8.22
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 17.8.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 24.8.22
53504 9	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 17.8.22
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.9.22 12.9.22
53504 3	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.22 19.8.22
53504 2	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 17.8.22
53504 1	SCHODIŠTĚ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07.zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	12.8.22 17.8.22
53809 1	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SYSTÉMY DOČASNÉ OCHRANY VOLNÉHO OKRAJE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13374; třídící znak:738125	Vstupní kontrola,zk. shody s požad.na zat Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 17.8.22
53809 2	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKCE OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ	+	+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8106,8114; ČSN EN 1263-1	Vstup.kontrola,mech. zkoušky a odb.posouz Podpis kontrolora/Datum:	17.8.22 17.8.22
54157 2	STŘEŠNÍ VAZNÍKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207...; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	30.8.22 30.8.22
54157 2	STŘEŠNÍ VAZNÍKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	23.8.22 23.8.22
54157 11	STŘEŠNÍ VAZNÍKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.8.22 19.8.22
54157 2	STŘEŠNÍ VAZNÍKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.22 30.8.22
54157 1	STŘEŠNÍ VAZNÍKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEPENÉ LAMELOVÉ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 386,391,392; tř.znak:732833,35,56	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.8.22 18.8.22
54167 15	ZASTŘEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+ +	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	1.9.22 1.9.22
54167 10	ZASTŘEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207...; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
54167 10	ZASTŘEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.9.22 9.9.22
54167 15	ZASTŘEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.8.22 26.8.22
54167 1	ZASTŘEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.8.22 25.8.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
54253 12	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; tříd.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.22 3.10.22
54253 2	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.22 23.9.22
54253 2	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.9.22 21.9.22
54253 2	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.9.22 21.9.22
54253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.9.22 20.9.22
54253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	15.9.22 20.9.22
54253 1	ZDI NADSTŘEŠNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY SPECIÁLNÍ STŘEŠNÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13693, tř.znak:73 3001,3050	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.9.22 20.9.22
54406 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 12.10.22
54406 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.22 22.9.22
54406 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.9.22 22.9.22
54406 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 12.10.22
54457 15	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STÁVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 11.11.22
54457 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 9.11.22
54458 15	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POJISTNĚ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 21.10.22
54458 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ ŠINDELE S VÝSTUŽNOU VLOŽKOU	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 544; třídící znak:747709	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 17.10.22
54458 15	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 17.10.22
54458 2	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 17.10.22
54458 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ASFALTOVÉ VLNITÉ DESKY	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 534, třídící znak:747708	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 17.10.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
54459 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 15.11.22
54459 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 15.11.22
54459 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 15.11.22
54459 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala /KAN Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	T+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 15.11.22
54506 1	ZASYP STŘECHY KAM. SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	T+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.11.22 7.12.22
54506 1	ZASYP STŘECHY KAM. SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	T+	+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	31.10.22 6.12.22
54506 1	ZASYP STŘECHY KAM. SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 5.12.22
54506 3	ZASYP STŘECHY KAM. SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 5.12.22
54506 1	ZASYP STŘECHY KAM. SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 5.12.22
54527 2	VZT STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366-1;z127.	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 12.12.22
54527 6	VZT STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 9.12.22
54657 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM	S+	+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 21.12.22
54757 1	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 19.12.22
54757 1	ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 19.12.22
54807 7	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR. A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 28.12.22
54807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 23.12.22
54807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 23.12.22
54827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.12.22 12.1.23



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
54827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělym stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	8.12.22 12.1.23
54827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	9.12.22 13.1.23
54827 1	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	JAKOST OCHRANY DŘEVA		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 0609, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.12.22 12.1.23
55123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.9.22 14.9.22
55123 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	14.9.22 14.9.22
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		T+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.10.22 6.10.22
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	6.10.22 6.10.22
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.22 13.9.22
55123 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ZÁŘENÍ GAMA		S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	13.9.22 13.9.22
55224 3	STROPNÍ PODHLEDY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 21.10.22
55224 1	STROPNÍ PODHLEDY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.10.22 14.11.22
55224 11	STROPNÍ PODHLEDY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 13.10.22
55224 11	STROPNÍ PODHLEDY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.9.22 18.10.22
55224 3	STROPNÍ PODHLEDY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZAVĚŠENÉ A NAPIŇANÉ PODHLEDY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13964,14716; tříd.znak:744520,21	Měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.22 27.10.22
55427 1	VÝPLNĚ OTVORŮ FASÁDA SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 14.11.22
55427 1	VÝPLNĚ OTVORŮ FASÁDA SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701...;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.10.22 3.11.22
55427 4	VÝPLNĚ OTVORŮ FASÁDA SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.22 16.11.22
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD /VOD		T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 12.10.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 sport. hala /VOD Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ	S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	6.10.22 6.10.22
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 sport. hala /VOD Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 21.9.22
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 sport. hala /VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	21.9.22 21.9.22
55527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 sport. hala /VOD Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 12.10.22
55607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 12.10.22
55607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 12.10.22
55607 1	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.22 22.9.22
55627 1	ARMATURY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 9.12.22
55627 1	ARMATURY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	7.10.22 6.12.22
55627 1	ARMATURY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	12.10.22 9.12.22
55647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	7.10.22 25.11.22
55647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	21.10.22 9.12.22
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 11.1.23
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 8.12.22
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 11.1.23
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	S+	+	Z,D Zaznam, certif. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:07....; ČSN EN 303,304,15036	Odborné zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 8.12.22
55667 1	KOTELNY ÚT SO01 sport. hala /UT Zhodnocení kontroly:	ARMATURY POJISTNÉ UZAVÍR PRO SPOTŘEBIČE KAP PALIV		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:0758.0; ČSN EN 264,12514-2	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 8.12.22
55727 1	SILNOPROUD SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.10.22 14.11.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
55787 1	SLABOPROUD SO01 sport. hala /SLA Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	17.10.22 1.12.22
55807 2	VZDUCHOTECHNIKA SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 16.11.22
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.22 9.11.22
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	24.10.22 9.12.22
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	23.9.22 10.11.22
55807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 sport. hala /VZT Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.10.22 9.12.22
56207 6	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70... 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.9.22 10.10.22
56207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.9.22 7.10.22
56306 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 14.10.22
56306 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 14.10.22
56306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LÍŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 13.10.22
56507 3	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STÁVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 13.10.22
56507 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 13.10.22
56706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 19.10.22
56706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	17.10.22 17.10.22
56706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 19.10.22
56706 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 18.10.22
56706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 14.10.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
56706 9	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 14.10.22
56706 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 14.10.22
56807 1	TESAŘI PODLAHY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěže.zk. Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 5.12.22
56807 1	TESAŘI PODLAHY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 30.11.22
56807 1	TESAŘI PODLAHY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat. a ráz. zatížení Podpis kontrolora/Datum:	26.10.22 12.12.22
56807 1	TESAŘI PODLAHY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.10.22 12.12.22
56807 1	TESAŘI PODLAHY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 5.12.22
57127 1	DĚLÍČÍ PŘÍČKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.10.22 13.12.22
57127 1	DĚLÍČÍ PŘÍČKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	+	+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.10.22 12.12.22
57127 1	DĚLÍČÍ PŘÍČKY SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	7.11.22 23.12.22
57207 1	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3440; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.22 28.11.22
57207 1	ZASKLÍVÁNÍ STĚN A PŘÍČEK SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701..;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	31.10.22 25.11.22
57407 2	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
57407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.22 15.11.22
57407 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.22 15.11.22
57407 2	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
57457 3	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 5.12.22
57457 3	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+	+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
57457 1	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222,3,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 29.11.22
57657 2	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	NATĚRAČSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.12.22 15.12.22
57657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	15.12.22 15.12.22
57657 1	NÁTĚRY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přilnavosti Podpis kontrolora/Datum:	21.12.22 21.12.22
57707 3	MALBY VNITŘNÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	12.12.22 27.12.22
57807 1	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.12.22 27.12.22
57807 2	PODLAHY POVLAKOVÉ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	15.12.22 27.12.22
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.12.22 10.1.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.1.23 13.1.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9102..; EN 1727,14749;proj.	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.12.22 10.1.23
58107 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86..	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	30.12.22 10.1.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.12.22 13.1.23
58357 2	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.11.22 2.1.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 30.12.22
58357 2	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 4.1.23
58357 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.12.22 13.1.23
58457 4	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 sport. hala /ZTI Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	S+	+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.22 5.1.23
58457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 sport. hala /ZTI Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	9.12.22 13.1.23



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
58457 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 sport. hala /ZTI Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.12.22 5.1.23
58607 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 sport. hala /M+R Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	31.10.22 29.12.22
58657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 sport. hala /SLA Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
58657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 sport. hala /SLA Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.12.22 27.12.22
58657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 sport. hala /SLA Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		S+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV			Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT			D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.12.22 29.12.22
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		S+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV			Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	13.1.23 13.1.23
58707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA			D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.12.22 29.12.22
58809 2	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.1.23 5.1.23
59189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306..; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 12.12.22
59189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DILATAČNÍ ZKOUŠKA		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 12.12.22
59189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 12.12.22
59189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 12.12.22
59189 1	VÝPLNĚ DILATAČNÍCH SPÁR SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 12.12.22
59206 15	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	5.10.22 2.12.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
59206 15	TĚŽKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 16.12.22
59207 4	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	17.10.22 14.12.22
59207 15	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.10.22 23.12.22
59207 4	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	17.10.22 14.12.22
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 13.12.22
59207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	14.10.22 13.12.22
59226 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.10.22 19.12.22
59226 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 16.12.22
59226 2	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.22 19.12.22
59226 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert,rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 15.12.22
59307 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO01 sport. hala /SIL Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 22.12.22
59527 5	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 27.12.22
59527 1	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		+	D Cert., protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 49 2105; projektu	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 21.12.22
59900 1	OSTATNÍ PRÁCE TE 9 SO01 sport. hala Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 18.11.22
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 sport. hala / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.1.23 16.1.23
SO03 - KAN areal								
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
SO03 - KAN areal									
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
SO03 - KAN areal									
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 29.9.22
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.22 6.10.22
60501 1	PAŽENÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 17.10.22
60501 1	PAŽENÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+		A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 17.10.22
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+		+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 30.9.22
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 20.10.22
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	29.9.22 20.10.22
61001 1	ČERPÁNÍ VODY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	7.10.22 13.10.22
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.22 17.10.22
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 14.10.22
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zk.ueb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	11.10.22 17.10.22
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+			D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.10.22 14.10.22
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+		A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.10.22 17.10.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
63203 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63203 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63203 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63203 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63203 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63408 2	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
63408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 24.10.22
66238 2	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	KAMENINOVÉ TROUBY TVAROVKY A SPOJE TRUB	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 295-2 - 7; 72 5123,4,5200,01,53	Vstupní kontrola; zkušební vzorky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 4.11.22
66238 2	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 4.11.22
66238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Podpis stavbyved./Datum:	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	4.11.22 11.11.22
66238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 4.11.22
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12...; ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 3.11.22
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Podpis stavbyved./Datum:	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	7.11.22 11.11.22
66278 3	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 3.11.22
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712 Podpis stavbyved./Datum:	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 9.11.22
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 3.11.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkouška, revize Podpis kontrolora/Datum:	7.11.22 11.11.22
66278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	2.11.22 8.11.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 13.12.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 13.12.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 13.12.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 13.12.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 13.12.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 13.12.22
66508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 14.12.22
66509 1	ZÁSYPY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 5.12.22
66509 1	ZÁSYPY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 7.12.22
66509 1	ZÁSYPY SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 5.12.22
66510 1	ODPAŽENÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 8.12.22
66510 1	ODPAŽENÍ SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 8.12.22
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 14.11.22
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 14.11.22
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 14.11.22
69605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
69605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69605 1	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO03 - KAN areal Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 9.12.22
69980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO03 - KAN areal / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.12.22 15.12.22
SO02 komunikace								
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 7.10.22
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 7.10.22
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 11.10.22
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	4.10.22 11.10.22
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.10.22 10.10.22
SO02 komunikace								
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	30.9.22 7.10.22
70201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 20.10.22
70601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	7.10.22 7.10.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.22 25.10.22
70701 3	NÁSYPY A SKLÁDKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	11.10.22 21.10.22
70751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	11.10.22 18.10.22
70751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.10.22 24.10.22
70751 1	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	17.10.22 24.10.22
73155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 25.10.22
73155 2	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 25.10.22
73155 4	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.10.22 26.10.22
73155 2	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 25.10.22
73155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přimo Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 25.10.22
73509 10	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 15.11.22
73509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 15.11.22
73509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 15.11.22
76105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 15.11.22
76105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 15.11.22
76105 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 15.11.22
76205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	15.11.22 2.12.22
76205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 30.11.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
76205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 30.11.22
76205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 30.11.22
76255 1	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 30.11.22
76255 1	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 1.12.22
76255 4	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.11.22 30.11.22
76305 2	DLAŽBA KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.22 16.11.22
76305 2	DLAŽBA KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 21.11.22
76305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 9.12.22
76305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ KOSTKY A DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1342+1341; tř.znak:72 1862+1861	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 15.11.22
76305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.11.22 15.11.22
76409 1	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 30.11.22
76409 1	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	11.11.22 30.11.22
76409 1	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	PRŮTOK KAPALIN V OTEVŘENÝCH KORYTECH	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:2593...; ČSN ISO 748,1088,...	Měření pomocí několika metod Podpis kontrolora/Datum:	14.11.22 1.12.22
79309 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁLÉ A PROMĚNNÉ	+	S+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:737030,33; ČSN EN 12899,12966-2	Kontrolní zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.11.22 12.12.22
79759 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	+	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.12.22 14.12.22
79980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 komunikace Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	12.12.22 15.12.22
SO09 - VO								
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 21.10.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný připustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
SO09 - VO								
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.10.22 21.10.22
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.10.22 26.10.22
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	JÍMÁNÍ PODZEMNÍ VODY	+		Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6615	Odborné posouzení; kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.10.22 26.10.22
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd. znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 24.10.22
SO09 - VO								
80301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	19.10.22 24.10.22
80301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.10.22 26.10.22
80701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.10.22 26.10.22
80701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	26.10.22 26.10.22
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 9.11.22
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 9.11.22
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 9.11.22
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 9.11.22
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	3.11.22 9.11.22
86207 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 25.11.22
86501 1	ZÁSYPY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přmo Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 28.11.22
86501 1	ZÁSYPY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 2.12.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
86501 1	ZÁSYPY SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 28.11.22
89801 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 12.12.22
89801 3	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13201; Tř.znak 36 0455	Zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 12.12.22
89801 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 12.12.22
89801 1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMPL SO09 - VO Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA			D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.11.22 7.12.22
89980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO09 - VO / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.12.22 12.12.22
90301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	24.10.22 27.10.22
90301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.10.22 27.10.22
90701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 27.10.22
90701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	27.10.22 27.10.22
93201 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	31.10.22 31.10.22
93201 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93201 1	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93402 1	ZÁKLADY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.11.22 18.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, odb.covova zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY OPĚRNÝCH STĚN	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,15258, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 25.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	AKUST VLASTN ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIC PROV	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1793-1,2,3; třídící znak:73706.	Zkoušky akustických vlastností konstr. Podpis kontrolora/Datum:	22.11.22 23.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIC PROV	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1794-2; třídící znak:737061	Zvl.požár.zk,odrazy světla,exist.výparů Podpis kontrolora/Datum:	23.11.22 24.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	PŘÍRODNÍ KÁMEN	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1925,6,1936, 12370,72;znak:721...	Kontrolní zkoušky dle předeps.zk.metod Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.11.22 22.11.22
93603 1	ZDI OPĚRNÉ A PROTIHLUK SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	24.11.22 25.11.22
93809 2	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 1.12.22
93809 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1343; třídící znak:721863	Kontrolní zkoušky dle jednotl.metod Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 1.12.22
93809 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 1.12.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	AKUST VLASTN ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIČ PROV	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1793-1,2,3; třídící znak:73706.	Zkoušky akustických vlastností konstr. Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 29.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+		A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 29.11.22
96453 2	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 29.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ PRVKY PRO PLOTY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12839, tř.znak:72 3001,3170	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22
96453 2	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 29.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ KE SNÍŽ HLUKU ZE SILNIČ PROV	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1794-2; třídící znak:737061	Zvl.požár.zk.odrazy světla,exist.výparů Podpis kontrolora/Datum:	30.11.22 30.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	PŘÍRODNÍ KÁMEN	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1925,6,1936, 12370,72;znak:721...	Kontrolní zkoušky dle předeps.zk.metod Podpis kontrolora/Datum:	28.11.22 28.11.22
96453 2	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.11.22 29.11.22
96453 1	OPLOCENÍ SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	2.12.22 2.12.22
96704 1	DLAŽBY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY BET A TERACOVÉ DLAŽDICE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13748; tř.znak:723001,32..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 5.12.22
96704 1	DLAŽBY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	PŘÍRODNÍ KÁMEN	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1925,6,1936, 12370,72;znak:721...	Kontrolní zkoušky dle předeps.zk.metod Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 5.12.22
96704 1	DLAŽBY IS SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.12.22 8.12.22
99101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 5.12.22
99101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.12.22 5.12.22



19.11.21

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
99101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO10 - SAD Zhodnocení kontroly:	POVRCHY PRO SPORTOVIŠTĚ UZAVŘENÉHO TVARU	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1222.,3.,616, 15122;tř.zn.:73 59..	Nárazy,umělé stárn., působení přír.vlivů Podpis kontrolora/Datum:	7.12.22 7.12.22
99980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO10 - SAD / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	21.12.22 21.12.22

Studentská verze



19.11.21

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk záměří

Index Číselné označení činnosti v projektu
ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
PSV Kontrolu provádí mistr PSV
Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
G+ - geodet
T+ - technolog
+, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
M Měření (geometrických veličin)
Z Zkouška fyzikálních veličin

Studenttská vě