

DN150 (vratka horkovodu)

Doporučený servisní prostor

2x DN100 (potrubí do a z výparníku TČ)

2x DN50 (potrubí do a z dochlazování)

2x DN100 (potrubí do a z kondenzátoru TČ)

TČ2

TČ1

Místo odběru a vratu chladicí vody
DN200


2x DN50 (potrubí do a z dochlazování)
Izolováno vatou

2x DN100 (potrubí do a z kondenzátoru)
Izolováno vatou

2x DN150 (potrubí do a z 2 výparníků TČ)

2x DN100 (potrubí do a z výparníku TČ)

2x DN150 (potrubí do a z 2 kondenzátorů TČ)
Izolováno vatou

NAVŘHL	ČERNÝ Pavel	Autor	ČERNÝ Pavel	Datum	30.6.2023	SCHVÁLIL		Podpis		Datum		HMOTNOST		MÉRÍTKO	1:100
												PROMÍTÁNÍ:	ISO E	JYP:	
 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ												NÁZEV PŮDORYS UMÍSTĚNÍ TČ			
												ČÍSLO VÝKRESU BP_01		LIST: 1 / 1	