



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
SO04 - Kanalizac								
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	+ +	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+	+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 8.9.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	+ +	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
3104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	+ +	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	+ +	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302. ; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
3408 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+ +	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
6238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	KAMENINOVÉ TROUBY TVAROVKY A SPOJE TRUB	+ +	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 295-2 - 7; 72 5123,4,5200,01,53	Vstupní kontrola; zkušební vzorky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	+ +	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302. ; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	+ +	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, soulhas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6238 1	POTRUBÍ KAMENINOVÉ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	+ +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tříd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...;12... ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+ G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6278 2	POTRUBÍ Z PLASTU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tríd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6278 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+ +	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; trídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
6409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tríd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
6409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; trídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
6409 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
6456 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+ T+ +	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321.;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;řf.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; trídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MRÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
6508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tríd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
6805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+ T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
9108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
9401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
9401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
9705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
9705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
9980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO04 - Kanalizac / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
SO05 - Vodovod								
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
10101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
SO05 - Vodovod								
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
10301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
10601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 15.9.23
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 15.9.23
10701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 15.9.23
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
13104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
16178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
16178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
16178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
16178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
16178 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop,zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
16259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16259 1	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16506 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16608 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+	+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
16805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
19108 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST VNĚJŠÍCH VODOVODNÍCH POTR SYSTÉMŮ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6670, ČSN 75 5911	Proměn.tlakem vody, vzduchu,změny tepla Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
19501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
19501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
19705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznám Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
19705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
19980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO05 - Vodovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
SO08 - Horkovod								
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
20101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznám, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
SO08 - Horkovod								
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
20301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
20601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
20701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 22.9.23
23102 1	ZÁKLADY IS SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznám o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
23102 1	ZÁKLADY IS SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
23102 1	ZÁKLADY IS SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
23102 1	ZÁKLADY IS SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ZÁKLADOVÉ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14991, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
23503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámceva zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídící znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEŽŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
23607 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projekt Podpis stavbyved./Datum:	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PROTI KOROZI OCELOVÝCH POTRUBÍ	+	T+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 03 8376	Kontrolní měření ochrany proti korozi Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SDRUŽENÉ BEZKANÁLOVÉ HORKOVODNÍ SÍTĚ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13941,253,448 488,489;tř.zn:38337.	Kontrolní zkoušky, protokol HSV-PSV Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	SVARY OCEL TLAK SVAŘ POTR NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 9764	Ultrazvukem Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26168 1	POTRUBÍ OCELOVÉ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídící znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
26406 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	T+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
26607 1	NÁTĚRY POTRUBÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-7, projektu	Vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
26607 1	NÁTĚRY POTRUBÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 12944-6,7 ČSN ISO 8501-1,2	Zk.umělým stárnutím, kontr.vzhledu povl. Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
26607 1	NÁTĚRY POTRUBÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	DEGRADACE NÁTĚRŮ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 4628	Klasifikace defektů a změn vzhledu Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
26607 1	NÁTĚRY POTRUBÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	FYZIKÁLNĚ MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚRŮ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 2808,4624 ČSN ISO 2409,2815	Kontrola tloušťky, tvrdosti,přílnavosti Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
26709 1	OST DOK KONST A PRÁCE IS SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
29207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ	+	+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
29207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
29207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
29207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
29401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
29401 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
29980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO08 - Horkovod / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
SO11 - Plyn přel								
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
SO11 - Plyn přel								
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
30101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	1.9.23 1.9.23
SO11 - Plyn přel								
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 22.9.23
30301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 22.9.23
30601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
30701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
33104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
33508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
33508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
33508 1	ŠACHTY NA POTRUBÍ SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1917, třídící znak:72 3147	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
36108 2	POTRUBÍ Z PLASTU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů půs. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	PŘEPRAVNÍ PLYNOVOD	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:38 64..	Tlaková zkouška, revize Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
36108 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; třídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
36258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
36258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
36258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
36258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BEZPEČNOSTNÍ UZAVĚRY PLYNU PRO REGUL.STANICE	+	S+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14382; třídící znak 38 6450	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
36258 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
36755 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
36755 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
36755 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
39501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
39501 1	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
39705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
39705 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
39980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO11 - Plyn přel / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.. ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 16.11.23
SO12 - NN přelo								
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.. ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
SO12 - NN přelo							
40101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 8.9.23
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 29.9.23
40301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.9.23 29.9.23
40601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
40701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
43104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 29.9.23
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+ T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámcí řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
43403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍŤE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
46207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
46207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
46508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
46508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+ +	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
46508 1	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z, A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101, 14396; tříd.znak: 13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
46601 1	ZÁSYPY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
46601 1	ZÁSYPY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+		M, Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
46601 1	ZÁSYPY SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A, Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+		M, Z, D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
46805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
49605 1	VYSPRAVENÍ KRYTŮ ŽIVICE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+		D, Z Protokol, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 10.11.23
49605 1	VYSPRAVENÍ KRYTŮ ŽIVICE SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+		M, Z, D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 10.11.23
49980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO12 - NN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+		M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 16.11.23
SO13 - VN přelo								
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+		M, Z, D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+		M, Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
50101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+		A, Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 15.9.23
SO13 - VN přelo								
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+		M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 6.10.23
50301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+		M, Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.9.23 6.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
50601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
50701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
53104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
53403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
53403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
53403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
53403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
53403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tríd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
56207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	PŮKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+	+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56508 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tríd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 27.10.23
56601 1	ZÁSYPY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímou Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
56601 1	ZÁSYPY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23
56601 1	ZÁSYPY SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 3.11.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
56805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 10.11.23
59605 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	ŽIVÍČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 16.11.23
59605 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 16.11.23
59980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO13 - VN přelo / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 16.11.23
SO06 - Silnoprou								
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
60101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
SO06 - Silnoprou								
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
60301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 6.10.23
60601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO06 - Silnoprou Zhodnocení kontroly:	SILNÍČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
60701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.monitorování Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
63104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 6.10.23
63403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
63403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
63403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
63403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
63403 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tríd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
66207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
66207 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
66601 1	ZÁSYPY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
66601 1	ZÁSYPY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRACE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
66601 1	ZÁSYPY SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
66805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
69605 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
69605 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
69980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO06 - Silnoprou / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
SO14 - CETIN pře							
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
70101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 22.9.23
SO14 - CETIN pře							
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
70301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
70601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
70701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
73104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
73104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.9.23 13.10.23
73503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
73503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+ T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
73503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
73503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
73503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍTĚ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tríd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
76207 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 3.11.23
76501 1	ZÁSYPY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN		+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 10.11.23
76501 1	ZÁSYPY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 10.11.23
76501 1	ZÁSYPY SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN		+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 10.11.23
76805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
76805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
76805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
79107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 16.11.23
79107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 16.11.23
79505 1	VYSPRAVENÍ KRYTŮ ŽIVICE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361..; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
79505 1	VYSPRAVENÍ KRYTŮ ŽIVICE SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
79980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO14 - CETIN pře / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 24.11.23
SO15 - UPC pře								
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23
80101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY		+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 29.9.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
SO15 - UPC pře							
80301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
80301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
80601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
80701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
80701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
83104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	29.9.23 20.10.23
83503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
83503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+ T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
83503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302. ; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
83503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
83503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍŤE	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 27.10.23
86207 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40.,34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 10.11.23
86501 1	ZÁSYPY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
86501 1	ZÁSYPY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
86501 1	ZÁSYPY SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 16.11.23
86805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 24.11.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
86805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 24.11.23
86805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 24.11.23
89107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV	+	S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 24.11.23
89107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 24.11.23
89505 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 24.11.23
89505 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 24.11.23
89980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO15 - UPC pře / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 24.11.23
SO07 - Slaboprou								
100101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
100101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
100101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
100101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třid.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
SO07 - Slaboprou								
100301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
100301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
100601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
100701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
100701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
103104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
103104 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 13.10.23
103503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
103503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámci řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
103503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
103503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
103503 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PROSTOROVÉ PRO INŽ.SÍŤ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14844; tříd.znak:723001,61	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.10.23 20.10.23
106207 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...,34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
106501 1	ZÁSYPY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
106501 1	ZÁSYPY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
106501 1	ZÁSYPY SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
106805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
106805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
106805 1	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
109107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		S+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 16.11.23
109107 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 16.11.23
109505 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23
109505 1	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	16.11.23 16.11.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO07 - Slaboprou / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.11.23 24.11.23
SO01 - Hlavní ob								
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361...; ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 13.10.23
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
SO01 - Hlavní ob								
110102	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEZŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	+	S+	A,M Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídící znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 27.10.23
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 6.10.23
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.10.23 27.10.23
110501	PAŽENÍ 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PAŽICÍ A PODPĚRNÉ VÝKOPOVÉ KONSTRUKCE	+	S+	A,Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13331-2,3377, 14653;zn:738121,2,6	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 20.10.23
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 3.11.23
110701	NÁSPY A SKLÁDKY 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.10.23 24.11.23
110701	NÁSPY A SKLÁDKY 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+	S+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	6.10.23 16.11.23
111352	VRTY PRO PILOTY 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
111352	VRTY PRO PILOTY 2 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.11.23 3.11.23
111402	PILOTY 1 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+	+	A,Z Zápis, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111402	PILOTY 3 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111402	PILOTY 2 SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Zápis o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
111402 3	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111402 2	PILOTY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 10.11.23
111452 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+	+	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	10.11.23 23.2.24
111502 3	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	8.12.23 8.12.23
111502 2	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
111502 5	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	8.12.23 8.12.23
111502 3	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
111502 2	ZÁKLADY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.12.23 1.12.23
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 1	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111606 2	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 19.1.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111657 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 2.2.24
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 23.2.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.12.23 19.1.24
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.12.23 19.1.24
111757 1	KANALIZACE LEŽATÁ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	19.1.24 23.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	16.2.24 16.2.24
112103 2	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.2.24 16.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ +	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 5	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 3	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontroli Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112103 1	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+ T+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 9.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLÝ A V KONSTRUKCÍCH		+ + +	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY		+ S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112253 1	SLOUPY SPODNÍ STAVBY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY TYČOVÉ NOSNÉ		+ T+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13225, tř.znak:72 3001,3052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.2.24 16.2.24
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.3.24 12.4.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 22.3.24
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 22.3.24
112354 1	SCHODIŠTĚ SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	9.2.24 22.3.24
112404 3	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.3.24 22.3.24
112404 2	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112404 3	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	22.3.24 22.3.24
112404 6	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BEDNICÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112404 14	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112404 6	STROP SUTERÉN SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	8.3.24 8.3.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...,proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PŮSOBENÍ RADONU A ŽÁŘENÍ GAMA	+	S+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112607 1	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	NETKANÉ TEXTILIE A GEOTEXTILIE	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 918,963,9862, třídící znak:8061..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	29.3.24 14.6.24
112751 6	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	17.5.24 28.6.24
112751 1	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 4.7.24
113103 4	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113103 4	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV Spec.	PSV Zkuš.				
113103 4	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 5	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 5	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 1	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113103 5	ZDI NOSNÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 26.4.24
113404 5	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	31.5.24 31.5.24
113404 3	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113404 4	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	31.5.24 31.5.24
113404 5	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113404 24	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113404 7	STROPY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tř.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrol: Podpis kontrolora/Datum:	10.5.24 10.5.24
113504 1	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 24.5.24
113504 1	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	7.6.24 7.6.24
113504 2	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 24.5.24
113504 1	SCHODIŠTĚ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		LEŠENÍ PODPĚRNÁ	+	S+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8101,07,zn:08 ČSN EN 12812,39,74	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 24.5.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324.,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMPA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:		BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
113606 1	VJEZDOVÁ RAMP SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ	+	+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321..;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozborů, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 26.7.24
113606 1	VJEZDOVÁ RAMP SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DILATAČNÍ ZKOUŠKA	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 38 3365	Dilatační zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	S+	+	A,M,Z Záznam, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317..,7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	S+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stať.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídicí znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 2	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídicí znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114107 1	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KONSTRUKČNÍ DŘEVO	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 408;tř.znak: 731741,732072,732073	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 30.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídicí znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCEL A OCELOVÉ VÝROBKY	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti; třídicí znak:4203..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	JAKOST A TOLER ROZMĚRŮ ŘEŽŮ PŘI ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM	S+	+	A,M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 9013,7287 třídicí znak:0534..	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 30.8.24
114157 1	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘEŠ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZKOUŠKA POSTUPU SVAŘOVÁNÍ	+	T+	A,Z Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 15614; třídicí znak:050313	Svařování zkuš.kusu obloukem nebo plam. Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 23.8.24
114307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
114307 1	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91,ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
114409 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.9.24
114409 8	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOMÍNOVÉ A ODVĚTRÁVACÍ PRŮDUCHY	+	T+	A,Z,D Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1457,1806/59; třid.znak:734201-41	Funkční zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
114409 1	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
114457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 20.9.24
114457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 20.9.24
114457 1	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12.,, ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 6.9.24
114457 2	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1253-2; třídící znak:136366	Kontrolní zkoušky zatížením Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 13.9.24
114557 1	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.12.24
114727 7	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POJISTNÉ HYDROIZOLACE POD SKLÁDANÉ KRYT STŘECH		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13111; třídící znak:7276..	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
114727 3	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
114727 1	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
114807 4	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR. A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záznam o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 3.1.25
114807 1	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PVC		+	D,Z Certif.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 607, EN 1462, tříd.znak 747704,06	Vstupní kontrola, kontr.spojů,těsnění Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 3.1.25
114859 1	PŘESUN HMOT STŘECHA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 8.11.24
115103 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115103 2	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrol; Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115103 1	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PŮSOBNÍ RADONU A ŽÁRENÍ GAMA		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0601, ČSN 73 0602	Měření pronikání z podloží a z konstr. Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 19.7.24
115127 5	PŘÍČKY A PODHL. SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
115127 25	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	G+	+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115127 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY-UPRAV VÝROBKÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14190,13963; třídící znak 72 249.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115127 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDK DESKY A KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 520,14195, 13950; zn:72 360.,1.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115127 1	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 9.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 23.8.24
115327 2	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ		+	A,(M) Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12153,4,5,79, 13050,1; znak:74720.	Zk.zat větrem,tlakem průvzd,náraz,vodotěš Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ		+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 30.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 30.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.,, 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.,	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115327 1	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SKLO VE STAVEBNICTVÍ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Zn:701.;ČSN EN 1063 ČSN EN ISO 12543-4	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 16.8.24
115357 16	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 4.10.24
115357 4	TRUHLÁŘI OKNA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST VÝPLNÍ OTVORŮ		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	746+747,ENV 1628-30, 1522-3,42,43,77,86.,	Zkoušky odolnosti proti více vlivům Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 4.10.24
115507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ KANALIZACE		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6760 noveliz.	Zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
115507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 12.7.24
115507 1	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRO VNITŘNÍ KANALIZACI		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13564-2,12380 tř.znak:13 63..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 12.7.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný	
			HSV Spec.	PSV Zkuš.					
115507 3	KANALIZACE VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY		+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24	
115527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 8.11.24
115527 4	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		S+	+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 18.10.24
115527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL			+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 30.8.24
115527 1	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY			+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 30.8.24
115527 4	VODOVOD ROZV A ARMATURY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY			+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 8.11.24
115607 1	ROZVODY ŮT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 11.10.24
115607 1	ROZVODY ŮT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SVARY A DOKLAD O KVALIFIKACI SVÁŘEČŮ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1412-8,1289, 1435,12062,12517	Odb.posouzení,RTG zk vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 11.10.24
115607 1	ROZVODY ŮT VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL			+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.7.24 6.9.24
115627 1	ARMATURY ŮT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115627 1	ARMATURY ŮT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY A POTRUBÍ			+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:13....; projektu	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 25.10.24
115627 1	ARMATURY ŮT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY			+	M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OTOPNÁ TĚLESA			+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 442-2, třídící znak 06 11..	Vstupní kontrola, kontrola certifikátu Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 1.11.24
115647 1	OTOPNÁ TĚLESA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 15.11.24
115657 12	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA POTRUBÍ			+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 7212, 7213; ČSN 38 3365	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 8.11.24
115657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY PRO TZB A PRŮM.INSTALACE			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14706,14707; třídící znak:7272..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115657 1	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY			+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 993,1402; třídící znak:7260..	Fyz.zk dle předeps. zk.metod,vstup.kontr Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 1.11.24
115687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ŮT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 3.1.25
115687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ŮT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
115687 1	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 3.1.25
115707 1	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
115727 1	SILNOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
115747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
115747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 29.11.24
115747 1	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62208,50300	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 29.11.24
115767 1	SLABOPROUD TRUBKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL.-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 11.10.24
115787 1	SLABOPROUD VODIČE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL.-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 22.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	S+	+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 15.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	T+	+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 15.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	S+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 22.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ	T+	+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 15.11.24
115807 1	VZDUCHOTECHNIKA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL. A JINÉ	T+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 22.11.24
115901 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB. CU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.12.24 10.1.25
115901 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB. CU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	S+	+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	8.11.24 6.12.24
115902 1	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SDĚLOVACÍ INSTAL.-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:34....; ČSN 33 40...34	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 13.12.24
115905 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ	S+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 27.12.24
116109 24	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNĚ STOJÍCÍ	S+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7381...;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 20.9.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
116207 8	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70..., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 11.10.24
116207 1	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝROBKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 826, 1602-9, 12085-91, ČSN 72 7...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 11.10.24
116306 8	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.9.24
116306 4	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.9.24
116306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOVOVÉ PLETIVO A LIŠTY		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13658-1; třídící znak:723614	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
116507 6	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306...; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 8.11.24
116507 1	HYDROIZOL SANITÁR PROST SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 8.11.24
116607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	20.9.24 20.12.24
116607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MATERIÁLY PRO AKUSTICKOU IZOLACI		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:730502,5 ČSN EN 29053,ISO9052	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.12.24
116607 1	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SÁDROVÁ LEPIDLA		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14496, třídící znak 72 2492	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.12.24
116806 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 1.11.24
116806 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
116806 3	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
116806 5	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
116806 2	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	BĚTON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tříd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
116806 21	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
116806 1	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POTĚROVÉ MATERIÁLY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13892,13454-2 třídící znak 72 248.	Fyzikální zkoušky zkušebních těles Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HLUK DOMOVNÍCH VODOVODŮ		+	M Záznam o měření Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 3822 třídící znak:730536	Zkoušky v budovách Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 15.11.24
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 15.11.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV Spec. Zkuš.				
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY K ROZVODU PITNÉ VODY	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13828; třídící znak:13 5821	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 8.11.24
117226 1	VODOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 15.11.24
117303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontroli: Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
117303 1	OBEZDÍVKY ZAŘÍZ PŘEDMĚTŮ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,projektu	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
117357 2	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117357 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251.; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117357 1	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117357 2	OBKLADY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 29.11.24
117407 2	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 13.12.24
117407 2	PODLAHY SYNTETICKÉ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 29.11.24
117607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
117607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251.; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
117607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB	+		A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 22.11.24
117607 3	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	6.12.24 6.12.24
117607 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
117707 9	MALBY VNITŘNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 29.11.24
117757 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	S+	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71.13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 20.12.24
117859 1	PŘESUN HMOT POVRCHY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY	+	+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 17.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV	PSV				
118109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝTAHY	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 27 4007; ČSN EN 81	Odborné zkoušky, inspekční prohlídka Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 24.1.25
118109 1	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 17.1.25
118207 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 31.1.25
118207 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektů	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 13.12.24
118207 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 6.12.24
118207 3	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2601-3,11; ČSN P ENV 1090	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	6.12.24 20.12.24
118307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY LAMINÁTOVÉ	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,13329	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.11.24 20.12.24
118307 1	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ NA DŘEVĚNÝCH PODLAHÁCH	+	S+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN P CEN/TS 15676; třídící znak:492121	Kyvadlová zkouška Podpis kontrolora/Datum:	6.12.24 27.12.24
118357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE	+	+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektů	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118357 1	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ	+	+	D,Z Cert., záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 7731	Vstupní kontrola, kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118507 11	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZDRAVOTNICKÁ KERAMIKA	+	S+	D,Z Certif., záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:724841-72; EN 13407,14528,14688	Vstupní kontrola, funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 10.1.25
118507 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ VODOVOD	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 806, ČSN 73 6660,73 6670	Odborné posouzení, zkušební přetlak Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 31.1.25
118507 1	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ARMATURY ODPADOVÉ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 274-2-3,12541 tř.znak: 13 7210,11	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 10.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AKUSTIKA-ZVUKOVÁ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Znak730501-40;ČSN EN 20140-2,ISO 140,717,	Měření v budovách Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+	T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektů	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ BUDOV	+	S+	A,Z,M Rev.zpr.,záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1751,13264, 12238,9,1366;zn127..	Funkční zkoušky dle předepsaných postupů Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ K ZABUDOVANÉ TECHNOL A JINÉ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN ISO 8421, znak:389000;projektů	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118557 1	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE	+	+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
118607 1	MĚŘENÍ A REGULACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	SYSTÉM TOPENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 06 0310,EN 1264; třídící znak:0603..	Topné zkoušky, zkoušky těsnosti Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 3.1.25
118657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDICÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.1.25 24.1.25
118657 1	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED ELEKTROMAGNETICKÝMI POLI		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:3679..; ČSN EN 5036..,62209..	Měření intenzity elektromagnet.pole Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0580; projektu	Funkční zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ		+	M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12193,464, ČSN 36 0011;zn:3600.	Měření specifických hodnot osvětlení Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ÚDRŽBA VNITŘNÍCH OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	TNI 36 0451; třídící znak:360451	Funkční zkouška dle tech.normal.inform. Podpis kontrolora/Datum:	31.1.25 31.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118707 1	SILNOPROUD KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	DIGESTOŘE		+	D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 14175-3,-4; třídící znak:847500	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.1.25 17.1.25
118809 3	VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	JAKOST ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB		+	A Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13549; třídící znak:018101	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	10.1.25 10.1.25
118859 1	PŘESUN HMOT KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	STAVEBNÍ VÝTAHY		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1215.,12811-3 ČSN 27 4403, 73 812.	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 17.1.25
118900 1	OSTATNÍ PRÁCE KOMPLETACE SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 17.1.25
119109 9	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ TRUBKOVÁ A DÍLCOVÁ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 8107,8173; ČSN EN 39,74,12810	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 23.8.24
119109 9	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	LEŠENÍ POJÍZDNÁ A VOLNÉ STOJÍCÍ		+	A,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7381..;ČSN EN 1004,1298,12811-3	Kontrolní zkoušky, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 30.8.24
119207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílčích procedur Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 6.9.24
119207 1	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	TEPELNÁ OCHRANA STAVEBNÍ		+	A,M Záznam ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 054/5/6/7., ČSN 72 70.., 64 3510	Měření šíření tepla Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 6.9.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
119257 1	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANA PŘED BLESKEM		+	A,M Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 62305; třídící znak:341390	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 27.12.24
119287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLACE STAVEB PROVEDENÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7306.; ČSN P 73 06...proj.	Odborné posouzení, vizuální kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
119287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY		+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
119287 1	HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽÍÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	HYDROIZOLAČNÍ PÁSY A FÓLIE		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13375; třídící znak:7276..	Fyzikální zkoušky stanovených těles Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 20.12.24
119306 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119306 5	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ VNĚJŠÍCH TEPEL IZOL KOMPOZITNÍCH SYSTÉMŮ		+	A Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2529	Odborné posouzení dílech procedur Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119306 3	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VNĚJŠÍ OMÍTANÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-1; Třídící znak:733710	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119306 1	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A SYST NA OCHRANU A OPRAVY BETON KONSTRUKCÍ		+	D,Z Cert.rev.zpráva Podpis stavbyved./Datum:	T.znak:7321...;ČSN EN 43,1504,12192,13395.	Chemické rozbory, fyzikální zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 13.9.24
119387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 27.12.24
119387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
119387 1	SILNOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	ELEKTRICKÁ SVÍTIDLA		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 60598; třídící znak:360600	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
119407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	AUTOMATIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BUDOV		+	A,Z,D Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 16484; tř.znak:738521,25,30	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 27.12.24
119407 1	SLABOPROUD KOMPLET VENK SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKÝ A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 20.12.24
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROVÁDĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3450, ČSN 73 3451	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	8.11.24 10.1.25
119527 1	PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MALTOVINY A LEPIDLA PRO KERAMICKÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1323,24,48; tříd.znak:722462,3,6	Kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 3.1.25
119587 3	KLEMPÍŘÍ FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	KLEMPÍŘSKÉ KONSTR A PRÁCE Z KOVOVÝCH VÝROBKŮ		+	A,D Atest, záz.n.o k Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3610; projektu	Vstupní kontrola, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 17.1.25



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
119587 1	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OKAPOVÉ PRVKY Z PLECHU		+	D,Z Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 517,612,1462; třídící znak:7477..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 17.1.25
119627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	MONTÁŽ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3630; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 24.1.25
119627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, atest Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 24.1.25
119627 1	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 3305; projektu	Odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 24.1.25
119980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO01 - Hlavní ob Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.2.25 7.2.25
SO10 - Retenční								
120101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK		+ T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY		+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
SO10 - Retenční								
120201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU		+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 2.8.24
120601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA		+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30...	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 9.8.24
120701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE		+ G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 9.8.24
120701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ		+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	26.7.24 9.8.24
120802 1	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 9.8.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
				HSV	PSV Spec. Zkuš.				
123202 1	ZÁKLADY IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 9.8.24
123202 1	ZÁKLADY IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 9.8.24
123202 1	ZÁKLADY IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 9.8.24
123202 1	ZÁKLADY IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 9.8.24
123202 1	ZÁKLADY IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BEDNÍČÍ PRVKY STOJKY A PODPĚRNÉ NOSNÍKY	+	S+	A,Z,D Certif., Záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1065,13377; tr.znak:738115,8122	Odborné posouzení, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 9.8.24
123404 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 30.8.24
123404 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 30.8.24
123583 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+	S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámcova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
123583 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN	+	T+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:75 6510 ČSN EN 858	Kontrolní zkoušky v rámcí řízení jakosti Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
123583 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
123583 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; tríd.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
123583 1	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 23.8.24
126678 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102.,12..., ISO 1347.;zn:75...	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126678 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	SKUTEČNÝ STAV POTRUBÍ	+	G+	A,M Zápis, protokol Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Zaměření skut.stavu, souhlas se záhozem Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126678 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126678 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	ODOLNOST MECH SPOJŮ TLAK TRUB SYSTÉMŮ Z TERMOPLAST	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 712	Vystavení spojů pús. podélné síly Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126678 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	PROVÁDĚNÍ STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1610,12889; tríd.znak:756114,5	Zkoušky mechanických fyzik a chem vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126678 1	POTRUBÍ Z PLASTU SO10 - Retenční Zhodnocení kontroly:	/	SVAŘOVANÉ SPOJE PLASTŮ	+	+	Z Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12814,13100; trídící znak:05682.	Zk ohybem,tahem,RTG, makroskop.zk,ultrazv Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
126698 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY PRŮMYSLOVÉ	+		D Atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12266,ČSN ISO 15848;tř.znak:13300.	Vstupní kontrola, doklad o atestaci C Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126698 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY A TVAROVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1916; třídící znak:7231..	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126698 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	POKLOPY A VTOKOVÉ MŘÍŽE PRO DOPRAVNÍ PLOCHY	+		Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 124	Kontrolní zkouška, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126698 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	STUPADLA A ŽEBŘÍKY PRO PODZEMNÍ VSTUPNÍ ŠACHTY	+		Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13101,14396; tříd.znak:13 6352,3	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126698 1	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	ARMATURY-PRŮTOKOVÉ ZTRÁTY	+		M Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1267; třídící znak:133010	Měření tlakové ztráty zk.tekutinou Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 6.9.24
126751 1	ZÁSYPY SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 13.9.24
126751 1	ZÁSYPY SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 13.9.24
126751 1	ZÁSYPY SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 13.9.24
129109 1	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	TĚSNOST TLAKOVÝCH NÁDOB	+	T+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 69 001.	Revize Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 13.9.24
129128 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	VODOTĚSNOST STOK A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK	+	T+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 13.9.24
129128 1	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ TLAKOVÉ SYSTÉMY STOKOVÝCH SÍTÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1671; třídící znak:756111	Zkoušky tlakového systému splašk.vod Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 13.9.24
129980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO10 - Retenční / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 20.9.24
SO02 - Sadové úp								
130201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 27.9.24
130201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24
133101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+		Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
133101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g.sledování Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
133101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+		A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,..; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
133759 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
133759 1	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDILÝ A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
133809 2	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
133809 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
136453 1	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	S+	A,M,Z Záznam, protokol. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 380-391,594; t.znak:7317...7328..	měření zkušeb.vzorků statické zátěž.zk. Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
136453 1	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	VLASTNOSTI DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 207.; ČSN EN 1195,789	Zkoušky chování při stat.a ráz.zatížení Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
136453 1	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ	+	T+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 138.,12512; třídící znak:73176.	Cyklické kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
139101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	KVĚTINÁŘSTVÍ OKRASNÉ STROMY A KEŘE	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 4750,51, ČSN 46 4901,02	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
139101 1	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	OCHRANA ROSTLIN A HNOJENÍ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 46 5730, ČSN 46 5750	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
139253 1	DROBNÁ ARCHITEKTURA SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
139253 1	DROBNÁ ARCHITEKTURA SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
139253 1	DROBNÁ ARCHITEKTURA SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ ULIČNÍ A ZAHRADNÍ VÝROBKY	+	+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
139253 1	DROBNÁ ARCHITEKTURA SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
139253 1	DROBNÁ ARCHITEKTURA SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	PASIVNÍ BEZPEČNOST PODPĚR KONSTR ZAŘÍZ NA POZEM KOM	+	S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12767; třídící znak:737085	Zkoušky a hodnocení absorbčních vlastn. Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 15.11.24
139980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO02 - Sadové úp Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
SO09 - VO								
140101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO / Zhodnocení kontroly:	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24
140101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO / Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361... ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji: HSV PSV Spec. Zkuš.	Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
SO09 - VO							
140101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO /	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24
140101 1	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO09 - VO /	GEOTECHNICKÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY	+ +	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Tříd.znak:731000,01; Eurokód7:EN 1997-2,3	Průzkum a vyhodn.lab a terénních zkoušek Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24
SO09 - VO							
140301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO09 - VO /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+ G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24
140301 1	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO09 - VO /	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 4.10.24
140601 1	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO09 - VO /	SILNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLA	+ +	A,M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:30....	Techn.prohl.vozidel mimo povin.interval Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 11.10.24
140701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO09 - VO /	ZEMNÍ PRÁCE	+ G+ +	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 11.10.24
140701 1	NÁSYPY A SKLÁDKY SO09 - VO /	SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ	+ S+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 83 803.	Dodržení technických podm.,monitorování Podpis kontrolora/Datum:	4.10.24 11.10.24
143304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO /	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PROVEDENÍ	+ S+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 732400,1201,0511 ČSN EN 12269	Posouzení dle ČSN, trámčova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
143304 1	PODKLAD A VEDL KONSTR IS SO09 - VO /	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
146407 1	SILNOPROUD OSTATNÍ SO09 - VO /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 1.11.24
146407 1	SILNOPROUD OSTATNÍ SO09 - VO /	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE	+ T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 1.11.24
146507 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO09 - VO /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
146507 1	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU SO09 - VO /	PRŮBĚŽNÁ ZKOUŠKA NAPĚTÍM	+ S+	Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:347028; ČSN EN 62230	Vytvoření doporučené hladiny napětí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
146558 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO09 - VO /	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
146558 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO09 - VO /	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY	+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 40-3; ČSN 73 2093	Zkoušky, revize Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
146558 1	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY SO09 - VO /	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO STOŽÁRY A SLOUPY VENKOVNÍ	+ +	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,12843, tř.znak:72 3001,3055	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 25.10.24
146601 1	ZÁSYPY SO09 - VO /	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+ +	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 1.11.24

25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
146601 1	ZÁSYPY SO09 - VO /	ZEMNÍ PRÁCE	+	+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 1.11.24
146601 1	ZÁSYPY SO09 - VO /	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	25.10.24 1.11.24
149980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO09 - VO /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 1.11.24
SO03 - Komunikac								
150201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO03 - Komunikac /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
150201 1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO03 - Komunikac /	ZEMNÍ PRÁCE	+	G+	M,Z Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3050; projektu	Měření; kontrolní a průkazní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	11.10.24 11.10.24
153101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO03 - Komunikac /	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO03 - Komunikac /	ZEMNÍ TĚLESO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	+	S+	M,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 6133; projektu	Kontrolní a průkazní zkoušky, g sledování Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153101 1	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO03 - Komunikac /	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - Komunikac /	POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ OBJEKTU	+	G+	M Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 0411, ČSN 73 0420	Geodetickým měřením Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - Komunikac /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - Komunikac /	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.., ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - Komunikac /	GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN	+	+	A,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN ISO 22476,...; T.znak:72 1004,07,11	Ter.penetrač.zkoušky laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153155 1	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO03 - Komunikac /	ZHUTNĚNÍ ZEMIN A SYPANIN	+	+	Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 72 1006, ČSN 73 3052	Kontr.dynam.zkoušky, statist.plánem,přímo Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153222 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO03 - Komunikac /	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153222 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO03 - Komunikac /	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153222 1	PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO03 - Komunikac /	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY PRO SCHODIŠTĚ	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,14843, třídící znak:72 3001	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	18.10.24 18.10.24
153253 1	SCHODIŠTĚ STUPNĚ NA TERÉN SO03 - Komunikac /	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...,ČSN 732011 ČSN P ENV 13670-1	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 1.11.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
153253 1	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	BETON ČERSTVÝ,ZTVRDLY A V KONSTRUKCÍCH	+	+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12350,90,504; třid.znak:731302,3	Nedestruktivní kontrolní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 1.11.24
153253 2	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	1.11.24 1.11.24
153509 6	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
153509 1	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	BETONOVÉ PREFABRIKÁTY ULIČNÍ A ZAHRADNÍ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13369,13198, tř.znak:72 3001,3020	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 15.11.24
153553 1	PALISÁDY SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	15.11.24 22.11.24
156205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 6.12.24
156205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 6.12.24
156205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	ŽIVIČNÉ SMĚSI A ASFALTY	+	+	D,Z Protokol,záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.; ČSN EN 12697,12970	Vstupní kontrola, Marshallova zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 6.12.24
156205 1	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.,, ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 6.12.24
156305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 22.11.24
156305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	STAVBA A VLASTNOSTI VOZOVEK	+	T+	M,Z,D Zápis, záznam Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:7361.,, ČSN EN 13036,13877..	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 22.11.24
156305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	+	+	Z Protokol Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 12697,13036, 13108;tř.znak:7361..	Fyzikální zkoušky drenáž.schop.vozovek Podpis kontrolora/Datum:	13.12.24 13.12.24
156305 1	DLAŽBA KOMUNIKACE SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	DLAŽEBNÍ DESKY A BLOKY Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1338+1339, tř.znak:72 3038+3039	Kontrolní zkouška Podpis kontrolora/Datum:	22.11.24 22.11.24
159359 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	ODVODŇOVACÍ ŽLABKY PRO DOPRAVNÍ A PĚŠÍ PLOCHY	+	g+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1433; třídící znak 13 6302	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 20.12.24
159359 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 20.12.24
159359 1	ODVODŇOVACÍ ŽLABY KOVOVÉ SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	PRŮTOK KAPALIN V OTEVŘENÝCH KORYTECH	+	S+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:2593.; ČSN ISO 748,1088,...	Měření pomocí několika metod Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 20.12.24
159725 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁLÉ A PROMĚNNÉ	+	S+	Z,D Záznam, atest Podpis stavbyved./Datum:	Třid.znak:737030,33; ČSN EN 12899,12966-2	Kontrolní zkoušky, vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 27.12.24
159759 1	DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	+	S+	Z,D Záznam, cert. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1824/71,13459 12802,1463;zn:73701.	Zkoušky na vozovce, laboratorní zkoušky Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 27.12.24



25.12.23

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
159801 1	KONSTR NA KOMUNIKACÍCH SO03 - Komunikac Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.12.24 27.12.24
159980 1	VÝSTUPNÍ KONTROLA SO03 - Komunikac / Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	27.12.24 27.12.24

Studentská verze



25.12.23

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
 ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
 PSV Kontrolu provádí mistr PSV
 Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
 Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
 G+ - geodet
 T+ - technolog
 +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
 D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
 M Měření (geometrických veličin)
 Z Zkouška fyzikálních veličin

Studentská věc