



Legenda:

- AW Výstup TV
- DA Membránová expanzní nádoba
- EK Vstup studené vody
- FA Čídllo venkovní teploty
- FB Čídllo teploty TV
- FE Napouštěcí a vypouštěcí kohout
- HC Otopný okruh
- K Nástěnný kotel Logamax GB072
- KR Zpětná klapka
- MC Bezpečnostní termostat
- KW Elektrická topná vložka
- PC Oběhové čerpadlo otopného okruhu
- RC Prostorový snímač teploty
- RK Zpátečka vytápění
- RS Zpátečka zásobníku
- SA Uzavírací ventil
- SMF Filtř
- SV Studená voda
- TV Teplá voda
- VC Směšovací ventil otopného okruhu
- VK Výstup do vytápění
- VS Výstup do zásobníku
- Z Zásobník TV Logalux SU200

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ		ČÍSLO VÝKRESU: 1-001
FAKULTA STROJNÍ		DATUM
VYPRACOVAL	Marat Ignatyev	MĚŘÍTKO 1:50
PROJEKT	Otopná soustava v nízkoenergetické a pasivní budově	Lokalita: Zlín
ODDÍL	Schéma zapojení	
ČÁST	Zdroj tepla: kotel na plyn	