

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	RODINNÝ DŮM NA ŠPITÁLCE
Jméno autora:	LENKA BENDOVIÁ
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury
Oponent práce:	prof. Tomáš Šenberger
Pracoviště oponenta práce:	Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno
Kompletní práce, splněné zadání	

Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy	D - uspokojivě
<i>Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.</i>	
Nevhodné umístění stavby na pozemku – osluněná strana záměrně (?) cloněna vstupem a garáží, obytný prostor otevřený především na SZ. Koncept téměř vesnického domu do exkluzivní lokality, nevyvážené architektonické řešení, každá strana domu – jiný jazyk.	

Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	B - velmi dobře
<i>Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.</i>	
Správně strukturované dispozice, nevyužitá příležitost výhledu na Prahu a orientace obytných prostorů ke světovým stranám, výškově značně předimenzovaný obytný prostor.	

Kvalita technického řešení	D - uspokojivě
<i>Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.</i>	
Konstrukční řešení využívá kompletní systém YTONG, včetně stropních i střešních konstrukcí. Není jasné, proč strop nad 1.NP je navržený monolitický v celém rozsahu půdorysu. Ve zprávě k řešení střešní konstrukce jsou uvedena ztužující ocelová táhla „schovaná v dřevěných trámech“. Oponent dřevěné trámy nenašel. V podlaze je logičtější kročejová izolace než tepelná.	

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	C - dobře
Kompletní elaborát zpracovaný na průměrné úrovni.	

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Průměrná práce, slabý koncept nekorespondující s lokalitou, neinvenční architektonický návrh.

Otázka: Materiálové varianty střešních konstrukcí sedlových střeš.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **D - uspokojivě**.

Datum: 15.6.2016

Podpis: