

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům ve Vinoři typu cohousing
Jméno autora:	Barbora Slezáková
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	K 129 - Katedra architektury
Oponent práce:	prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
Pracoviště oponenta práce:	K 129 - Katedra architektury

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání	splněno s většími výhradami
<i>Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.</i>	
Zadání splněno, stavebně technické řešení zpracováno velmi schematicky.	
Kvalita analýzy konceptu, kvalita výsledné formy	B - velmi dobře.
<i>Posuďte úroveň výchozího konceptu a finálního architektonického/urbanistického řešení.</i>	
Silná a srozumitelná analýza dopracovaná do kvalitního architektonicky urbanistického výsledku.	
Provozní řešení, kvalita prostorových vazeb	C - dobře.
<i>Posuďte kvalitu dispozičního a provozního řešení. Vyjádřete se k prostorovému řešení.</i>	
Čisté a srozumitelné. Otázkou je orientace jednotlivých prostor ke světovým stranám a exteriéru (rodičovská ložnice na jihozápad, obývací prostor na východ). Nejasné využití patra nad dětskou ložnicí. Disproporce velikosti kuchyňského prostoru oproti obývacímu. Problematická vazba terasy na kuchyňské a obývací prostory.	
Kvalita technického řešení	C - dobře.
<i>Posuďte správnost volby a návrhu technického řešení.</i>	
módní řešení obvodového pláště a střechy by v realu vyvolávalo problémy. Nejasná, nebo nedořešená finální povrchová úprava vnější vrstvy tepelné izolace obvodového pláště. Problematická ochrana interiéru proti slunečnímu záření. TZB velmi schematické. Nejasnost odvodnění plochy střech.	
Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	B - velmi dobře.
<i>Vyjádřete se k úrovni zpracování závěrečné práce, posuďte věcné, jazykové a obrazové kvality práce, vyjádřete se ke grafickému zpracování práce.</i>	
Dokumentace úplná, v technické části schematická. Grafická úroveň velmi dobrá.	

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Celkové řešení dává přednost architektonickému výrazu objektu na úkor některých provozních a funkčních vazeb a technického zpracování.

Otázky: - Jak se objekt ochrání před slunečním zářením?

- Jaký je důvod umístění obývacího prostoru k východní fasádě?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

C - dobře.

Datum: 14.06.2016

Podpis: