

PŘÍLOHA Č.1 – NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK DO ZÁZEMÍ BAZÉNOVÉ HALY

| JEDNOTKA | ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU dle hyg. požadavků | | | | | | | | MNOŽTÍVÍ PŘIVÁDĚNÉHO ČESTVÉHO VZDUCHU | NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU | SKUTEČNÉ MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU | CELKOVÉ MNOŽTÍVÍ PŘIVÁDĚNÉHO ČESTVÉHO VZDUCHU | CELKOVÉ MNOŽTÍVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU | |
|----------|-----------------|-------------------|---|-------|-----------|-------------|----------|--------|---------------|---------|---|--|--|---|---|--|
| | | | OBJEM MÍSTNOSTI | osoby | sportovci | šatní místo | umyvadlo | sprcha | toaletní mísa | pisoiár | | | | | | |
| | | | | 25 | 70 | 20 | 30 | 200 | 50 | 25 | | | | | | |
| VZT2 | 1.10 | ŠATNA M | 575,8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | | |
| | 1.11 | WC M | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | | 235 | 200 | | | |
| | 1.12 | SPRCHY M | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 830 | 800 | | | |
| | 1.17 | ŠATNA - BABY VANA | 40,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 30 | 0 | | | |
| | 1.18 | BABY VANA | 32,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 200 | 200 | | | |
| | 1.22 | ŠATNA Ž | 665,2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | | | | | |
| | 1.23 | BABY KOUTEK | 61,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | | | | | |
| | 1.24 | WC Ž | 104,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 250 | 450 | | | |
| 1.25 | SPRCHY Ž | 104,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 830 | 900 | 2550 | 2550 | | |
| VZT 3 | 1.02 | VSTUPNÍ HALA | 700,9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1265 | | | | |
| | 1.13 | UMÝVÁRNA M | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 30 | | | | |
| | 1.14 | WC M | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 75 | | | | |
| | 1.15 | UMÝVÁRNA Ž | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 30 | | | | |
| | 1.16 | WC Ž | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 100 | | 1500 | 1500 | |
| VZT4 | 1.09 | POSILOVNA | 433,9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | | 1400 | 1400 | |