

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:	Rodinný dům
Jméno autora:	Zuzana Zwaschková
Typ práce:	bakalářská
Fakulta/ústav:	Fakulta stavební (FSv)
Katedra/ústav:	Katedra architektury – K129
Vedoucí práce:	Ing.arch. Michal Šmolík
Pracoviště vedoucího práce:	Katedra architektury – K129

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Splnění zadání práce	splněno
----------------------	---------

Aktivita, kreativita a samostatnost při zpracování práce	B - velmi dobře
Pracovitá a aktivní studentka řešení průběžně konzultovala a práce měla pozitivní vývoj.	

Kvalita architektonického/urbanistického řešení včetně funkčního a prostorového uspořádání	C - dobře
Jednoduchý koncept jakéhosi přechodového krystalu konstruovaného mezi krajní objekty proluky je nosný, architektonické zpracování ale není příliš přesvědčivé a působí schematicky. Dispoziční řešení je funkční, postrádá však mimo dvoupatrovou část s lezeckou stěnou vynalézavost v prostorovém utváření vnitřních prostor. Umístěním každého člena domácnosti do samostatného podlaží tak není příliš podpořen pocit sounáležitosti obyvatel. Pro objekt této podlažnosti cenné použití výťahu je ve společenském patře poněkud rušivým prvkem.	

Kvalita technického řešení	C - dobře
Vhodně zvolený železobetonový monolit pro konstrukci domu je opláštěn plechovou krytinou, která není blíže materiálově specifikována, přestože to bude velmi důležitá hodnota ve vnímání domu v průběhu jeho životnosti. Technické řešení je dobře dokumentováno, obzvláště komplikované bude řešení odvodu dešťových vod v oknem a terasou přerušených okapových hranách.	

Úplnost, srozumitelnost a grafická úroveň práce	C - dobře
Odevzdaná práce je úplná, má logickou strukturu a dobrou grafickou úroveň. V pohledech a řezech chybí stáří pro posouzení měřítka. Předložená vizualizace díky příliš blízkému stanovišti bohužel nedokumentuje návrh v celém kontextu okolních budov a prostředí.	

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Hmotově dobře promyšlený koncept objektu spojujícího původní zástavbu různých měřítek s poněkud těžkopádným architektonickým řešením fasád.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm **C - dobře**.

Datum: 16.6.2017

Podpis: