

Bakalářská práce Městský úřad a knihovna v Kácově

letní semestr 2016 / 2017

Autor: Štěpánka Poučová

Ateliér Doc. ing. arch. Hany Seho

Fakulta architektury ČVUT

Podkladem pro bakalářskou práci je studie bloku veřejných budov v Kácově, z nichž autorka řešila samostatně stojící hmotu městského úřadu a knihovny. Ve zvenčí strohé budově mě zaujal zejména prostor knihovny s ochozem a vloženým schodištěm. Pochyby mám o atraktivitě kavárny, umístěné ve 3.NP. Dále mi není jasná funkce neoznačeného venkovního prostoru na západní straně 3. NP.

Kvalita architektonicko stavební části projektu je poněkud nevyrovnaná. Půdorysy a řezy jsou zpracovány přiměřeně podrobně a přehledně, nicméně jsou v nich zřejmé dispoziční kolize např. u toalet v 1.PP neumožňují umyvadla otevření dveří, wc pro invalidy má opačný směr otevírání dveří atd. Pohledy jsou ryze technické a uvítal bych u nich legendu materiálů a barev. Chybí i grafické znázornění spárořezu travertinového obkladu, který je zmíněn pouze v textu a skladbách konstrukcí. V detailech studentka aplikovala typová řešení, přičemž téměř ve všech chybí napojení podlahových krytin na stěny.

V části techniky prostředí budov jsou řešeny všechny nezbytné profese. Pozitivně vnímám, že studentka řeší i otázku chlazení objektu v letním období. Vytápění je navrženo formou aktivace betonového jádra. Nenašel jsem v dokumentaci, zda je tento systém doplněn přívodem teplého vzduchu. Klimatizační jednotky, umístěné na střeše by bylo nutno připojit i ke zdroji tepla a zobrazit je i v pohledech.

V části interiérového detailu se autorka věnovala knihovně. V půdorysech a pohledech na stěny chybí legendy nebo popis navržených materiálů. Ve výkresu, který dokumentuje regály a zábradlí, je obtížné se vyznat. Není zřejmé, z čeho jednotlivé prvky jsou, jak jsou spojovány atd. Detail kotvení zábradlí je zjevně nefunkční.

Posuzovanou bakalářskou práci hodnotím jako podprůměrnou.

Návrh hodnocení: **D**

Ing.arch. Aleš Papp

V Praze, 17.6.2017

