



LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - ZPĚTNÉ POTRUBÍ
- KK - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LOGAMAX PLUS GB062-14, OTEVÍRACÍ PŘETLAK 300 kPa, EN 8 I
- PZO - PLYNOVÝ PŘÍMO OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY ARISTON P CA 150
- 11-600x1000 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYPU KORADO KLASIK
- TRV - TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL DN/ČÍSLO PŘEDNASTAVENÍ
- RŠ - REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DN/ČÍSLO PŘEDNASTAVENÍ
- 002- ČÍSLO MÍSTNOSTI
- 18° - VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
- 01 - ČÍSELNÉ OZNAČENÍ STOUPAČIHO POTRUBÍ

POZNÁMKA:
 VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z MĚDI A IZOLOVÁNO IZOLACÍ TUBOLIT S O TL. 13 mm
 POTRUBÍ BUDE VEDENO VOLNĚ PO SVISLÉ KONSTRUKCI

Autur	Úřadn	Podpis	Úřadn	PRŮMĚRNOST	kg	MĚŘÍTKO	1:50
NAVODIL: JAKUB MALEČEK	PRŮZK:	SCHÄLL		SESTAVA	KUSOVNĚK		
KRESLIL: JAKUB MALEČEK				STABÝ V.			
TECHNOL:							
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE				PŮDORYS 1. PP			
FAKULTA STROJNÍ				ČÍSLO V KRESLĚ 08-2017-01			
				ÚSTÍ			

