



Buderus Logamatic 4323 + FM456 + FM441 + FM442 + FM442

Buderus Logamatic 4323 + FM441 + FM442 + FM442 + FM442

- F Čidlo venkovní teploty
- K Kondenzační nástěnný kotel Buderus Logamax GB192i - 25kW
- KK Kulový kohout Ivar FIV 8363 označen dimenzí DN
- PC1 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-40-180
- PC2 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-40-130
- PC3 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-50-180
- PC4 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 L 25-40-130
- PC5 Oběhové čerpadlo značky Grundfos Alpha2 25-80-130
- THR Termohydraulický rozdělovač
- VC1 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 32
- VC2 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 25
- VC3 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 40
- VC4 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 20
- VC5 Směšovací ventil otopného okruhu značky Esbe VRG130 DN 15
- ZTV Zásobník TV Buderus Logalux SU750

<b>PALÁČ EHRlich</b> NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU ŠAFÁŘIKOVY SADY, PLZEŇ		
INVESTOR : ZTI		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE</b> Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Technická 4, 16607 Praha 6
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :		
VYPRACOVAL : PEJŘ VESELY	ODP. PROJEKTANT : Ing. Roman Vojtěch, Ph.D.	HIP :
<b>DOKUMENTACE PRO PŘEVODĚNÍ STAVBY</b>		
F.1 DOKUMENTACE STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY F.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY F.1.4.d PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - rozdělovač a sběrač F.1.4.d.2 VÝKRESOVÁ ČÁST		číslo : 5. 2017 formát : A3 měřítko : 1:50
ROZ .C Centrální rozdělovač a sběrač		